

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной сигнализации

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Прибор приемно-контрольный С2000М - 1 шт.
2. Контроллер двухпроводной линии связи КДЛ-2И - 2 шт.
3. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А - 15 шт.
4. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А - 4 шт.
5. Блок коммутации БКИ-70 - 1 шт.
6. Табло световое СП2-1 - 2 шт.
7. Сирена звуковая С2000-С1 - 3 шт.

СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ

Раздел 1: Первый этаж (адреса 1-10)

- ДИП-34А: адреса 1-8
- ИПР 513-3А: адрес 9
- СП2-1: адрес 10

Раздел 2: Второй этаж (адреса 11-20)

- ДИП-34А: адреса 11-18
- ИПР 513-3А: адрес 19
- СП2-1: адрес 20

СЦЕНАРИИ УПРАВЛЕНИЯ

1. При пожаре в любом разделе:
 - Включить табло СП2-1 (адрес 10, реле 1)
 - Включить сирену С2000-С1 (адрес 12, реле 1)
 - Передать сигнал на пульт
2. При ошибке в разделе 1:
 - Включить табло СП2-1 (адрес 10, реле 2) миганием
3. При взятии раздела:
 - Отключить все исполнительные устройства