ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

#### ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине «Энергетические установки» Газотурбинная установка мощностью 65 МВт (семестр 3)

Выполнил:	
студент ВШЭМ СПБГУ	 А. К. Дмитриев
Проверил:	
профессор ВШЭМ СПБПУ	 Е. Ю. Семакина

# СОДЕРЖАНИЕ

Bl	ВЕДЕНИЕ	. 3
	Описание конструкции прототипа	
	Вариантный расчет ГТУ на ЭВМ	
	2.1 Результаты расчета	. 6
	2.2 r	. 6
3	Приближенный расчет осевого компрессора	. 7

#### **ВВЕДЕНИЕ**

В современной энергетике газотурбинные установки (ГТУ) играют важную роль, обеспечивая надежное и эффективное производство электроэнергии. ГТУ обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, быстрый запуск, возможность работы в различных климатических условиях и относительно низкие эксплуатационные затраты. Эти установки широко используются в качестве основных и резервных источников энергии, а также для балансировки энергосистем, особенно в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее перспективных разработок в области газотурбинных установок является ГТЭ-65 — газовая турбина мощностью 65 МВт, разработанная российскими инженерами. ГТЭ-65 представляет собой современную турбину, которая сочетает в себе высокую эффективность, надежность и экологичность. На данный момент ГТЭ-65 находится на стадии активной разработки и тестирования, что делает её перспективной для внедрения в энергетические системы различных регионов.

Целью данной курсовой работы является создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65. В рамках работы будут рассмотрены основные технические характеристики ГТЭ-65, анализированы её преимущества и недостатки, а также предложены пути оптимизации и улучшения конструкции для достижения заявленной мощности.

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в надежных и эффективных источниках энергии. В условиях глобального энергетического перехода и увеличения доли возобновляемых источников энергии, газотурбинные установки, такие как ГТЭ-65, становятся важным элементом энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают стабильность энергосистем, позволяют быстро реагировать на изменения спроса и покрывать пиковые нагрузки. Кроме того, разработка и внедрение отечественных технологий в области ГТУ способствует укреплению энергетической независимости и повышению конкурентоспособности национальной энергетики.

Таким образом, создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65 является важной задачей, решение которой позволит удовлетворить потребности современной энергетики и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры.

## 1 Описание конструкции прототипа

Давление воздуха перед компрессором:

$$P_1^* = \sigma_{\text{\tiny BX}}^* \cdot P_{\text{\tiny H}} = \tag{1.1}$$

Температура воздуха перед компрессором:

$$T_1^* = T_{\rm H} =$$
 (1.2)

Давление воздуха за компрессором:

$$P_2^* = \pi_k^* \cdot P_1^* = \tag{1.3}$$

Определим  $T_2^*$  (температуру воздуха за компрессором):

$$T_2^* = T_{\rm H}^* \cdot (\pi_k^*)^{\frac{k_{\rm B}-1}{k_{\rm B}}} =$$
 (1.4)

Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в компрессоре:

$$H_{\text{ok}}^* = C_{p_{\text{B}}} \cdot T_1^* \cdot \left[ (\pi_k^*)^{\frac{k_{\text{B}} - 1}{k_{\text{B}}}} - 1 \right] = \tag{1.5}$$

 $\eta_{\rm k~ag}=0.91$  — политропный КПД компрессора, его выбор для расчета обусловлен тем, что он мало зависит от степени повышения давления в компрессоре  $\pi_k^*$ .

Полезная работа в компрессоре:

$$H_{\rm K} = \frac{H_{\rm oK}^*}{\eta_{\rm K all}} = \tag{1.6}$$

Принимаем коэффициент потерь полного давления в камере сгорания  $\sigma_{\text{кс}}^* = 0.96;$ 

Давление газа перед турбиной:

$$P_3^* = P_2^* \cdot \sigma_{\text{\tiny KC}}^* = \pi_k^* \cdot P_1^* \cdot \sigma_{\text{\tiny KC}}^* = \tag{1.7}$$

Принимаем коэффициент потерь полного давления в выходном устройстве ГТУ  $\sigma^*_{\scriptscriptstyle \mathrm{BMX}}=$ ;

Давление газа за турбиной:

Степень расширения газа в турбине:

$$P_4^* = \frac{P_{\rm H}^*}{\sigma_{\rm RMX}^*} = \tag{1.8}$$

Работа, соответствующая изоэнтропийному перепаду в турбине:

Полезная работа в турбине:

Температура газа за турбиной  $T_4^st$  определяется как:

Примем коэффициенты механических потерь в турбине и компрессоре  $\eta_{_{\rm MT}}=;\eta_{_{\rm MK}}=;$ 

Расход воздуха через компрессор:

Теплота с учетом потерь в камере сгорания:

Примем КПД камеры сгорания  $\eta_{\kappa c} = ;$ 

Расход теплоты:

Эффективный КПД ГТУ:

Коэффициент полезной работы ГТУ:

Относительное количество воздуха, содержащегося в продуктах сгорания за камерой сгорания:

Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания

Относительный расход топлива:

Допустимая температура для стали лопаток:  $T_{\rm cr} = {\rm K};$ 

Расход воздуха для охлаждения статора:

Расход воздуха для охлаждения ротора:

Общий расход воздуха для охлаждения турбины:

Относительный расход охлаждающего воздуха по отношению к расходу воздуха через компрессор:

Расход топлива:

Коэффициент располагаемой мощности:

Удельная эффективная работа ГТУ:

Коэффициент полезной мощности:

# 2 Вариантный расчет ГТУ на ЭВМ

Проведен расчет параметров рабочего процесса в характерных сечениях проточной части и основных характеристик ГТУ при различных значениях степени повышения давления и температуры газа перед турбиной, по результатам расчета построены графики:  $H_e, \eta_e, \varphi = f(\pi_{\rm K}^*, T_3^*)$ 

## 2.1 Результаты расчета

Графики на рисунках отражают результаты расчета. Полные результаты рассчета смотреть в Приложении Б.

#### 2.2 r

Максимальный КПД установки достигается при максимальной температуре газа перед турбиной – 1743К. Жаростойкость материала лопаток турбины не позволяет выдерживать такую температуру, поэтому в качестве входной температуры на турбину выберем К. Экстремум графика зависимости эффективного КПД ГТУ от степени повышения давления в компрессоре наблюдается при  $\pi_{\kappa}^*=34$  и  $\eta_e=0.419$ . Выбор такой степени сжатия неоправдан, т. к. при нём слишком низкие значения эффективной удельной работы и коэффициента полезной работы. Экстремум графика зависимости эффективной удельной работы ГТУ от степени повышения давления в компрессоре наблюдается при  $\pi_{\kappa}^*=16$ , значение эффективного КПД ГТУ при этом  $\eta_e=0.314$ . Коэффициент полезной работы ГТУ с увеличением монотонно уменьшается, однако уменьшение с целью увеличения нецелесообразно, поскольку величина коэффициента полезной работы ГТУ увеличивается незначительно, при этом снижается величина эффективной удельной работы.

Таким образом, для дальнейших расчетов принимаем:

## 3 Приближенный расчет осевого компрессора

Расчет производится в соответствии со схематическими продольными разрезами на рисунке и рисунке по методике из пособия.

При приближенном расчете осевого компрессора основными расчетными сечениями являются: сечение 1-1 на входе в первую ступень и сечение 2-2 на выходе из последней ступени (рис.4.2). Определим параметры P и T в трех сечениях.

Давление воздуха в сечении 1-1:

Температура в сечении 1-1:

Давление воздуха в сечении К-К:

Давление в сечении 2-2:

Значение плотностей:

$$\rho_1 = \frac{P_1^*}{R_{\scriptscriptstyle \rm B} \cdot T_1^*} = \tag{3.9}$$

Примем КПД компрессора  $\eta_{\rm an}^* = 0.88$ ;

$$\rho_2 = \rho_1 \left(\frac{P_2^*}{P_1^*}\right)^{\frac{1}{n}} = \tag{3.10}$$

$$\frac{k}{k-1} \cdot \eta_{\rm ag}^* = \frac{n}{n-1} \tag{3.11}$$

Примем величины осевой составляющей абсолютных скоростей в сечениях 1-1 и 2-2 соответственно  $C_{z_1}=$  и  $C_{z_2}=$ . Втулочное отношение выберем  $\nu_1=$ . Расход воздуха  $G_{\!\scriptscriptstyle \rm R}$ .

Из уравнения расхода первой ступени выразим значение наружного диаметра на входе в компрессор:

$$G_{\!_{\rm B}} = \rho_1 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left( D_{\rm H_1}^2 - D_{^{\rm BT}_1}^2 \right) \cdot C_{z_1} = \eqno(3.12)$$

Откуда,

$$D_{\rm H_1} = \sqrt{\frac{4G_{\rm B}}{\rho_1 \cdot \pi \cdot (1 - \nu_1^2) \cdot C_{z_1}}} = (3.13)$$

Диаметр втулки первой ступени:

$$D_{\rm BT_1} = \nu_1 \cdot D_{\rm H_1} = \tag{3.14}$$

Средний диаметр первой ступени:

$$D_{\rm cp_1} = \frac{D_{\rm H_1} + D_{\rm \scriptscriptstyle BT_1}}{2} = \tag{3.15}$$

Длина рабочей лопатки первой ступени:

$$l_1 = \frac{D_{\rm H_1} - D_{\rm BT_1}}{2} = \tag{3.16}$$

Размеры проходного сечения 2-2:

$$F_2 = \frac{G_{\rm B}}{C_{z_2} \cdot \rho_2} = \tag{3.17}$$

Принимаем в проточной части  $D_{\mbox{\tiny BT}}={
m const.}$ 

Тогда:

$$\nu_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1+4F_2}{\pi \cdot D_{\text{BT}_1}^2}}} = \tag{3.18}$$

Длина рабочей лопатки на последней ступени:

$$l_2 = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\nu_2} - 1 \right) \cdot D_{\text{BT}_1} = \frac{1}{2} () \tag{3.19}$$

Для расчета частоты вращения необходимо задать окружную скорость на наружном диаметре первой ступени  $u_{{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}_1}=$ , тогда:

$$n = \frac{60u_{\rm H_1}}{\pi \cdot D_{\rm H_1}} \tag{3.20}$$