



Испытательная лаборатория ТОО «Test Standard Engineering»
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан,
Мангистауская область, город Актау, промышленная зона, здание
испытательной лаборатории
Телефон 8 (7292) 54-41-23, телефон 8 (7292) 54-43-52, факс 54-40-21
Аттестат аккредитации KZ.T.13.E1310, действителен до 28.09.2027 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 113/1/6
от 24 июля 2024 г.

Акт отбора образцов №113/1 от 24.07.2024 г.
Наименование продукции

Заявитель (адрес)
Страна изготовитель(фирма,предприятие, адрес)
Место отбора образцов

Дата поступления образцов
Дата проведения и окончания испытаний
Место проведения испытаний
Количество образцов
Вид испытаний
Обозначение НД на продукцию


ПГС с добавлением 40% глинистого
непросадочного грунта
ТОО «Энергия XXI век»
РК
М/р Арыстановское, УПиНВ подушка
основания под РВС -1 РВС -3
24.07.2024 г.
24.07.2024 г.
ИЛ ТОО «Test Standard Engineering»
10 пробы, 1 слой
контрольный
ГОСТ 25100-2020, СТ. РК 1277-2004

Условия проведения испытаний - температура 25⁰С, влажность 67%.
Результат испытаний:

Результат испытаний:					
№ п/ п	Место отбора проб	Наименование показателей			
		Средняя плотность сухого грунта, г/см ³	Максимальная плотность грунта, г/см ³	Оптимальная влажность грунта, %	Коэффициент уплотнения грунта
		Норма по НД			
		не нормируется	не нормируется	не нормируется	-
		НД на методы испытаний			
		ГОСТ 518-2015	ГОСТ 22733-2016		-
		Фактические результаты			
1	2	3	4	5	6
РВС-1.					
1	Точка №1 РВС-1	2,074	2,167	13,6	0,95
2	Точка №2 РВС-1	2,071	2,167	13,6	0,95
3	Точка №3 РВС-1	2,073	2,167	13,6	0,95
4	Точка №4 РВС-1	2,081	2,167	13,6	0,95
5	Точка №5 РВС-1	2,074	2,167	13,6	0,95
РВС-3.					
6	Точка №6 РВС-1	2,092	2,167	13,6	0,96
7	Точка №7	2,109	2,167	13,6	0,97

	PBC-1				
8	Точка №8 PBC-1	2,092	2,167	13,6	0,96
9	Точка №9 PBC-1	2,092	2,167	13,6	0,96
10	Точка №10 PBC-1	2,092	2,167	13,6	0,96

Начальник ИЛ
(должность)



Маденов Ж.А.
(Ф.И.О)

Исполнители: Инженер
(должность)

Сандыбаев Н.Б.
(Ф.И.О)

Лаборант
(должность)

Серикбаев Е.Б.
(Ф.И.О)

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ ТОО «Test Standard Engineering» запрещена.