

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № 15

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс ТОО «Энергия XXI век»,
830000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 17 «А»

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс ТОО «Энергия XXI век», 830000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой
дивизии, 17 «А»

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 22.09.2024

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение Бетон кл. В25

Номер номинального состава бетонной смеси

Объем бетонной смеси в партии, м³ 10.3

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукла-
дываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя
Бетон кл. В25

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя

Знак соответствия (в случае если бетонная смесь сертифицирована) ГОСТ 7473-2010

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:
- в проектном возрасте 28 сут; В25; 33.1 (среднее) МПа

класс по прочности требуемая прочность
(по договору на поставку)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) 7 сут; 70

% В25; 23.4 (среднее) МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона)

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³

Дата выдачи «22» сентября 2024 г.

Прораб СМУ

Оператор



подпись

подпись

/ Дмитрук И.В., Барановский В.А. /
Ф.И.О.

Ф.И.О.