

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № 004

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс ТОО «Энергия XXI век», 030000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 17 «А»

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс ТОО «Энергия XXI век», 030000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 17 «А»

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 06.08.2024 г.

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение Бетон кл.В15

Номер номинального состава бетонной смеси

Объем бетонной смеси в партии, м³ 0,84

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки потребителя Бетон кл.В15

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя

Знак соответствия (в случае если бетонная смесь сертифицирована) ГОСТ 7473-2010

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 ; 20,4 (среднее) МПа

ести требуемая прочность

(по договору на поставку)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) 7 сут; 70,6% В15; 19 (среднее) МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона)

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³

Дата выдачи «06» августа 2024г.

Прораб СМУ

подпись Ф.И.О.

Оператор

подпись

Ф.И.О.

/Дмитрук И.В, Барановский В.А /

/ /

