



Испытательная лаборатория TOO «Test Standard Engineering»

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона, здание испытательной лаборатории

Телефон 8 (7292) 54-41-23, телефон 8 (7292) 54-43-52, факс 54-40-21 Аттестат аккредитации КZ.Т.13.Е1310, действителен до 28.09.2027 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 125/1/6

от 23 августа 2024 г.

Акт отбора образцов №125/1 от 22.08.2024 г.

Наименование продукции

Заявитель (адрес)

Страна изготовитель (фирма, предприятие, адрес)

Место отбора образцов

Дата поступления образцов

Дата проведения и окончания испытаний

Место проведения испытаний

Количество образцов

Вид испытаний

Обозначение НД на продукцию

ПГС с добавлением 40% глинистого

непросадочного грунта ТОО «Энергия XXI век»

РК

М/р Арыстановское, УПиНВ подушка

основания под РВС -1.

22.08.2024 г.

23.08.2024 г.

ИЛ ТОО «Test Standard Engineering»

5 пробы, 7 слой контрольный

ГОСТ 25100-2020, СТ. РК 1277-2004

Условия проведения испытаний - температура 25°C, влажность 67%.

Результат испытаний:

№ п/ п	Место отбора проб	Наименование показателей			
		Средняя плотность сухого грунта, г/см ³	Максимальная плотность грунта, г/см ³	Оптимальная влажность грунта, %	Коэффициент уплотнения грунта
		Норма по НД			
		не нормируется	не нормируется	не нормируется	-
		НД на методы испытаний			
		ΓΟCT 518-2015	ΓOCT 22	33-2016 -	
		Фактические результаты			
1	2	3	4	5	6
			PBC-1.		
1	Точка №1 PBC-1	2,093	2,167	13,6	0,96
2	Точка №2 PBC-1	2,095	2,167	13,6	0,96
3	Точка №3 PBC-1	2,097	2,167	13,6	0,96
4	Точка №4 PBC-1	2,085	2,167	13,6	0,96
5	Точка №5 PBC-1	2,088	2,167	13,6	0,96
	Начальник ИЛ	О ВАРИЩЕС	TI- NIC		

Начальник ИЛ

Исполнители: Инженер

(должность)

(должность)

_ Даденов Ж.А. (Ф.И.О)

Total Marie

Сандыбаев Н.Б. (Ф.И.О)

Лаборант Engine (должность)

Серикбаев Е.Б.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ TOO «Test Standard Engineering» запрещена.