

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № 11**

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс ТОО «Энергия XXI век», 030000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 17 «А»

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс ТОО «Энергия XXI век», 030000, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии, 17 «А»

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 12.09.2024

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение Бетон кл. В15

Номер номинального состава бетонной смеси _____

Объем бетонной смеси в партия, м³ 0.84

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя _____

Бетон кл. В15

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя _____

Знак соответствия (в случае если бетонная смесь сертифицирована) ГОСТ 7473-2010

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В15; 20.8 (среднее) МПа

класс по прочности

требуемая прочность

(по договору на поставку)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) 7 сут; 74

% В15: 14.5 (среднее) МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости) _____

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона) _____

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м³ _____

Дата выдачи «12» сентября 2024 г.

Прораб СМУ _____

Оператор _____



подпись

подпись

/ Дмитрук И.В. Барановский В.А /

Ф.И.О.

Ф.И.О.