SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnik, ul. Pod Lasem 62

POPIELÓW; KAMIEŃ; ZEBRZYDOWICE
RADZIEJÓW; ZAMYSŁÓW, WIELOPOLE
NIEDOBCZYCE; BOGUSZOWICE; NOWINY
OCHOJEC; GOTARTOWICE, ORZEPOWICE
NIEWIADOM; PARUSZOWIEC; LIGOTA
SMOLNA; GOLEJÓW; MEKSYK; GASZOWICE
JEJKOWICE; BUZOWICE
CHWAŁOWICE; RYBNICKA KUŹNIA

POPIELÓW
POPIELÓW; ul. WIOSNY LUDÓW | PP 4 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | BRAK | Q = 12.5m³/h
POPIELÓW; ul. WODZISŁAWSKA | PP 3 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | BRAK | Q = 13.5m³/h
POPIELÓW; ul. NIEPODLEGŁOŚCI | PP 5 | N=2x2.4 kW | J=9 A | BRAK | Q = 12.0 m³/h
POPIELÓW; ul. KONARSKIEGO | PP 2 | N=2x15.0 kW | J=27 A | ZR = 62.2 m³ | Q = 345.0m³/h
POPIELÓW; ul. DASZYŃSKIEGO | PP 1 | N=2x30.0 kW | J=100 A | ZR = 138.5 m³ | Q=390 m3/h
RADZIEJÓW
RADZIEJÓW; ul. STAFA | PR 5 | N=2x2.4kW | J=9.1 A | BRAK | Q = 11.5 m³/h
RADZIEJÓW; ul. OKULICKIEGO | PR 4 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | BRAK | Q = 14.5 m³/h
RADZIEJÓW; ul. OKULICKIEGO | PR 3 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | BRAK | Q = 8.5m³/h
RADZIEJÓW; ul. TRZECH KRZYŻY | PR 7 | N=2x4.4 kW | J=11 A | ZR = 12.5 m³ | Q = 7.5 m³/h
RADZIEJÓW; ul. ŚREDNIA | PR 6 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | ZR = 9.8 m³ | Q = 7.0m³/h
RADZIEJÓW; ul. POPIELOWSKA | PR 2 | N=2x7.4 kW | J=14 A | ZR = 62.2 m³ | Q = 7.0 m³/h
RADZIEJÓW; ul. OKULICKIEGO | PR 1 | N=2x18.5 kW | J=36 A | ZR = 108.6 m³ | Q = 300.0 m³/h
CHWAŁOWICE
CHWAŁOWICE; ul. TKOCZÓW | PCH 4 | N=2x7.4 kW | J=14 A | ZR = 12.1 m³ | Q = 25.0m³/h
CHWAŁOWICE; ul. NOWA | PCH 2 | N=2x2.4 kW | J=8.1 A | BRAK | Q = 17.0m³/h
CHWAŁOWICE; ul. SZULIKA | PCH 3 | N=2x7.4 kW | J=14 A | ZR = 17.3 m³ | Q = 27.0m³/h
CHWAŁOWICE; ul. DZIAŁKOWCÓW | PCH 5 | N=2x7.4 kW | J=14 A | ZR = 42.6 m³ | Q=22,0 m3/h
CHWAŁOWICE; ul. SKŁADOWA | ZRCH–1 | ZR = 457.1 m³
NIEDOBCZYCE
NIEDOBCZYCE; ul. KADŁUBKA | PNB 5 | N=2x2.4 kW | J=5.3 A | ZR = 54,7 m3 | Q = 20 m³/h
NIEDOBCZYCE; ul. ADAMSKIEGO | PNB 2 | N=2x4.2 kW | J=10 A | ZR = 54,8 m3 | Q = 26.5 m³/h
NIEDOBCZYCE ul. GÓRNOŚLĄSKA | PNB 6 | N=2x4.7kW | J=9,6 A | ZR = 75,4 m3 | Q = 54 m³/h
NIEDOBCZYCE; ul. SZTYGARSKA | PNB 6 | N=2x15 kW | J=27 A | ZR = 45,7 m3 | Q=47,5 m3/h
NIEDOBCZYCE; ul. GÓRNOŚLĄSKA | PNB 4 | ZR=345,40 m3 | Q=390 m3/h
NIEDOBCZYCE; ul. SŁOWIAŃSKA | PNB 3 | N=2x54.0 kW | J=130 A | ZR=161,55,8 m3 | Q = 313.0 m³/h
NIEWIADOM
NIEWIADOM; ul. SZYMANOWSKIEGO | PNW 2 | BRAK | Q=10,6 m3/h
NIEWIADOM; ul. SZYMANOWSKIEGO | PNW 5 | ZR=18,6 m3 | Q=34,16 m3/h
NIEWIADOM ul. KWIOTKA | PNW 6 | ZR=15 m3 | Q=8,25 m3/h
NIEWIADOM; ul. NARUTOWICZA | PNW 1 | ZR=69,2 m3 | Q=47,5 m3/h
NIEWIADOM ul. CHODKIEWICZA | PNW 3 | ZR=14 m3 | Q=26 m3/h
NIEWIADOM; ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO | PNW 4 | ZR=25 m3 | Q=11,3 m3/h
ZAMYSŁÓW
ZAMYSŁÓW; ul. DOLNA | PZ 3 | N=2x4.4 kW | J=7.0 A | ZR = 7,3 m3 | Q=15,0 m3/h
ZAMYSŁÓW; ul. DOLNA | PZ 2 | N=2x11.0 kW | J=22 A | ZR=124,35 m3 | Q = 330.0 m³/h
ZAMYSŁÓW; ul. NIEDOBCZYCKA | PZ 4 | N=2x30.0 kW | J= 42 A | ZR=124,35 m3 | Q = 220.0 m³/h
SMOLNA; ul. REYMONTA | PS 2 | N=2x1.5 kW | J=3.5 A | ZR=124,35 m3 | Q=35,0 m3/h
ZAMYSŁÓW; ul. JARZYNOWA | PZ 5 | N=2x2.4 kW | J=9.1 A | ZR = 39,3 m3 | Q = 24.5 m³/h
NOWINY
NOWINY; ul. BUDOWLANYCH WPK | PN1 | N=2x1.9 kW | J=6 A | BRAK | BRAK PRZEPŁY
ZAMYSŁÓW; ul. PEŁCZYŃSKIEGO | PZ 1 | N=2x22.0 kW | J=42 A | ZR=311,40 m3 | Q = 115.0 m³/h
SMOLNA ul. ŁANOWA | PS 1 | N=2x1.5 kW | J=3,5 A | ZR=12,40 m3 | BRAK PRZEPŁY
ZAMYSŁÓW; ul. TORFOWA | PZ 6 | N=2x2.2 kW | J=5.1 A | ZR=23,9 m3 | BRAK PRZEPŁY
MEKSYK; ul. CHWAŁOWICKA | PM 1 | N=2x7.4 kW | J=14 A | ZR=23,7 m3 | Q = 25 m³/h
ISTN. KS GRAWITACYJNY KOLEKTOR "B"
"B"
ISTN. KS GRAWITACYJNY ks 500 NOWINY, CHABROWA
ISTN. KS GRAWITACYJNY KOLEKTOR "A"
"A"
NOWINY; ul. MAHONIOWA / WIERZBOWA | PN 2 | N=2x2.0 kW | J=5.2 A | BRAK | BRAK PRZEPŁY
ORZEPOWICE; ul. TOPOLOWA | PO 4 | ZR=93,8 m3 | Q=31,1 m3/h
GASZOWICE
GASZOWICE; ul. FABRYCZNA | PGW 2 | N=2x4.2 kW | J=8.2 A | ZR = 17.6 m³ | Q = 30.5 m³/h
GASZOWICE; ul. RADOSZOWSKA | PGW 1 | N=2x5.9 kW | J=12 A | ZR=113,4 m3 | Q = 167 m³/h
BUZOWICE
BUZOWICE ul. SZCZERBICKA | PBU 1 | N=2x4.2 kW | J=14 A | ZR = 60.3 m³ | Q = 48 m³/h
JEJKOWICE; ul. Świerkowa | PJ 2
JEJKOWICE
JEJKOWICE; ul. GŁÓWNA | PJ 4 | N=2x4.7 kW | J=9.6 A | ZR = 60.3 m³ | Q = 120 m³/h
JEJKOWICE; ul. DWORCOWA | PJ 5 | N=2x9.0 kW | J=19 A | ZR = 116.6 m³ | Q = 150 m³/h
ZEBRZYDOWICE ul. NORWIDA | PZE 2 | ZR=42,7 m3 | Q=18,0 m3/h
Chwałęcice; ul.Rudzka - Kotwica | PC 5 | ZR = 7,0 m3 | Q=22,6 m3/h
ORZEPOWICE; ul. BRATKÓW | PO 3 | ZR=11,9 m3 | Q=20,0 m3/h
ORZEPOWICE
ORZEPOWICE; ul. RUDZKA | PO 1 | ZR=6,3 m3 | Q=20,0 m3/h
ZEBRZYDOWICE; ul. SOWIA | PZE 3 | ZR=111,23 m3 | Q=81,3 m3/h
ZEBRZYDOWICE ul. PRZEDMIEŚCIE | PZE 5 | ZR=6,2 m3 | Q=18,0 m3/h
ZEBRZYDOWICE; ul. Pilarczyka | PZE 1 | ZR=13,0m3 | Q=17,0 m3/h
Chwałęcice ul. Dobosza | PC 1 | ZR=260,0 m3 | Q=64,0 m3/h
ORZEPOWICE; ul. NAD ZALEWEM | PO 2 | ZR=26,0 m3 | Q=35,0 m3/h
ZEBRZYDOWICE; ul. KRZYWA | PZE 4 | ZR=76,6 m3 | Q=147,0 m3/h
ORZEPOWICE; ul. CHRYZANTEM | PO 5 | BRAK | BRAK PRZEPŁY
ZEBRZYDOWICE
"C"
ISTN. KS GRAWITACYJNY KOLEKTOR "C"
OCZYSZCZALNIA RYBNIK ORZEPOWICE UL. RUDZKA 27 500 m3/dobę
KAMIEŃ
KAMIEŃ; ul. LESZCZYŃSKA | PK 4 | ZR=52,25 m3 | Q=8,0 m3/h
KAMIEŃ; ul. SIKORSKIEGO | PK 3 | N=2x5.9 kW | J=12 A | ZR = 154.2 m³ | Q = 47.0m³/h
KAMIEŃ; ul. MAKOWA | PK 2 | N=2x4.4 kW | J=11 A | ZR = 38.7 m³ | Q = 21.0m³/h
KAMIEŃ; ul. HOTELOWA | PK 1 | N=2x22.0 kW | J=42 A | ZR = 169.5 m³ | Q=71,0 m3/h
OCHOJEC
OCHOJEC; ul. MŁYNEK | POJ 1 | N=2x15.0 kW | J=27 A | ZR=57,65 m3 | Q=36,7 m3/h
GOLEJÓW
GOLEJÓW; ul. GLIWICKA | PG 3 | N=2x30 kW | J=42 A | ZR = 71.8 m³ | Q = 55.0 m³/h
GOLEJÓW; ul. GLIWICKA | PG 4 | ZR=58,2 m3 | BRAK PRZEPŁY
RYBNICKA KUŹNIA
RYBNICKA KUŹNIA; ul. LIPOWA | PRK 2 | N=2x1.7 kW | J=3.8 A | BRAK | BRAK PRZEPŁY
RYBNICKA KUŹNIA; ul. ŚW. MAKSYMILIANA | PRK 1 | N=3x22.0 kW | J=41 A | BRAK | Q=170,0 m3/h
WIELOPOLE
WIELOPOLE; ul. STRĄKOWSKA | PW 6 | N=2x22.0kW | J=44 A | ZR = 113 m³ | BRAK PRZEPŁY
WIELOPOLE; ul. GLIWICKA | PW 7 | N=2x12.5kW | J=26.8 A | BRAK | BRAK PRZEPŁY
PARUSZOWIEC/PIASKI
PARUSZOWIEC / PIASKI; ul. STAWOWA | PPP 1 | N=2x4.2 kW | J=10.4 A | ZR=46,6 m3 | Q = 22.0 m³/h
PARUSZOWIEC ul. KAROLA MIARKI | PPP 2 | ZR=44,2 m3 | Q=19,8 m3/h
PARUSZOWIEC ul. ZA TOREM | PPP 3 | N=2x1.7 kW | J=6.5 A | BRAK | Q=17,3 m3/h
LIGOTA; ul. WOLNA | PL | N=2x15 kW | J=32 A | ZR=168,0 m3 | Q=103,0 m3/h
BOGUSZOWICE
BOGUSZOWICE; ul. BŁĘKITNA | PBO 1 | N=2x4.2 kW | J=10.4 A | ZR=29,4 m3 | Q=23,0 m3/h
BOGUSZOWICE; ul. ZIEMSKA | PBO 2 | N=2x15.0 kW | J=32 A | ZR=163,3 m3 | Q=42,0 m3/h
BOGUSZOWICE; ul. BACZYŃSKIEGO | PBO 5 | N=2x4.2 kW | J=10.4 A | BRAK | Q=15,7 m3/h
BOGUSZOWICE; ul. MOKRA | PBO 4 | N=2x2.4 kW | J=9.1 A | ZR=29,40 m3 | Q=16,5 m3/h
GOTARTOWICE
GOTARTOWICE; ul. BUCHALIKÓW | PGT 1 | N=2x4.4 kW | J=11 A | ZR=78,5 m3 | Q=16,5 m3/h
GOTARTOWICE; ul. SZYBOWCOWA | PGT 5 | ZR=14,7 m3 | Q=8,0 m3/h
GOTARTOWICE; ul. ŚAMOTNA | PGT 2 | N=2x2.4 kW | J=9.1 A | BRAK | Q=16,5 m3/h
GOTARTOWICE; ul. SYGNAŁY | PGT 3 | N=2x4.7 kW | J=9.6 A | ZR=69,1 m3 | Q=55,6 m3/h
GOTARTOWICE; ul. WOLNA | PGT 4 | N=2x4.7 kW | J=9.6 A | ZR=43,96 m3 | Q=50,0 m3/h
NIEDOBCZYCE
NIEDOBCZYCE; ul. WRĘBOWA / BOCZNA | PND 7 | ZR=37,1 m3 | Q=20,3 m3/h
ISTN. KS GRAWITACYJNY OCZYSZCZALNIA WODZISŁAW ŚL.
BOGUSZOWICE
BOGUSZOWICE; ul. CEDROWA | PBO 6 | BRAK | Q=23,5 m3/h
ISTN. KS GRAWITACYJNY OCZYSZCZALNIA ŻORY