

DUPONT
JEAN
39 Avenue Jean Monnet 91300 Palaiseau
jean.dupont.test@mail.fr
Parcelle 0476

Pouzargue
Arthur
arthur.pouzargue@outlook.fr



Dimensionnement Pompe à Chaleur
Simulation réalisée le 06/12/2023

Note de dimensionnement à destination du professionnel

Altitude Entre 500 et 1000m	Température extérieure de base -7°C	Température de confort 18°C
Surface chauffée 100m ²	Hauteur sous plafond 3m	Pertes thermiques ?? W/K
	Besoins bruts 7.125kWh	