



V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ANUNCIO del Servicio Provincial de Huesca por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de los proyectos redes de alta tensión líneas 220 kV entre la Subestación de Esquedas y el Parque Tecnológico Walqa y Centro de medida WQA2CM 220 kV y su anexo, en los términos municipales de Almudévar, Chimillas, Huesca, La Sotonera y Lupiñén-Ortilla (Huesca). Expediente HU-SP-ENE-AT-2026-065.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se inicia el correspondiente trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto citado; expediente HU-SP-ENE-AT-2026-065, cuyos datos se detallan a continuación:

- Peticionario: Amazon Data Services Spain, SL.
- Ubicación: términos municipales de Almudévar, Chimillas, Huesca, La Sotonera y Lupiñén-Ortilla (Huesca).
- Características: el objeto del proyecto es dotar de suministro eléctrico a un nuevo centro de datos a instalar en el polígono industrial Parque Tecnológico Walqa y lindante con él. Consiste en dos líneas subterráneas de 220 kV, con origen en la Subestación "Esquedas" de red eléctrica (REE) hasta las celdas tipo GIS 220 KV (no incluidas en el proyecto) de la subestación del campus del centro de datos en parcela cercana al Parque Tecnológico Walqa. Las dos líneas de tensión nominal 220 KV son 2 circuitos con un conductor por fase y 1 conductor por tubo. Disposición al tresbolillo. Tipo de canalización: tubo PEAD corrugado, diámetro 250 mm, hormigonada. Sección de conductor 2500 mm². Material: cobre. Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Longitud total de la zanja por la que discurren 19,2 km. Longitud total de cable total necesarios para estas líneas aproximadamente 115,2 km.

Las infraestructuras de obra civil para la instalación de los cables de 220 KV se haya incluida en el proyecto de líneas de 132 KV, expediente HU-SP-ENE-AT-2025-044 que cuenta con autorización administrativa previa y de construcción por Resolución de 24 de febrero de 2026 de la Directora General de Energía y Minas.



Se prevé la ejecución de una zanja enterrada por la que discurrirán los cables de las líneas en dos tramos donde el proyecto original de la infraestructura de 132 ha sido modificado con una longitud total de 150 m.

Centro de medida WQA2CM, situado en el término municipal de La Sotonera, ubicado en la referencia catastral 22088M002000190000RD. Instalación de tipo intemperie, donde se realiza la entrada / salida de los dos circuitos de la LAT 220 kV que conectan la SET “Esquedas” 220 KV (propiedad de REE) con la SET “WQA2HV”. Se encuentra la aparamenta de intemperie de 220 KV y el edificio de control.

El trámite ambiental del proyecto se realiza en el marco de la Autorización Ambiental Integrada de los centros de datos, y cuenta con Resolución de 10 de octubre de 2025, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de construcción de redes de alta tensión y Centro de medida asociado WQA, en los términos municipales de La Sotonera, Lupiñén-Ortilla, Almudévar, Chimillas y Huesca (Huesca), promovido y solicitado por Amazon Data Services Spain, SL. (Número de Expediente INAGA 500201/01A/2025/05102).

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Huesca.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que puedan ser examinados los proyectos redes de alta tensión línea 220 kV entre la subestación de Esquedas y el Parque Tecnológico Walqa, y Centro de medida WQA2CM 220 kV y su anexo por cualquier interesado en <https://www.aragon.es/proyectos-en-informacion-publica/energia> y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas al Servicio Provincial de Huesca, indicando como referencia “Información pública: redes de alta tensión línea 220 kV entre la Subestación de “Esquedas” y el Parque Tecnológico Walqa, y Centro de medida WQA2CM 220 kV y su anexo.”



Así mismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Huesca, 23 de junio de 2026.- La Directora del Servicio Provincial de Huesca, Marta P. Rodríguez Vicente.