```
Belimo
Customer: PAVANI ENGINEERS
_____

//
// Identification
//
//
// Type                        LMV-D3-MFT-RM
// Designation                 Belimo
// Position                    VAV 01
// SN                          01440-10069-158-164
// Address                     MP2
//
//
// Actual settings
//
//
// Control type                Closed-loop
// Δp@V'nom                     266 Pa
// Volumetric flow setting      V'nom: 1049 cfm
//                             V'Min: 108 cfm, V'Max: 550 cfm
// CAV feature                 Standard, 0.1V shut off
// Control function Y          DC 2-10 V
//
// Nominal range               93° adapted
// Direction of rotation       cw
// Synchronization at          Y=0%
// Torque                      100%
// Bus fail position           Last value
// Power ON                    Adaption
// Gear release button         Synchronization
//
//
// Actuator information
//
//
// Firmware                    V19.02.06 - 0004
// Config table ID             0x10D8
//
//
// Data log
//
//
// Operating time              0h
// Active time                 0h
// Stop & Go ratio             0%
//
//
// Messages
//
//
// Messages                    Mechanical travel increased
//
// _____
//
//
```