



## EVALUERING AV VOKSBEHANDLING

Vi har i Kristiansand kommune hatt problemer i våre avløpspumpestasjoner med angrep på kobberdeler og messing legeringer fordi det forekommer små konsentrasjoner av Hydrogensulfid.

I denne forbindelse kom vi over produktet Flawax , og det ble bestilt en demonstrasjon for og prøve ut produktet.

Normalt blir kobber og messing helt sort etter kort tid , mens delene som er blitt behandlet med Flawax ikke er angrepet i det hele tatt.

Vi har hatt en kostnadsbesparelse også , da vi nå kan benytte kobber i stedet for syrefaste rørdeler. Ett annet problem er at en del av de styreventiler vi bruker ikke produseres i syrefast.

### Kontaktpersoner for kunden:

Steinar Jacobsen  
Fagansvarlig  
Telefon:38006070-90537680  
Faks:38006099  
E-post:sjora@online.no

Mvh. Steinar Jacobsen  
Driftsleder Pumpestasjoner