

 PT. PLN (PERSERO)		(JAR) IL 1-LINE WALKER MINGGUAN		
1. TOWER LATICE 500 KV				
NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN	
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	○ NORMAL (9) ○ KOTOR (6) ○ SEMAK (6) ○ ADA POHON LIAR (6) ○ ADA POHON (di rawat warga) (9) ○ BANJIR (6) ○ LONGSOR (1) ○ KOTOR (ada bangunan liar) (6) ○ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)		
2.	STUB (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ○ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ○ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ▣ 6 TERTIMBUN TANAH ▣ 6 TERGENANG AIR ▣ 1 BENGKOK - FOTO STUB LEG A ▣ - FOTO STUB LEG B ▣ - FOTO STUB LEG C ▣ - FOTO STUB LEG D ▣		
3.	PONDASI (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ RETAK (1) ○ AMBLAS (1) ○ BERGESER (1) ○ TERGENANG AIR (6) ○ TERTIMBUN TANAH (6) - FOTO PONDASI LEG A ▣ - FOTO PONDASI LEG B ▣ - FOTO PONDASI LEG C ▣ - FOTO PONDASI LEG D ▣		
4.	KONSTRUKSI TIANG / TOWER (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI 20-40% (6) ○ KOROSI 40-60% (6) ○ KOROSI > 60% (1) ○ BENGKOK (1) ○ HILANG (1) - FOTO MAIN LEG A ▣ - FOTO MAIN LEG B ▣ - FOTO MAIN LEG C ▣ - FOTO MAIN LEG D ▣		
5.	PLAT SAMBUNGAN RANGKA (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI (6) ○ BENGKOK (6) ○ HILANG (1)		

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
6.	MUR & BAUT PLAT SAMBUNGAN (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (1)	
7.	BRACING / MEMBER / BESI DIAGONAL (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
8.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
9.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
10.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
11.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
12.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
12.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Kondisi Baik (9) ☐ Rusak Sebagian (1) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
13.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) JUMLAH PATOK BATAS 	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
2. TOWER LATICE 150 KV			
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	○ NORMAL (9) ○ KOTOR (6) ○ SEMAK (6) ○ ADA POHON LIAR (6) ○ ADA POHON (dirawat warga) (9) ○ BANJIR (6) ○ LONGSOR (1) ○ KOTOR (ada bangunan liar) (6) ○ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)	
2.	STUB (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ○ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ○ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ▣ 6 TERTIMBUN TANAH ▣ 6 TERGENANG AIR ▣ 1 BENGKOK - FOTO STUB LEG A ▣ - FOTO STUB LEG B ▣ - FOTO STUB LEG C ▣ - FOTO STUB LEG D ▣	
3.	PONDASI (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ RETAK (1) ○ AMBLAS (1) ○ BERGESER (1) ○ TERGENANG AIR (6) ○ TERTIMBUN TANAH (6) - FOTO PONDASI LEG A ▣ - FOTO PONDASI LEG B ▣ - FOTO PONDASI LEG C ▣ - FOTO PONDASI LEG D ▣	
4.	KONSTRUKSI TIANG / TOWER (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI 20-40% (6) ○ KOROSI 40-60% (6) ○ KOROSI > 60% (1) ○ BENGKOK (1) ○ HILANG (1) - FOTO MAIN LEG A ▣ - FOTO MAIN LEG B ▣ - FOTO MAIN LEG C ▣ - FOTO MAIN LEG D ▣	
5.	PLAT SAMBUNGAN RANGKA (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI (6) ○ BENGKOK (6) ○ HILANG (1)	
6.	MUR & BAUT PLAT SAMBUNGAN (Mayor)	○ NORMAL (9) ○ KOROSI (6) ○ HILANG (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
7.	BRACING / MEMBER / BESI DIAGONAL (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
8.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
9.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
10.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
11.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
12.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
13.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) ☐ JUMLAH PATOK BATAS (9)	
13.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Kondisi Baik (9) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ Rusak Sebagian (1) ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
3. TOWER LATICE 70 KV			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOTOR (6) ☐ SEMAK (6) ☐ ADA POHON LIAR (6) ☐ ADA POHON (dirawat warga) (9) ☐ BANJIR (6) ☐ LONGSOR (1) ☐ KOTOR (ada bangunan liar) (6) ☐ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)	
2.	STUB (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ☐ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ☐ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ☐ 6 TERTIMBUN TANAH ☐ 6 TERGENANG AIR ☐ 1 BENGKOK FOTO STUB LEG A ☐ FOTO STUB LEG B ☐ FOTO STUB LEG C ☐ FOTO STUB LEG D ☐	
3.	PONDASI (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ AMBLAS (1) ☐ BERGESER (1) ☐ TERGENANG AIR (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) FOTO PONDASI LEG A ☐ FOTO PONDASI LEG B ☐ FOTO PONDASI LEG C ☐ FOTO PONDASI LEG D ☐	
4.	KONSTRUKSI TIANG / TOWER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI 20-40% (6) ☐ KOROSI 40-60% (6) ☐ KOROSI > 60% (1) ☐ BENGKOK (1) ☐ HILANG (1) FOTO MAIN LEG A ☐ FOTO MAIN LEG B ☐ FOTO MAIN LEG C ☐ FOTO MAIN LEG D ☐	
5.	PLAT SAMBUNGAN RANGKA (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
6.	MUR & BAUT PLAT SAMBUNGAN (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
7.	BRACING / MEMBER / BESI DIAGONAL (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
8.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
9.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
10.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
11.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
12.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
13.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) JUMLAH PATOK BATAS 	
13.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Kondisi Baik (9) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ Rusak Sebagian (1) ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
4. TOWER LATICE 30 KV			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOTOR (6) ☐ SEMAK (6) ☐ ADA POHON LIAR (6) ☐ ADA POHON (dirawat warga) (9) ☐ BANJIR (6) ☐ LONGSOR (1) ☐ KOTOR (ada bangunan liar) (6) ☐ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)	
2.	STUB (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ☐ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ☐ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ☐ 6 TERTIMBUN TANAH ☐ 6 TERGENANG AIR ☐ 1 BENGKOK FOTO STUB LEG A ☐ FOTO STUB LEG B ☐ FOTO STUB LEG C ☐ FOTO STUB LEG D ☐	
3.	PONDASI (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ AMBLAS (1) ☐ BERGESER (1) ☐ TERGENANG AIR (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) FOTO PONDASI LEG A ☐ FOTO PONDASI LEG B ☐ FOTO PONDASI LEG C ☐ FOTO PONDASI LEG D ☐	
4.	KONSTRUKSI TIANG / TOWER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI 20-40% (6) ☐ KOROSI 40-60% (6) ☐ KOROSI > 60% (1) ☐ BENGKOK (1) ☐ HILANG (1) FOTO MAIN LEG A ☐ FOTO MAIN LEG B ☐ FOTO MAIN LEG C ☐ FOTO MAIN LEG D ☐	
5.	PLAT SAMBUNGAN RANGKA (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
6.	MUR & BAUT PLAT SAMBUNGAN (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
7.	BRACING / MEMBER / BESI DIAGONAL (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (6) ☐ HILANG (1)	
8.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
9.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
10.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
11.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
12.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Kondisi Baik (9) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ Rusak Sebagian (1) ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
12.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
13.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) JUMLAH PATOK BATAS _____	
5. TOWER POLE 150 KV			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOTOR (6) ☐ SEMAK (6) ☐ ADA POHON (6) ☐ BANJIR (6) ☐ LONGSOR (1) ☐ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)	
2.	STUB (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ☐ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ☐ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ☐ 6 TERTIMBUN TANAH ☐ 6 TERGENANG AIR ☐ 1 BENGKOK	
3.	PONDASI (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ AMBLAS (1) ☐ BERGESER (1) ☐ TERGENANG AIR (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6)	
4.	KONSTRUKSI TIANG/POLE (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (1)	
5.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
6.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
7.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
8.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
9.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
10.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) ☐ JUMLAH PATOK BATAS (9)	
12.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Rusak Sebagian (1) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Kondisi Baik (9) ☐ 9 Terpasang Plat ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
6. TOWER POLE 70 KV			
1.	HALAMAN TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOTOR (6) ☐ SEMAK (6) ☐ ADA POHON (6) ☐ BANJIR (6) ☐ LONGSOR (1) ☐ TIDAK DIINSPEKSI (penyebab di keterangan) (1)	
2.	STUB (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI PERMUKAAN (20-40%) (9) ☐ KOROSI MERATA (40-60%) (6) ☐ KOROSI STRUKTUR (>60%) (1) ☐ 6 TERTIMBUN TANAH ☐ 6 TERGENANG AIR ☐ 1 BENGKOK	
3.	PONDASI (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ AMBLAS (1) ☐ BERGESER (1) ☐ TERGENANG AIR (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6)	
4.	KONSTRUKSI TIANG/POLE (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ BENGKOK (1)	
5.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
6.	ACD (PENGHALANG PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
7.	PLAT RAMBU BAHAYA (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
8.	STEP BOLT (BAUT PANJAT) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ PATAH (1) ☐ HILANG (1)	
9.	PLAT INFORMASI TOWER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RUSAK (6) ☐ BELUM TERPASANG (1) ☐ HILANG (1)	
10.	PATOK BATAS (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ AMBLAS (6) ☐ TERTIMBUN TANAH (6) ☐ BERGESER (6) ☐ PECAH (1) ☐ HILANG (1) JUMLAH PATOK BATAS 	
12.	PENGAMAN BINATANG (Mayor)	☐ Kondisi Baik (9) ☐ Tidak Terpasang (Tidak Rawan) (9) ☐ Rusak Mayor (1) ☐ Tidak Terpasang (Tower Rawan) (1) ☐ Rusak Sebagian (1) ☐ 9 Terpasang Plat ☐ 9 Terpasang Jaring dan Caping ☐ 9 Terpasang Jaring Tanpa Caping ☐ 6 Terpasang Caping Tanpa Jaring ☐ 9 Terpasang Ijuk	
7. OVERHEAD CONDUCTOR 500 KV			
1.	BARE CONDUCTOR (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RANTAS 1-4 URAT (1) ☐ RANTAS >4 URAT (1) ☐ MEKAR (6) ☐ CACAT/FLASHOVER (6) ☐ PUTUS (1)	
2.	VIBRATION DAMPER (Minor)	☐ LEPAS (6) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOTOT (6) ☐ NORMAL (9)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
2.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
3.	SPACER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ TIDAK TERPASANG (9) ☐ KENDOR (6) ☐ MELOTOT (6) ☐ PATAH (1) ☐ LEPAS (1) JUMLAH SPACER FOTO ANOMALI SPACER (JIKA ADA) ☐	
8. OVERHEAD CONDUCTOR 150 KV			
1.	BARE CONDUCTOR (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RANTAS 1-4 URAT (1) ☐ RANTAS >4 URAT (1) ☐ MEKAR (6) ☐ CACAT/FLASHOVER (6) ☐ PUTUS (1)	
2.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
3.	VIBRATION DAMPER (Minor)	☐ LEPAS (6) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOTOT (6) ☐ NORMAL (9)	
3.	SPACER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ TIDAK TERPASANG (9) ☐ KENDOR (6) ☐ MELOTOT (6) ☐ PATAH (1) ☐ LEPAS (1) JUMLAH SPACER FOTO ANOMALI SPACER (JIKA ADA) ☐	
9. OVERHEAD CONDUCTOR 70 KV			
1.	BARE CONDUCTOR (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RANTAS 1-4 URAT (1) ☐ RANTAS >4 URAT (1) ☐ MEKAR (1) ☐ CACAT/FLASHOVER (6) ☐ PUTUS (1)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
2.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
3.	VIBRATION DAMPER (Minor)	☐ LEPAS (6) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOROT (6) ☐ NORMAL (9)	
10. OVERHEAD CONDUCTOR 30 KV			
1.	BARE CONDUCTOR (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RANTAS 1-4 URAT (1) ☐ RANTAS >4 URAT (1) ☐ MEKAR (1) ☐ CACAT/FLASHOVER (6) ☐ PUTUS (1)	
2.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
3.	VIBRATION DAMPER (Minor)	☐ LEPAS (6) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOROT (6) ☐ NORMAL (9)	
11. KONDUKTOR JUMPER			
1.	KONDUKTOR JUMPER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RANTAS (1) ☐ MEKAR (1) ☐ PUTUS (1) ☐ CACAT/FLASHOVER (6)	
2.	JUMPER JOINT/KLEM/TERMINAL (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENGKOK (6) ☐ HAMPIR LEPAS (1) ☐ PATAH (1) ☐ MELELEH (1)	
3.	SPACER JUMPER (Minor)	☐ NORMAL TIDAK TERPASANG (9) ☐ NORMAL (9) ☐ LEPAS (1) ☐ JATUH (1) ☐ HILANG (1)	
12. DEAD END COMPRESSION JOINT			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	DEAD END COMPRESSION JOINT (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (1) ☐ BENGKOK (1) *Tiap phasa minimal 1 foto 	
13. SUSPENSION CLAMP			
1.	SUSPENSION/STRAIN CLAMP (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (1) ☐ BENGKOK (1)	
2.	SHACKLE SUSPENSION/STRAIN CLAMP (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (1)	
14. MIDSPAN JOINT			
1.	CONDUCTOR/MIDSPAN JOINT (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ CACAT (MELELEH,BENGKOK,HANGUS) (6) ☐ PECAH/RETAK (1) ☐ KOROSIF (1)	
15. ARMOR ROD			
1.	ARMOR ROD (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ MEKAR (1) ☐ PUTUS (1)	
16. SPACER			
1.	KONDISI SPACER (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ LEPAS (1) ☐ JATUH (1) ☐ HILANG (1)	
17. REPAIR SLEEVE			
2.	REPAIR SLEEVE (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ PECAH (1) ☐ BENGKOK (1)	
18. OPTICAL GROUND WIRE (OPGW)			
1.	VIBRATION DAMPER OPGW (PEREDAM) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ LEPAS (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOROT (6)	
2.	KONDUKTOR OPGW (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RANTAS (1) ☐ PUTUS (1)	
3.	JOINT BOX OPGW (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ HILANG (1) ☐ TIDAK ADA (9)	
4.	KONDUKTOR KE JOINT BOX (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ PUTUS (1) ☐ HILANG (1) ☐ TIDAK ADA (9)	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
5.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
19. GROUND STEEL WIRE (GSW)			
1.	VIBRATION DAMPER GSW (PEREDAM) (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ LEPAS (6) ☐ HILANG (6) ☐ MELOTOT (6)	
2.	KONDUKTOR GSW (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RANTAS (1) ☐ PUTUS (1)	
3.	JOINT GSW (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ PUTUS (1)	
4.	JUMPER GSW (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ MEKAR (1) ☐ RANTAS (6) ☐ LEPAS (1) ☐ PUTUS (1)	
5.	BENDA ASING (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ BENANG (6) ☐ SAMPAH (6) ☐ LAYANGAN (1) ☐ BALON (1) ☐ BINATANG (1)	
20. ISOLATOR DAN STRINGSET			
1.	KONDISI FISIK PIRINGAN (Mayor) Auto Group : OR;TYPE : OR;POLYMER	☐ NORMAL (9) ☐ SOBEK (1) ☐ KOROSIF (1) ☐ CACAT (1) ☐ HANGUS (1) ☐ KOTOR (6) ☐ 6 MIRING ☐ 9 POLUTAN RINGAN ☐ 6 POLUTAN SEDANG ☐ 1 POLUTAN BERAT ☐ 1 ANOMALI LAIN	

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	KONDISI FISIK PIRINGAN (Mayor) Auto Group : OR;TYPE : OR;KACA	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ GUMPIL (1) ☐ PECAH (1) ☐ FLASHOVER (1) ☐ KOTOR (6) ☐ 6 MIRING ☐ 9 POLUTAN RINGAN ☐ 6 POLUTAN SEDANG ☐ 1 POLUTAN BERAT ☐ 1 ANOMALI LAIN	
1.	KONDISI FISIK PIRINGAN (Mayor) Auto Group : OR;TYPE : OR;KERAMIK	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ GUMPIL (1) ☐ PECAH (1) ☐ FLASHOVER (1) ☐ KOTOR (6) ☐ 6 MIRING ☐ 9 POLUTAN RINGAN ☐ 6 POLUTAN SEDANG ☐ 1 POLUTAN BERAT ☐ 1 ANOMALI LAIN	
2.	JUMLAH *tidak wajib foto Auto Group : OR;TYPE : OR;KERAMIK	Maksimalkan penggunaan teropong agar lebih jelas Jumlah Renceng Jumlah Keping Per Renceng	
3.	ARCHING HORN *tidak wajib foto Auto Group : OR;TYPE : OR;KERAMIK	☐ Tidak Terpasang (9) ☐ Terpasang Hanya Sisi Hot (Dekat Konduktor) (9) ☐ Terpasang Hanya Sisi Cold (Dekat Traves) (9) ☐ Terpasang Kedua Sisi (9) ☒ Dua Sisi Simetris (9)	
3.	JUMLAH *tidak wajib foto Auto Group : OR;TYPE : OR;KACA	Maksimalkan penggunaan teropong agar lebih jelas Jumlah Renceng Jumlah Keping Per Renceng	
4.	ARCHING HORN *tidak wajib foto Auto Group : OR;TYPE : OR;KACA	☐ Terpasang Kedua Sisi (9) ☐ Terpasang Hanya Sisi Hot (Dekat Konduktor) (9) ☐ Terpasang Hanya Sisi Cold (Dekat Traves) (9) ☐ Tidak Terpasang (9) ☒ Dua Sisi Simetris (9)	
21. ISOLATOR SUPPORT/LONG ROD/PIN POST			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	KONDISI FISIK PIRINGAN (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOTOR (6) ☐ GUMPIL (1) ☐ FLASHOVER (1) ☐ PECAH (1) ☐ RETAK (1) ☐ 6 MIRING ☐ 9 POLUTAN RINGAN ☐ 6 POLUTAN SEDANG ☐ 1 POLUTAN BERAT ☐ 1 ANOMALI LAIN	
23. ARCHING HORN			
1.	ARCHING HORN (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ KENDOR (6) ☐ TIDAK SIMETRIS (6)	
24. GROUNDING KAKI TOWER LUAR (MRG)			
1.	PENTANAHAN (GROUNDING) (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ RANTAS (6) ☐ PUTUS (1) ☐ LEPAS (1) ☐ HILANG (1)	
24. GROUNDING KAKI TOWER			
2.	PENTANAHAN (GROUNDING) (Mayor)	☐ PUTUS (1) ☐ HILANG (1) ☐ NORMAL (9) ☐ LEPAS (1) ☐ KOROSI (6) ☐ RANTAS (6)	
25. DIRECT GROUNDING			
6.	BYPASS GSW (Minor)	☐ NORMAL (9) ☐ KOROSI (6) ☐ PUTUS (1) ☐ HILANG (1) ☐ RANTAS (6)	
26. TRANSMISSION LIGHTNING ARRESTER			
1.	TLA (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ LEPAS (1)	
2.	KONDISI FISIK PIRINGAN (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ RETAK (1) ☐ GUMPIL (1) ☐ PECAH (1) ☐ FLASHOVER (1) ☐ KOTOR (6) ☐ 6 MIRING ☐ 1 POLUTAN BERAT ☐ 6 POLUTAN SEDANG ☐ 9 POLUTAN RINGAN	
27. TOWER EMERGENCY			

NO.	KOMPONEN YANG DIPERIKSA	KONDISI PERALATAN	KETERANGAN
1.	PLAT PONDASI (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ TERTIMBUN (6) ☐ TERENDAM AIR (6) ☐ LEPAS (1) ☐ AMBLAS (1)	
2.	BODY TOWER (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ MIRING (1) ☐ MELENGKUNG (1)	
3.	BAUT SAMBUNGAN RANGKA (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ HILANG (1) ☐ PATAH (1) ☐ BERKARAT/KOROSIF (6)	
4.	SKUR (Mayor)	☐ NORMAL (9) ☐ KENDOR (6) ☐ LEPAS (1)	
5.	KONDUKTOR PHASA (Mayor)	☐ Normal (9) ☐ Andongan Turun (6) ☐ Mekar (6) ☐ Rantas (1) ☐ Putus (1)	
6.	KONDUKTOR TANAH (GSW) (Mayor)	☐ Normal (9) ☐ Andongan Turun (6) ☐ Rantas (1) ☐ Putus (1)	
7.	ISOLATOR (Mayor)	☐ Normal (9) ☐ Polutan (6) ☐ Patah (1) ☐ Putus (1)	
8.	JUMPER KONDUKTOR (Mayor)	☐ Tidak Ada (9) ☐ Normal (9) ☐ Rantas (6) ☐ Putus (1)	