

UNDERTAKSTYPER

- UT01

MASTER A
DIMENSION 600x600x40 MM.
KULÖR: WHITE FROST (NÄRMASTE NCS S 0500-N), PRIMADE KANTER.
BÄRVERK: CONNECT T24 C1, VIT 01, MATT
JUSTERBAR PENDEL
ANSLUTNING MOT VÄGG: CONNECT VÄGGLIST I UTFÖRANDE T1_A41
DÄR UNDERTAK MÖTER RIBBVÄGG MONTERAS CONNECT SKUGGLIST I UTFÖRANDE T1_A42
FRITT KANTAVSLUT I RUM 1-153, VERKSTAD FÖRSES MED CONNECT AVSLUTNINGSLIST
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRINCIPSKISS M01
MIN TOTALKONSTRUKTIONSHÖJD: 100 MM
MIN HÖJD FÖR DEMONTERBARHET: 120 MM
- UT02

MASTER A + EXTRA BASS
DIMENSION 600x600x40 MM.
KULÖR: WHITE FROST (NÄRMASTE NCS S 0500-N), PRIMADE KANTER.
BÄRVERK: CONNECT T24 C1, VIT 01, MATT
JUSTERBAR PENDEL
ANSLUTNING MOT VÄGG: CONNECT VÄGGLIST I UTFÖRANDE T1_A41
DÄR UNDERTAK MÖTER RIBBVÄGG MONTERAS CONNECT SKUGGLIST I UTFÖRANDE T1_A42

OVAN ABSORBENT PLACERAS ECOPHON EXTRA BASS 1200x600x50MM
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRINCIPSKISS M378
MIN TOTALKONSTRUKTIONSHÖJD: 100 MM
MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET 170 MM
- UT03

PENDLAT GIPSTAK UNDER BJÄLKLAG + MASTER A
12,5 MM GIPS, TYP GYPROC NORMAL GIPSSKIVA MED OVANLIGGANDE 70 MM MINERALULL
BÄRVERK: GYPROC GK SYSTEM I TVÅ NIVÅER
PENDLAS 200 MM ÖK MINERALULL TILL UNDERKANT BJÄLKLAG. INGEN ANSLUTNING MOT VÄGG.

DÄREFTER PENDLAS MASTER A
DIMENSION 600x600x40 MM.
KULÖR: WHITE FROST (NÄRMASTE NCS S 0500-N), PRIMADE KANTER.
BÄRVERK: CONNECT T24 C1, VIT 01, MATT
JUSTERBAR PENDEL
ANSLUTNING MOT VÄGG: CONNECT VÄGGLIST I UTFÖRANDE T1_A41
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRINCIPSKISS M01
MIN TOTALKONSTRUKTIONSHÖJD: 100 MM
MIN HÖJD FÖR DEMONTERBARHET: 120 MM
- UT04

HYGIENE ADVANCE A
DIMENSION 600x600x40 MM
KULÖR: WHITE 141 (NÄRMASTE NCS S 1000-N)
BÄRVERK: CONNECT T24 C3, VIT
JUSTERBAR PENDEL
ANSLUTNING MOT VÄGG: CONNECT
AVSLUTNINGSLIST C3
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRICIPSKISS M252C3
MIN TOTALKONSTRUKTIONSHÖJD: 150 MM
MINSTA HÖJD FÖR DEMONTERBARHET: 170 MM
- UT05

SUPER G
DIMENSION 1200x600x35 MM.
KULÖR: WHITE 085 (NÄRMASTE NCS S 1002-Y), GRUNDMÅLADE KANTER.
BÄRVERK: CONNECT T24 , WHITE 01
JUSTERBAR PENDEL
ANSLUTNING MOT VÄGG: CONNECT VÄGGLIST I UTFÖRANDE T1_A41
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRINCIPSKISS M55
MIN TOTALKONSTRUKTIONSHÖJD: 200 MM
MIN HÖJD FÖR DEMONTERBARHET: 200 MM
- UT06

FAST NEDPENDLAT GIPSTAK
DIMENSION: 2x12,5 MM GYPROC ERGOLITE GIPSSKIVA
BÄRVERK: GYPROC GK SYSTYEM I TVÅ NIVÅER
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR
KULÖR: UNDERTAK MÅLAS I KULÖR ENLIGT RUMSBESKRIVNING
- UT07

ECOPHON ACCESS A
DIMENSION: 1800x1177x27
BÄRVERK: ECOPHON SPECIALFÄSTEN
MONTERAS ENLIGT ECOPHON PRINCIPSKISS A2_A24
KULÖR: WHITE FROST
PLACERING ANPASSAS MED HÄNSYN TILL ÅTKOMST AV VINDSLUCKA

FÖRESKRIFTER

UNDERTAK AV GIPS
SYSTEM GYPROC ELLER LIKVÄRDIGT.

INSPEKTIONSLUCKA I UNDERTAK
GYPROC GPG 2 PLANEX ELLER LIKVÄRDIGT.
DIMENSION ENLIG UNDERTAKSPLAN.

ÖVRIGA UNDERTAK
FABRIKAT ECOPHON ELLER LIKVÄRDIGT. ABSORPTIONSKLASS A OM EJ ANNAT ANGES.

OMFATTNING OCH TYP AV AKUSTIKUNDERTAK OCH TOTAL KONSTRUKTIONSHÖJD ALTERNATIVT HÖJD ÖVER FÄRDIGT GOLV FRAMGÅR AV UNDERTAKSRITNINGAR.

SAMTLIGA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE TILLVERKNING OCH BESTÄLLNING.

YTBEHANDLING PÅ SYNLIGT BÄRVERK, MONTERING OCH HANTERING SKA UTFÖRAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR OCH FÖRESKRIFTER.
KANTPROFIL VID SYNLIGT BÄRVERK SKA SÄTTAS KANT I KANT I HÖRN OCH VINKLAR.
SYNLIGA SNITTYTOR, SOM UPPSTÅR GENOM KAPNING AV AKUSTIKSKIVOR SKA MÅLAS I KULÖR LIKA ANSLUTANDE KULÖR.

TYP AV DON OCH ARMATURER SAMT ANTAL REDOVISAS PÅ VVS-RESP EL-HANDLINGAR.

KOMPONENTER I UNDERTAK ENL VENT, EL, STYR OCH SPRINKLER PLACERAS CENTRISKT I PLATTA OM INOET ANNT ANGES. PLATTOR SOM BERÖRES AV INSTALLATIONER KOMPLETTERAS MED CONNECT AVLASTNINGSPROFIL OCH LÄSES MED LÄSCLIPS.

FÖR INFÄSTNING AV ARMATURER MM I UNDERTAK ANSVARAR RESP ENTREPRENÖR FÖR ATT ERFORDERLIGA FÖRSTÄRKNINGAR UTFÖRS.

LÄTTA UNDERTAK (<20 KG/m²) SKA UTFORMAS SÅ ATT DE KLARAR EN VÄRMEPÅVERKAN AV 300°C UNDER MINST 10 MINUTER UTAN ATT FALLA NED.


HÄNVISNINGAR
FÖR UNDERTAKSPLANER SE A-43-1-111,
TILL OCH MED A-43-1-231

| | | | |
|-----|----------------|-------|-------|
| BET | ÄNDRING AVISER | DATUM | Sign. |
|-----|----------------|-------|-------|

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

UMEÅ ÖSTRA BRANDSTATION
SVALTINGEN 1

Umeå Kommun Fastighet
Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Org.nr.2020002627
www.umea.se



ORIENTERINGSFIGUR