

Guide de Maintenance HVAC (Chauffage & Ventilation)

Machine / Système : Système de Chauffage/Climatisation

1. Description du système

Le système CVC assure le maintien de la température de l'atelier entre 18°C et 22°C et garantit un renouvellement d'air de 6 volumes/heure. Il comprend : 2 centrales de traitement d'air (CTA1 et CTA2), 1 groupe froid de 80 kW, 1 chaudière gaz de 120 kW, 32 bouches de soufflage.

2. Maintenance mensuelle

- Contrôle visuel des filtres G4 et F7 (remplacement si 9E à S a)
- Vérification des débits d'air (anémomètre)
- Contrôle des températures de soufflage et de reprise
- Inspection des courroies des caissons de ventilation
- Vérification du bon fonctionnement des registres motorisés

3. Maintenance trimestrielle

- Entretien du groupe froid (pression frigorifique, état des compresseurs)
- Contrôle brûleur chaudière (combustion, allumage)
- Nettoyage des échangeurs de chaleur
- Vérification GTB (Gestion Technique du Bâtiment) — paramétrage des consignes

4. Consommation énergétique cible

CTA1 + CTA2 : < 45 kWh/jour

Groupe froid (été) : < 120 kWh/jour

Chaudière (hiver) : < 80 m³ gaz/semaine

Alarmes à déclencher si dépassement de 20% des valeurs nominales.
