Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-10-25 13:13:12.580365+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Berlin · Beispielprojekt · PV und Speicher
Projektreferenz	c7795bc2c1e14e389622015c809ace45
Eingabeversion	20

Vergleich gespeicherter Berechnungen

Differenz = Vergleichsberechnung minus Referenzberechnung. Unterschiede bei Anteilen werden in Prozentpunkten angegeben. Bei PV-Werten wird eine Differenz nur angezeigt, wenn beide Werte sich auf dieselbe AC- oder DC-Seite beziehen.

Übereinstimmende Vergleichsbedingungen belegen weder die Leistungsfähigkeit der Geräte noch eine Freigabe für die Installation.

Referenzberechnung

Declared reference assumptions: DC/DC 98% each way, storage 99% each way, forward inverter 96%, fixed battery temperature 20 °C, zero internal and DC auxiliary demand and standing loss. No reverse charging. These are scenario assumptions, not manufacturer performance data.

Eingabeversion	18
Berechnungsreferenz	37101494e75844d7bb146ca95c499052
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1
Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3
Nutzbare Speicherenergie	13,5 kWh
Anzahl der Module	3
Parallelschaltung	1
Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Berechnungszeiträume (UTC)	2023-06-16T09:00:00+00:00 – 2023-06-16T11:00:00+00:00
Gespeicherte Energie zu Beginn	0 kWh
Geforderte Mindestenergie am Ende	Kein Mindestwert erforderlich
Szenarioanforderungen	Geprüfte Anforderungen erfüllt

Vergleichsberechnung

Declared reference assumptions: DC/DC 98% each way, storage 99% each way, forward inverter 96%, fixed battery temperature 20 °C, zero internal and DC auxiliary demand and standing loss. No reverse charging. These are scenario assumptions, not manufacturer performance data.

Eingabeversion	20
Berechnungsreferenz	4a89969354884bb79292f9ca000574c4
Modell	SAJ BU2-5.0-HV1

Modell	SAJ BC2-HV1
Modell	SAJ H2-10K-T3
Nutzbare Speicherenergie	18 kWh
Anzahl der Module	4
Parallelschaltung	1
Standort	Berlin · Beispielstandort
Land	DE
Zeitzone	Europe/Berlin
Berechnungszeiträume (UTC)	2023-06-16T09:00:00+00:00 – 2023-06-16T11:00:00+00:00
Gespeicherte Energie zu Beginn	0 kWh
Geforderte Mindestenergie am Ende	Kein Mindestwert erforderlich
Szenarioanforderungen	Geprüfte Anforderungen erfüllt

Vergleich gespeicherter Berechnungen

Ergebnis	Referenzberechnung	Vergleichsberechnung	Differenz
Simulierter Strombedarf	1,103 kWh	1,103 kWh	0 kWh
Solarenergie zur Lastversorgung	1,103 kWh	1,103 kWh	0 kWh
Netzbezug	0 kWh	0 kWh	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh	0 kWh	0 kWh
PV-Einspeisung	0,798 kWh	0 kWh	-0,798 kWh
Gespeicherte Energie am Ende	7,391 kWh	8,198 kWh	0,806 kWh
PV-Erzeugung	9,634 kWh (DC)	9,634 kWh (DC)	0 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %	100 %	0 pp
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	91,374 % (DC)	100 % (DC)	8,626 pp

Vergleichsgrundlage

Standort und Zeitzone	Übereinstimmend
Berechnungszeiträume	Übereinstimmend
Quellen für Last und Hilfsverbrauch	Übereinstimmend
PV-Wetterdaten oder identische Erzeugungsdaten	Übereinstimmend
Zeitliche Auflösung	Übereinstimmend
Betriebsanforderungen	Übereinstimmend
Gespeicherte Energie zu Beginn	Übereinstimmend
Geforderte Mindestenergie am Ende	Übereinstimmend
Bilanzgrenze der Last	Übereinstimmend
Berechnungsmethode	Übereinstimmend
Szenarioanforderungen	Übereinstimmend
Batterietemperatur	Übereinstimmend

Änderungen an Auslegung und Annahmen

Speicherparameter	Geändert
Geräteauswahl	Geändert
PV-Belegung und Erzeugungsparameter	Unverändert
DC-Hilfsverbrauch	Unverändert

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Beispielannahme · kein externer AC-Hilfsverbrauch
Datenquelle	Declared reference assumptions: DC/DC 98% each way, storage 99% each way, forward inverter 96%, fixed battery temperature 20 °C, zero internal and DC auxiliary demand and standing loss. No reverse charging. These are scenario assumptions, not manufacturer performance data.
Datenquelle	Beispielverbrauch · 6.000 kWh pro Jahr
Datenquelle	JRC PVGIS typical meteorological year
Berechnungsreferenz	37101494e75844d7bb146ca95c499052 · Eingabeversion 18
Berechnungsreferenz	4a89969354884bb79292f9ca000574c4 · Eingabeversion 20