

KOFERT - RAPPORT DE MAINTENANCE

Date du rapport : 2026-05-18

Inspection #1 - Transformateur élévateur 622AEC03

Technicien: Terrain Tech | Statut: soumise

Points d'anomalies :

- Mise à la terre : NON CONFORME
Remarque: Mise à la terre
 - Isolateurs HT & MT : NON CONFORME
-

Inspection #2 - Transformateur élévateur 622AEC03

Technicien: Terrain Tech | Statut: brouillon

Points d'anomalies :

Aucune anomalie détectée.

Inspection #3 - Chargeurs batteries & onduleur

Technicien: Terrain Tech | Statut: soumise

Points d'anomalies :

Aucune anomalie détectée.

Inspection #4 - Chargeurs batteries & onduleur

Technicien: Terrain Tech | Statut: brouillon

Points d'anomalies :

Aucune anomalie détectée.

Inspection #5 - Transformateur abaisseur 622AEC01

Technicien: Terrain Tech | Statut: brouillon

Points d'anomalies :

Aucune anomalie détectée.

Inspection #6 - Transformateur abaisseur 622AEC01

Technicien: Terrain Tech | Statut: soumise

Points d'anomalies :

- Mise à la terre : NON CONFORME
Remarque: Mise à la terre
 - Isolateurs HT & MT : NON CONFORME
Remarque: Isolateurs HT & MT
 - Limiteur de surtension — contrôle visuel : NON CONFORME
Remarque: Limiteur de surtension
-