

Kontrola územného plánu

PARCELA 6012/26 · PRIRADENIE DO Z.7 / SV / ZÓNA C

Priradenie je interpretácia oficiálnej mapy podľa zhodného katastrálneho obrysu. ÚP po zmene č. 3 je účinný od 22.05.2026. Výšková kontrola používa aktuálne pravidlá, nie staré projektové kóty.

| Požiadavka                     | Údaj / zdroj                                                                                                                  | Stav C/B/B                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rimsa najviac 4,5 m            | ÚP I.F.3, tlačená str.34: od najvyššej vozovky po spodnú uličnú rímsu. Pri oznámenom R0 = 184,200 m vychádza limit 188,700 m. | M+3,125 je hrana strešnej roviny, nie overený spodok rímasy. ΔFFL a finálny detail chýbajú.                                 |
| Sedlová strecha 25–40°         | ÚP I.F.3, str.35, zóna C: Modelový obal je záväzný; sklon sa počíta z vrcholov.                                               | 30,706180° / 34,826887°: v rozsahu.                                                                                         |
| Uličná šíara 3 m               | Štúdia Z7/Z22, PDF str.2, samostatné domy. Doplnok 2026 o 5 m sa týka radových domov.                                         | Uličný odstup 3 000 mm; hlavný trakt a hrebeň rovnobežne s ulicou.                                                          |
| Odstupy                        | Štúdia Z7/Z22: k hranici min.2 m, pri obytných miestnostiach medzi domami min.7 m.                                            | Pravá hranica 3 000 mm: Skutočný odstup susedného domu treba overiť.                                                        |
| Podlaha, terén a vstup         | Štúdia: podlaha max.0,5 m nad upraveným terénom s väzbou na obrubník; pred domom max.3 stupne. Rimsa max.4,5 m nad podlahou.  | Stavebník chce aspoň jeden stupeň; návrhový cieľ 1 × 150 mm pred podestou. Nivelácia pásu, terénu a prahový detail chýbajú. |
| Zastavanosť, zeleň, parkovanie | ÚP KZP0,7 vrátane spevnených plôch. Štúdia: budovy max.50 %, zeleň min.30 %, dve parkovacie miesta.                           | Vyžaduje výkaz zjednotených plôch a overenie státi podľa konečnej situácie.                                                 |

OFICIÁLNE PODKLADY · OVERENÉ 14.09.2026

ÚP po zmene č.3 · I.F.3 str.34–35  
https://www.mikulov.cz/data/content\_files/831/brez-i-up-oop-uz.pdf

Hlavný výkres I.b  
https://www.mikulov.cz/data/content\_files/832/1b-hlv-1.pdf

Urbanistická kompozícia I.f · výška4,5m  
https://www.mikulov.cz/data/content\_files/832/1f-urbanisticka-kompozice.pdf

Štúdia Z7/Z22 + doplnok2026 · PDF2–4  
https://www.mikulov.cz/data/content\_files/731/textova-cast-souhlas-obce-stavebni-cara-5m.pdf

| Vzťah k R0 = 184,200 m       | Výška [m]               |
|------------------------------|-------------------------|
| Hotová podlaha M0            | 184,200 + ΔFFL          |
| Hrana strešnýchrovín         | 187,325 + ΔFFL          |
| Hrebeň strešnýchrovín        | 189,760 + ΔFFL          |
| Limit spodnej uličnej rímasy | 188,700 (podmienené R0) |

ΔFFL = rozdiel podlahy k ulici v metroch, zatiaľ neurčený. Bp v XY bodu treba potvrdiť. Vizualizačný biely portál siaha nad strešnú rovinu; finálny obal a spodok rímasy určí detail.

KONTROLA TLAČE 100 % - 1 000 mm ≈ 20 mm na papieri  
1 : 50 - vypnúť „prispôbiť strane“

NOVOSTAVBA RD BŘEZÍ U MIKULOVA

PARCELA 6012/26 · HLAVNÝ NÁVRH C / B / B

Kontrola územného plánu

R0 = 184,200 m · M0 = PODLAHA MODELU · ΔFFL = M0 – R0 ZATIAĽ NEURČENÉ

Nejde o potvrdenie stavebného úradu. Všetky nesplnené alebo neoverené položky zostávajú otvorené do získania konkrétnych podkladov.

STAV

NEVYDANÉ NA REALIZÁCIU

Chýbajúci návrh sa nesmie nahradiť mierkou výkresu.

VYPRACOVAL: digitálne dvojča · bez autorizačnej pečiatky

DÁTUM 2026-09-14 FORMÁT A1 841 × 594 mm MIERKA tabuľka

ZDROJ 6cd4bc82841b · úplné odtlačky v model-snapshot.json