

Skladby konštrukcií · register

AKTÍVNE SKLADBY STIEN · STARÉ PODLAHY A STRECHA SA NEPREBERAJÚ

Kód	Aktuálna geometria / skladba	Stav pre realizáciu
SO30 + TI20	Nosné murivo 300 + vonkajšie kontaktné zateplenie 200 = 500 mm nominálne. Pôdorysné líca miestností zostávajú; lokálne odstupy líc modelu 499–504 mm sa neprepisujú.	Určiť výrobok, omietky a finálne líca, statiku a systémové napojenia.
SO50	Voľné piliere / steny krytých terás: plné murivo 500 mm bez ETICS.	Overiť únosnosť, stabilitu, založenie, povrchy.
SN30, SN20	Nosné vnútorné murivo z keramických tvaroviek hr. 300 / 200 mm, na systémovú murovaciu maltu	Kódy a nominálne hrúbky z hotového pôdorysu. Nový výrobok, úplné vrstvy, kotvenie a nosnú funkciu uzavrieť v R01/R04/R07.
SP30, SP20, SP14	Nenosné priečkové murivo z keramických tvaroviek hr. 300 / 200 / 140 mm, na systémovú murovaciu maltu (vrátane puzdra posuvných dverí)	Kódy a nominálne hrúbky z hotového pôdorysu. Nový výrobok, úplné vrstvy, kotvenie a nosnú funkciu uzavrieť v R01/R04/R07.
SP10, SP6	Sadrokartónové systémové priečky a predsteny hr. 100 / 60 mm, s výpňou z minerálnej vlny	Kódy a nominálne hrúbky z hotového pôdorysu. Nový výrobok, úplné vrstvy, kotvenie a nosnú funkciu uzavrieť v R01/R04/R07.
SA30	Leier LeierPLAN 10 P10 100 mm + Minerálna vata 100 mm + Leier LeierPLAN 10 P10 100 mm = 300 mm. 300 mm = 100 + 100 + 100 mm bez omietok a obkladov. Líca v pôdoryse zostávajú zachované; povrchové úpravy sa určia samostatne.	Návrh nenosnej priečky: Pôvodné označenie týchto úsekov bolo nosné; zmenu nosného systému a podopretie nadväzujúcich konštrukcií musí overiť statik.
H200	Knauf Silentboard · vonkajšia doska pracovne 12,5 mm + Knauf Silentboard · vnútorná doska 12,5 mm + Dutina W623 · pružné závesy, CD 60/27 a vata 40 mm 45 mm + Súvislá vápenno-cementová omietka · dutina 15 mm + LeierPLAN 10 N+F · murivo 100 mm + Vápenno-cementová omietka · kúpeľňa 15 mm = 200 mm. 200 mm = 15 + 100 + 15 + 45 + 25 mm od sprchy, vrátane oboch omietok a dosiek. Vata 40 mm aj rošt sú v 45 mm dutine. Hydroizolácia, lepidlo, obklad a prípadná celoplošná stierka sú navyše.	Nenosná priečka H200. Statik overí stabilitu LeierPLAN 10 pri výške 3 125 mm, založenie, napojenie a náhradu pôvodnej nosnej funkcie. Kotvy a rozstup pružných závesov zvoliť pre konkrétne dutinové murivo a hmotnosť opláštenia.
PODLAHY	M0 = pôvodná podlaha, ΔFFL k ulici R0 neznáme. Voda a odpad nad doskou; kúrenie mimo garáže, technickej a sprchy; TZ-01.	Určiť hrúbky, spády, izolácie, vykurovací poter a povrchy. Bez vrtov do dosky.
STRECHA / POVALA	Falcovaný plech, bez architektonických presahov. Roviny M+3,125 / M+5,560; povala iba na odkladanie mimo katedrály 1.03.	Drevený nosný strop a záklop; bez betónovej stropnej dosky/nadbetonávky. Určiť skladovacie a bodové zaťaženia, prierezy, spoje, vrstvy a parotesnosť.
ZÁKLADY / DOSKA	Monolitický horný pás 350 × 600 mm; vnútorné rebrá; požadovaná doska 150–200 mm. Podľa zadania, nie zamerania. ZA-02.	Overiť zeminu, už realizovaný pás, C16/20 a jeho expozíciu; navrhnuť rozmery, výstuž a škáry.

H200: požiadavka $R_w \geq 51$ dB. Predbežný výpočet z podkladov nie je meranie ani potvrdenie konkrétnej realizácie. SA30: R_w celej zostavy nedoložené. Akustika aj kotvenie sa musia posúdiť pre nové nosné riešenie.

KONTROLA TLAČE 100 % - 1 000 mm = 20 mm na papieri

1 : 50 - vypnúť „prispôbiť strane“

NOVOSTAVBA RD BŘEZÍ U MIKULOVA

PARCELA 6012/26 · HLAVNÝ NÁVRH C / B / B

Skladby konštrukcií · register

R0 = 184,200 m · M0 = PODLAHA MODELU · ΔFFL = M0 – R0 ZATIAĽ NEURČENÉ

Zachované sú rozhodnuté materiály a líca. Chýbajúce nové konštrukcie sú explicitne otvorené; staré rozporné skladby a statika sa nepoužívajú.

STAV

NEVYDANÉ NA REALIZÁCIU

Chýbajúci návrh sa nesmie nahradiť mierkou výkresu.

VYPRACOVAL: digitálne dvojča · bez autorizačnej pečiatky

DÁTUM 2026-09-14 FORMÁT A1 841 × 594 mm MIERKA tabuľka

ZDROJ 6cd4bc82841b · úplné odtlačky v model-snapshot.json