缺陷闭环系统 · 字段配置器

新国标大点位控制器（AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM） · GB 16808-2025 · 认证类别：型式试验 · 发证机构：沈阳消防研究所 · 企业微信表单 + 文档路线 · v1.3

搜索字段名 / 备注 | 全部分组 | 全部必填态 | 仅显示必填(最小集)

全部显示 | 全部隐藏 | 恢复默认 | 保存 | 导出 JSON | 导出 CSV | 导入 JSON

打印 / 存 PDF

必填(人工) **10** 条件必填 **25** 非必填 **10** 系统自动 **2** 显示中 **32** 隐藏 **15** 合计 **47**

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
A 标识与追溯					
DEF-001	缺陷编号	自动	系统自动	☑	系统生成 DC-YYYY-NNNN，全局唯一（DC=Defect Case；勿与字段序号 DEF-001 混淆；此列不进表单，自动生成）
DEF-002	来源渠道	单选	必填	☑	售后 / 产线 / 来料 / 测试 / 市场 / 客诉
DEF-003	报告人	成员	必填	☑	从通讯录选人，不要手打姓名；部门信息由人员字段自动带出，不必另设一列
DEF-004	创建时间	日期	系统自动	☑	用系统自带的「创建时间」，不要新建日期字段让人填。它是 MTTC / 响应时限的唯一合法起点，人一能改指标就废了
DEF-005	产品型号	单选	必填	☑	四选一：AEC2301 / AEC2393B / AEC2392BS / AEC2392BM
DEF-006	产品编号	文本	必填	☑	★ 一产品一编号，是唯一的单台追溯锚点。取消批次号后，批次性判断改由产品编号反查生产工单；现场确实看不到铭牌时填「无法获取」并在现象描述里说明
DEF-007	固件版本号	文本	必填	☑	★ 控制器缺陷与固件强相关，无版本号无法归因

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
DEF-008	硬件版本号	文本	非必填	☑	与固件版本配合定位
DEF-009	发现环节	单选	必填	☑	来料 / 过程 / 终测 / 老化 / 安装调试 / 客户使用
B 缺陷描述					
DEF-010	现象描述（原话）	长文本	必填	☑	保留原始口语，不得改写
DEF-011	结构化现象	长文本	非必填	☐	AI 提取 + 人工确认后的规范表述
DEF-012	附件	文件/图片	必填	☑	照片 / 波形 / 日志 / 视频；硬件问题靠证据
DEF-013	复现条件	文本	非必填	☐	能否稳定复现，决定根因分析难度
DEF-014	缺陷台数	数值	必填	☑	单台 / 多台 / 批次性
DEF-015	已出货影响范围	文本	非必填	☐	涉及台数与区域，用于召回 / 围堵决策
C 定级与围堵					
DEF-016	严重程度	单选	条件必填	☑	受理阶段由质量部定级（S/A/B/C），避免一线通胀
DEF-017	安全相关	是否	必填	☑	★ 勾选=安全相关 → 强制走最高优先级（人身安全 / 火灾 / 触电）。复选框只表达「相关 / 不相关」，未勾=不相关，无法区分「还没判」→ 受理当天必须勾定
DEF-018	紧急围堵措施	长文本	条件必填	☑	条件：严重程度为 S / A 时必填
DEF-019	围堵完成日期	日期	非必填	☐	用于统计响应速度
DEF-020	上报 / 召回处置	单选	条件必填	☑	条件：安全相关=是 或 严重程度为 S/A 时必填。五选一：①无需上报、无需召回 ②需上报、无需召回 ③需上报、且需召回 ④仅内部召回（未流入市场，无需对外上报）⑤待评估。★ 判定主体=质量部会同法规/认证对接人，受理后 3 个工作日内出结论；根因分析发

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
					现安全相关时须重新判定，不得沿用受理结论；AI 不得代判；判为②③的须在「报备单号」留痕
D 根因分析					
DEF-021	根因分类	单选	条件必填	☑	条件：进入③根因对策阶段必填。选项 7 个：硬件设计 / 固件设计 / 结构设计 / 来料不良 / 生产工艺 / 使用环境 / 其他。★固件必须单列（固件变更触发认证判定，不能并进「设计」）；不设「待定」（空着会被催办，填待定就没人管了）；选「其他」须在根因描述说明
DEF-022	责任方	单选	条件必填	☑	条件：进入③必填。选项 7 个：研发-硬件 / 研发-固件 / 研发-结构 / 工艺生产 / 供应商 / 客户使用方 / 其他。粒度必须与「根因分类」对齐，否则做不了根因×责任方交叉分析
DEF-023	分析方法	多选	非必填	☐	选项 9 个：5Why / 鱼骨图 / FTA / 失效复现 / A/B 对比 / 器件失效分析 / FMEA 反查 / 数据分析 / 其他。A/B 对比与器件失效分析是控制器/来料类的核心手段
DEF-024	根因描述	长文本	条件必填	☑	条件：进入③必填，须写明因果链与证据
DEF-025	相似历史缺陷编号	关联	非必填	☐	AI 检索推荐，工程师选定或否决
E 对策					
DEF-026	围堵措施（临时）	长文本	非必填	☐	止血用的短期手段
DEF-027	永久对策	长文本	条件必填	☑	条件：进入③后必填
DEF-028	对策类型	多选	条件必填	☑	条件：进入③必填（改设计/改固件/改工艺/换料/改检验/培训/更新文件）

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
DEF-029	ECN 单号	文本	条件必填	☑	条件：对策含改设计 / 改固件时必填
DEF-030	设计变更	是否	条件必填	☑	★ 触发：进入③必填。仅判断「改了没有」——改了不等于要报备；要不要报备/送检由 F 组「变更影响」决定。★ 口径含固件、元器件、结构、PCB 全部版本级变更，不只机械结构；固件变更必须选「是」，不得因「只是改软件」选否
DEF-031	SCAR 单号	文本	条件必填	☐	条件：责任方为供应商时必填
F 认证合规 · 变更影响					
DEF-032	变更影响	单选	条件必填	☑	★ 核心判定：条件=DEF-030 为「是」时必填。四选一：①无需报备 ②仅需报备（不送检） ③报备且需送检 ④待认证机构确认。四种走向完全不同的流程，见备注页
DEF-033	判定依据与判定人	长文本	条件必填	☑	条件：DEF-032 为②③④时必填。须写明「改了哪些内容 + 依据什么判为需要/不需要」，由质量 + 认证对接人双签。★ AI 不得代判
DEF-034	报备单号	文本	条件必填	☐	条件：DEF-032 为②或③时必填。规则=先备案后实施，备案回执到手才允许实施永久对策；①无须、④暂缓
DEF-035	送检范围	单选	条件必填	☐	条件：DEF-032 为③时必填。全项 / 差异项 / 待定（与沈阳消防研究所确认）。全项周期约 3 个月
DEF-036	送检样机状态	单选	条件必填	☑	★ 条件：DEF-032 为③时必填，触发点=判定当天就启动，不等整改完成。未启动 / 备料中 / 已齐套待寄 / 已寄出。须注明样机来源（工程样机 / 量产抽样 / 库存机）与数量。判据：方案锁定须早于整改完成；物理齐套按类型判——改

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
					固件的应早于整改完成，换料的受新料采购试制周期限制
DEF-037	预计送检完成日	日期	条件必填	☐	条件：DEF-032 为③时必填。用于把「外部送检周期」从内部闭环周期里剥离，避免误判超期
DEF-038	送检结论	单选	条件必填	☐	条件：DEF-036 为「已寄出」后必填（通过 / 不通过 / 有条件通过）；不通过则打回③重做对策
G 验证					
DEF-039	验证方式	多选	条件必填	☑	条件：进入④必填（台架/老化/EMC 复测/环境试验/小批试产/现场试点）
DEF-040	样本量与结果	文本	条件必填	☑	条件：进入④必填；样本量须写明否则「通过」无意义
DEF-041	验证结论	单选	条件必填	☑	条件：进入④必填。注意：判定为③的，内部验证通过 ≠ 可关闭，还须等送检结论
DEF-042	验证人	成员	条件必填	☐	条件：进入④必填；独立验证人，避免自己验证自己
H 关闭与横展					
DEF-043	标准化横展项	多选	条件必填	☑	条件：进入④必填（DFMEA/PFMEA/设计规范/检验标准/作业指导书/BOM优选/测试用例/服务通告）
DEF-044	横展确认人	成员	条件必填	☑	条件：「标准化横展项」已填后必填。由质量经理签字确认——勾谁都会点，签名才有人负责。确认内容=勾选的横展项文件均已改版且受控、附件齐全且能对上
DEF-045	关闭日期	日期	非必填	☐	进入监控期的起点。判定为③的，须送检结论=通过后才可填
DEF-046	关闭评审签字	成员	条件必填	☑	条件：进入⑤必填；质量经理把关

编号	字段名	类型	必填态	显示	条件说明 / 备注
DEF-047	复发监控到期日	日期	非必填	☐	建议 3~6 个月；到期无复发方可终态关闭

使用说明：「必填态」四档——必填 一线必须填；条件必填 满足触发条件才必填（触发条件写在备注列）；非必填 可选；系统自动 由系统生成不手工填。「显示」勾选决定该字段是否出现在表单上。配置好后**务必点「导出 JSON」留存**——本地保存只是缓存，VDI 环境可能被清除，JSON 文件才是可靠备份，也是给 IT / 建表同事的交付依据。

类型名称对照：本表里的「**长文本**」是**设计语义**（表示这一栏要装较多文字），**建表时选「文本」即可**——企微智能表格没有"长文本/多行文本"这个独立类型，文本单元格本身就能换行装长内容。同理：「人员」= 界面「成员」，「复选框」= 界面「复选框」，「单选/多选」在界面上合并在「选项」下。

认证合规：判定分四档，不要一刀切

关键区别——**「改了没有」和「要不要报备 / 要不要送检」是两件事。**DEF-030 只回答第一件；第二件由 DEF-032 判定。改了不等于要送检，而要送检也不等于必须先送检才能改 —— 缺陷可以先整改，整改完再送检，但送检样机必须提前备。

DEF-032 判定结果	要不要报备	要不要送检	流程（关键节点顺序）
① 无需报备	不报备	不送检	整改 → 内部验证 → 关闭。最快路径
② 仅需报备	需报备	不送检	备案 → 拿到回执 → 整改 → 内部验证 → 关闭
③ 报备且需送检	需报备	需送检	备案 → **整改与样机准备并行** → 内部验证 → 寄样送检（全项约 3 个月）→ 送检通过 → 关闭
④ 待认证机构确认	待定	待定	只允许先做围堵 / 临时对策；永久变更暂缓，等确认后再落②或③

为什么③必须「整改与样机准备并行」：送检样机不是整改完才想起来做的。等整改完再备样机，等于在 3 个月送检周期前面再排一段备料期，缺陷闭环时间被无谓拉长。 判定为③的当天，DEF-036 就该从「未启动」开始动。

为什么③的内部验证通过不能直接关：内部验证只证明「缺陷修好了」，不证明「认证仍然有效」。DEF-041 验证结论后面还压着一道 DEF-038 送检结论。

本配置器为零依赖单文件（无外链、无网络请求），可离线打开。字段体系与《新国标大点位控制器_缺陷闭环系统_方案建议书 v1.3》第五章一致。

注：v1.3 起判定类字段拆成「设计变更」（DEF-030，E 组）与「变更影响」（DEF-032，F 组）两级；F 组由 5 个字段扩为 8 个，全表 46 → 49 个字段。

注：v1.4 起取消「批次号」（我司无此概念），「序列号 SN」改为「产品编号」并由选填升为必填、「硬件 / PCB 版本」改为「硬件版本号」，全表 49 → 47 个字段，编号 DEF-001~047 连续（v1.4 为 48，v1.4.2 删「认证证书编号」后为 47）。

v1.4.1（2026-11-01 二次修订）：9 个字段改为更短的业务叫法（报告人 · 部门→报告人、发生台数 / 频次→缺陷台数、严重度→严重程度、是否安全相关→安全相关、是否需上报 / 召回评估→上报 / 召回处置、是否涉及设计 / 固件 / 元器件变更→设计变更、变更影响判定→变更影响、报备单号 / 回执→报备单号、送检样机准备状态→送检样机状态）；**「上报 / 召回处置」由是/否改为单选五档**（是/

否装不下「只上报」「只召回」「两者都要」这几种处置组合）；F 组更名「F 认证合规 · 变更影响」。

v1.4.2（2026-11-01 三次修订）：**删除「认证证书编号」**——证书按型号发，属主数据不是字段（每单填同一个值=冗余+易错，换证后历史单也不会更新），改为在智能表格里单建「型号-证书对照表」；表内 48 → 47 个，编号整体重排为 DEF-001~047。**「横展完成确认」改为人员类型「横展确认人」**——勾谁都会点，签名才有人负责；「改了哪几类文件」由「标准化横展项」多选记录，不重复存一份。