

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....



KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

MEE 221 Thermodynamics

20 July 2010

Time: 13:00-16:00 pm

Instructions:

1. There are 5 problems in this exam.
2. Write your answers clearly in the provided spaces.
3. Books and other documents including dictionaries are not allowed.
4. An authorized calculator is necessary to complete these exam questions

Assoc. Prof. Somchai Chanchaona, Ph.D.

Asst. Prof. Wishsanuruk Wechsathol, Ph.D.

Atikorn Wongsatanawarid, D.Eng

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....

1. จากตารางที่กำหนดให้ข้างล่าง แสดงค่าอุณหภูมิและปริมาตรจำเพาะของไอน้ำ ที่ความดันต่างกัน 2 ค่า:

P = 1.0 MPa		P = 1.5 MPa	
T (°C)	v (m ³ /kg)	T (°C)	v (m ³ /kg)
200	0.2060	200	0.1325
240	0.2275	240	0.1483
280	0.2480	280	0.1627

ในการแก้ปัญหาโจทย์ ที่ต้องใช้ตารางคุณสมบัติ มักจะต้องมีการประมาณค่าที่ไม่ปรากฏในตาราง จากค่าที่ใกล้เคียงในตารางโดยการใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ (linear interpolation)

จากตารางที่กำหนดให้ข้างบน จงแสดงวิธีประมาณค่าต่อไปนี้

ก) ค่าปริมาตรจำเพาะที่ T = 240 °C, P = 1.25 MPa หน่วยเป็น m³/kg

ข) ค่าอุณหภูมิที่ P = 1.5 MPa, v = 0.1555 m³/kg หน่วยเป็น °C

ค) ค่าปริมาตรจำเพาะที่ T = 220 °C, P = 1.4 MPa หน่วยเป็น m³/kg

ง) ค่าอุณหภูมิที่ P = 1.2 MPa, v = 0.2000 m³/kg หน่วยเป็น °C

(20 คะแนน)

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....

2. เครื่องบินขณะบินอยู่ที่ความสูง 3,000 m นักบินอ่านค่าความดันสัมบูรณ์อากาศนอกเครื่องบินได้ 58 kPa จงคำนวณค่าความดันสัมบูรณ์บรรยากาศที่ระดับพื้นดิน ในหน่วย kPa และ mm. Hg โดยกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศและปรอทเป็น 1.15 kg/m^3 และ $13,600 \text{ kg/m}^3$ ตามลำดับ (20 คะแนน)

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....

3. อุปกรณ์ทดลองแบบลูกสูบและกระบอกสูบบรรจุก๊าซไนโตรเจนที่สภาวะเริ่มต้น 100°C และ 600kPa ขยายตัวภายใต้ Polytropic process โดยมีค่า $n=1.2$ จงหางานและการถ่ายเทความร้อนที่ต้องกระทำต่อระบบที่ทำให้สภาวะสุดท้ายมีความดันเท่ากับ 100kPa

กำหนดให้ คุณสมบัติของไนโตรเจน $R = 0.297 \text{ kJ/kg.K}$, $C_v = 0.745 \text{ kJ/kg.K}$ และความสัมพันธ์ของ

อุณหภูมิ-ความดันของ การขยายตัวแบบ polytropic คือ $\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\left(\frac{n-1}{n}\right)}$

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....

4. ระบบประกอบด้วยลูกสูบและกระบอกสูบที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดคงที่เท่ากับ 0.1 m^2 บรรจุมวลของน้ำทั้งสิ้น 50 kg . ที่ความดัน 150 kPa และมีปริมาตรภายในกระบอกสูบเริ่มต้น 0.2 m^3 ที่สภาวะเริ่มต้นลูกสูบติดอยู่กับสปริงโดยไม่มีการกดหรือทำให้สปริงหดตัวแต่อย่างใด จากนั้นเริ่มให้ความร้อนแก่ระบบโดยไม่มีการสูญเสียความร้อนแต่อย่างใด ซึ่งจะทำให้ลูกสูบเกิดการขยายตัวไปกดสปริงและก่อให้เกิดระยะหดตัวของสปริงที่มีค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ 100 kN/m โดยระยะหดตัวทั้งสิ้นเท่ากับ 20 cm จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่จ่ายให้กับระบบดังกล่าว

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... เลขที่นั่งสอบ.....

5. จงพิจารณาการไหลมาผสมกันของน้ำร้อนที่ 60°C กับน้ำเย็นที่ 10°C เพื่อให้ได้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 45°C จงพิจารณาอัตราส่วนของอัตราการไหลโดยมวลของน้ำร้อนและน้ำเย็นดังกล่าว เมื่อการไหลมาผสมกันของน้ำทั้งสองเกิดขึ้นภายใน mixing chamber ที่ความดัน 150 kPa โดยไม่มีการสูญเสียความร้อนแก่ภายนอกระบบ

TABLE A-4
Saturated water: temperature table

Temp. <i>T</i> °C	Sat. press. <i>P_{sat}</i> kPa	Specific volume m ³ /kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid <i>v_f</i>	Sat. vapor <i>v_g</i>	Sat. liquid <i>u_f</i>	Evap. <i>u_{fg}</i>	Sat. vapor <i>u_g</i>	Sat. liquid <i>h_f</i>	Evap. <i>h_{fg}</i>	Sat. vapor <i>h_g</i>	Sat. liquid <i>s_f</i>	Evap. <i>s_{fg}</i>	Sat. vapor <i>s_g</i>
0.01	0.6113	0.001000	206.14	0.0	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.000	9.1562	9.1562
5	0.8721	0.001000	147.12	20.97	2361.3	2382.3	20.98	2489.6	2510.6	0.0761	8.9496	9.0257
10	1.2276	0.001000	106.38	42.00	2347.2	2389.2	42.01	2477.7	2519.8	0.1510	8.7498	8.9008
15	1.7051	0.001001	77.93	62.99	2333.1	2396.1	62.99	2465.9	2528.9	0.2245	8.5569	8.7814
20	2.339	0.001002	57.79	83.95	2319.0	2402.9	83.96	2454.1	2538.1	0.2966	8.3706	8.6672
25	3.169	0.001003	43.36	104.88	2304.9	2409.8	104.89	2442.3	2547.2	0.3674	8.1905	8.5580
30	4.246	0.001004	32.89	125.78	2290.8	2416.6	125.79	2430.5	2556.3	0.4369	8.0164	8.4533
35	5.628	0.001006	25.22	146.67	2276.7	2423.4	146.68	2418.6	2565.3	0.5053	7.8478	8.3531
40	7.384	0.001008	19.52	167.56	2262.6	2430.1	167.57	2406.7	2574.3	0.5725	7.6845	8.2570
45	9.593	0.001010	15.26	188.44	2248.4	2436.8	188.45	2394.8	2583.2	0.6387	7.5261	8.1648
50	12.349	0.001012	12.03	209.32	2234.2	2443.5	209.33	2382.7	2592.1	0.7038	7.3725	8.0763
55	15.758	0.001015	9.568	230.21	2219.9	2450.1	230.23	2370.7	2600.9	0.7679	7.2234	7.9913
60	19.940	0.001017	7.671	251.11	2205.5	2456.6	251.13	2358.5	2609.6	0.8312	7.0784	7.9096
65	25.03	0.001020	6.197	272.02	2191.1	2463.1	272.06	2346.2	2618.3	0.8935	6.9375	7.8310
70	31.19	0.001023	5.042	292.95	2176.6	2469.6	292.98	2333.8	2626.8	0.9549	6.8004	7.7553
75	38.58	0.001026	4.131	313.90	2162.0	2475.9	313.93	2321.4	2635.3	1.0155	6.6669	7.6824
80	47.39	0.001029	3.407	334.86	2147.4	2482.2	334.91	2308.8	2643.7	1.0753	6.5369	7.6122
85	57.83	0.001033	2.828	355.84	2132.6	2488.4	355.90	2296.0	2651.9	1.1343	6.4102	7.5445
90	70.14	0.001036	2.361	376.85	2117.7	2494.5	376.92	2283.2	2660.1	1.1925	6.2866	7.4791
95	84.55	0.001040	1.982	397.88	2102.7	2500.6	397.96	2270.2	2668.1	1.2500	6.1659	7.4159
Sat. press. MPa												
100	0.10133	0.001044	1.6729	418.94	2087.6	2506.5	419.04	2257.0	2676.1	1.3069	6.0480	7.3549
105	0.12082	0.001048	1.4194	440.02	2072.3	2512.4	440.15	2243.7	2683.8	1.3630	5.9328	7.2958
110	0.14327	0.001052	1.2102	461.14	2057.0	2518.1	461.30	2230.2	2691.5	1.4185	5.8202	7.2387
115	0.16906	0.001056	1.0366	482.30	2041.4	2523.7	482.48	2216.5	2699.0	1.4734	5.7100	7.1833
120	0.19853	0.001060	0.8919	503.50	2025.8	2529.3	503.71	2202.6	2706.3	1.5276	5.6020	7.1296
125	0.2321	0.001065	0.7706	524.74	2009.9	2534.6	524.99	2188.5	2713.5	1.5813	5.4962	7.0775
130	0.2701	0.001070	0.6685	546.02	1993.9	2539.9	546.31	2174.2	2720.5	1.6344	5.3925	7.0269
135	0.3130	0.001075	0.5822	567.35	1977.7	2545.0	567.69	2159.6	2727.3	1.6870	5.2907	6.9777
140	0.3613	0.001080	0.5089	588.74	1961.3	2550.0	589.13	2144.7	2733.9	1.7391	5.1908	6.9299
145	0.4154	0.001085	0.4463	610.18	1944.7	2554.9	610.63	2129.6	2740.3	1.7907	5.0926	6.8833
150	0.4758	0.001091	0.3928	631.68	1927.9	2559.5	632.20	2114.3	2746.5	1.8418	4.9960	6.8379
155	0.5431	0.001096	0.3468	653.24	1910.8	2564.1	653.84	2098.6	2752.4	1.8925	4.9010	6.7935
160	0.6178	0.001102	0.3071	674.87	1893.5	2568.4	675.55	2082.6	2758.1	1.9427	4.8075	6.7502
165	0.7005	0.001108	0.2727	696.56	1876.0	2572.5	697.34	2066.2	2763.5	1.9925	4.7153	6.7078
170	0.7917	0.001114	0.2428	718.33	1858.1	2576.5	719.21	2049.5	2768.7	2.0419	4.6244	6.6663
175	0.8920	0.001121	0.2168	740.17	1840.0	2580.2	741.17	2032.4	2773.6	2.0909	4.5347	6.6256
180	1.0021	0.001127	0.19405	762.09	1821.6	2583.7	763.22	2015.0	2778.2	2.1396	4.4461	6.5857
185	1.1227	0.001134	0.17409	784.10	1802.9	2587.0	785.37	1997.1	2782.4	2.1879	4.3586	6.5465
190	1.2544	0.001141	0.15654	806.19	1783.8	2590.0	807.62	1978.8	2786.4	2.2359	4.2720	6.5079
195	1.3978	0.001149	0.14105	828.37	1764.4	2592.8	829.98	1960.0	2790.0	2.2835	4.1863	6.4698

TABLE A-3
Saturated water: pressure table

Press. <i>P</i> kPa	Sat. temp. <i>T_{sat}</i> °C	Specific volume m ³ /kg		Internal energy kJ/kg			Enthalpy kJ/kg			Entropy kJ/(kg · K)		
		Sat. liquid <i>v_f</i>	Sat. vapor <i>v_g</i>	Sat. liquid <i>u_f</i>	Evap. <i>u_{fg}</i>	Sat. vapor <i>u_g</i>	Sat. liquid <i>h_f</i>	Evap. <i>h_{fg}</i>	Sat. vapor <i>h_g</i>	Sat. liquid <i>s_f</i>	Evap. <i>s_{fg}</i>	Sat. vapor <i>s_g</i>
0.6113	0.01	0.001000	206.14	0.00	2375.3	2375.3	0.01	2501.3	2501.4	0.0000	9.1562	9.1562
1.0	6.98	0.001000	129.21	29.30	2355.7	2385.0	29.30	2484.9	2514.2	0.1059	8.8697	8.9756
1.5	13.03	0.001001	87.98	54.71	2338.6	2393.3	54.71	2470.6	2525.3	0.1957	8.6322	8.8279
2.0	17.50	0.001001	67.00	73.48	2326.0	2399.5	73.48	2460.0	2533.5	0.2607	8.4629	8.7237
2.5	21.08	0.001002	54.25	88.48	2315.9	2404.4	88.48	2451.6	2540.0	0.3120	8.3311	8.6432
3.0	24.08	0.001003	45.67	101.04	2307.5	2408.5	101.05	2444.5	2545.5	0.3545	8.2231	8.5776
4.0	28.96	0.001004	34.80	121.45	2293.7	2415.2	121.46	2432.9	2554.4	0.4226	8.0520	8.4746
5.0	32.88	0.001005	28.19	137.81	2282.7	2420.5	137.82	2423.7	2561.5	0.4764	7.9187	8.3951
7.5	40.29	0.001008	19.24	168.78	2261.7	2430.5	168.79	2406.0	2574.8	0.5764	7.6750	8.2515
10	45.81	0.001010	14.67	191.82	2246.1	2437.9	191.83	2392.8	2584.7	0.6493	7.5009	8.1502
15	53.97	0.001014	10.02	225.92	2222.8	2448.7	225.94	2373.1	2599.1	0.7549	7.2536	8.0085
20	60.06	0.001017	7.649	251.38	2205.4	2456.7	251.40	2358.3	2609.7	0.8320	7.0766	7.9086
25	64.97	0.001020	6.204	271.90	2191.2	2463.1	271.93	2346.3	2618.2	0.8931	6.9383	7.8314
30	69.10	0.001022	5.229	289.20	2179.2	2468.4	289.23	2336.1	2625.3	0.9439	6.8247	7.7686
40	75.87	0.001027	3.993	317.53	2159.5	2477.0	317.58	2319.2	2636.8	1.0259	6.6441	7.6700
50	81.33	0.001030	3.240	340.44	2143.4	2483.9	340.49	2305.4	2645.9	1.0910	6.5029	7.5939
75	91.78	0.001037	2.217	384.31	2112.4	2496.7	384.39	2278.6	2663.0	1.2130	6.2434	7.4564
Press. MPa												
0.100	99.63	0.001043	1.6940	417.36	2088.7	2506.1	417.46	2258.0	2675.5	1.3026	6.0568	7.3594
0.125	105.99	0.001048	1.3749	444.19	2069.3	2513.5	444.32	2241.0	2685.4	1.3740	5.9104	7.2844
0.150	111.37	0.001053	1.1593	466.94	2052.7	2519.7	467.11	2226.5	2693.6	1.4336	5.7897	7.2233
0.175	116.06	0.001057	1.0036	486.80	2038.1	2524.9	486.99	2213.6	2700.6	1.4849	5.6868	7.1717
0.200	120.23	0.001061	0.8857	504.49	2025.0	2529.5	504.70	2201.9	2706.7	1.5301	5.5970	7.1271
0.225	124.00	0.001064	0.7933	520.47	2013.1	2533.6	520.72	2191.3	2712.1	1.5706	5.5173	7.0878
0.250	127.44	0.001067	0.7187	535.10	2002.1	2537.2	535.37	2181.5	2716.9	1.6072	5.4455	7.0527
0.275	130.60	0.001070	0.6573	548.59	1991.9	2540.5	548.89	2172.4	2721.3	1.6408	5.3801	7.0209
0.300	133.55	0.001073	0.6058	561.15	1982.4	2543.6	561.47	2163.8	2725.3	1.6718	5.3201	6.9919
0.325	136.30	0.001076	0.5620	572.90	1973.5	2546.4	573.25	2155.8	2729.0	1.7006	5.2646	6.9652
0.350	138.88	0.001079	0.5243	583.95	1965.0	2548.9	584.33	2148.1	2732.4	1.7275	5.2130	6.9405
0.375	141.32	0.001081	0.4914	594.40	1956.9	2551.3	594.81	2140.8	2735.6	1.7528	5.1647	6.9175
0.40	143.63	0.001084	0.4625	604.31	1949.3	2553.6	604.74	2133.8	2738.6	1.7766	5.1193	6.8959
0.45	147.93	0.001088	0.4140	622.77	1934.9	2557.6	623.25	2120.7	2743.9	1.8207	5.0359	6.8565
0.50	151.86	0.001093	0.3749	639.68	1921.6	2561.2	640.23	2108.5	2748.7	1.8607	4.9606	6.8213
0.55	155.48	0.001097	0.3427	655.32	1909.2	2564.5	665.93	2097.0	2753.0	1.8973	4.8920	6.7893
0.60	158.85	0.001101	0.3157	669.90	1897.5	2567.4	670.56	2086.3	2756.8	1.9312	4.8288	6.7600
0.65	162.01	0.001104	0.2927	683.56	1886.5	2570.1	684.28	2076.0	2760.3	1.9627	4.7703	6.7331
0.70	164.97	0.001108	0.2729	696.44	1876.1	2572.5	697.22	2066.3	2763.5	1.9922	4.7158	6.7080
0.75	167.78	0.001112	0.2556	708.64	1866.1	2574.7	709.47	2057.0	2766.4	2.0200	4.6647	6.6847
0.80	170.43	0.001115	0.2404	720.22	1856.6	2576.8	721.11	2048.0	2769.1	2.0462	4.6166	6.6628
0.85	172.96	0.001118	0.2270	731.27	1847.4	2578.7	732.22	2039.4	2771.6	2.0710	4.5711	6.6421
0.90	175.38	0.001121	0.2150	741.83	1838.6	2580.5	742.83	2031.1	2773.9	2.0946	4.5280	6.6226
0.95	177.69	0.001124	0.2042	751.95	1830.2	2582.1	753.02	2023.1	2776.1	2.1172	4.4869	6.6041
1.00	179.91	0.001127	0.19444	761.68	1822.0	2583.6	762.81	2015.3	2778.1	2.1387	4.4478	6.5865
1.10	184.09	0.001133	0.17753	780.09	1806.3	2586.4	781.34	2000.4	2781.7	2.1792	4.3744	6.5536
1.20	187.99	0.001139	0.16333	797.29	1791.5	2588.8	798.65	1986.2	2784.8	2.2166	4.3067	6.5233
1.30	191.64	0.001144	0.15125	813.44	1777.5	2591.0	814.93	1972.7	2787.6	2.2515	4.2438	6.4953