

件號	名稱	材質	數量	REMARK
1	PIPE (SIZE PER TABLE)	SAME MAT'L AS PIPE (A)	1	SUIT IN FIELD
2	CRADLE	ASTM-A36	1	SEE SUP'T DWG. Cr

PIPE SIZE	B	C	TRUNNION SIZE
2"	300	90	2"
3"	340	130	2"
4"	350	150	3"
5"	360	160	4"
6"	380	170	4"
8"	400	200	6"
10"	430	220	6"
12"	450	250	6"
14"	480	270	8"
16"	500	300	8"
18"	530	320	8"
20"	550	350	10"
24"	600	400	10"

NOTE: 1. 12 MM CLR FOR SHIM IF REQUIRED
2. SHIMS ARE NOT REQUIRED FOR TRUNNIONS INSTALLED IN PLACE DISREGARD. SPOOL DIMENSION AND LOCATION TO SUIT.
3. DESIGNATION NUMBER:
ST3- □ "
TRUNNION SIZE

益高工程有限公司
E-KO ENGINEERING., LTD

SUPPORT TRUNNION

BY	CHK.	APP.	DATE	CONTRACT	DWG. NO.	SH'T NO.	REV.
					ST3	1 OF 1	△