PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 1/6

ebekeye ba lı sistem: Simülasyon parametreleri

Proje: **OLYMPOS MERMER**

OLYMPOS MERMER Ülke Turkey Co rafi konum Konum

Enlem 37.88° N Boylam 30.42° E Zaman türü Yasal zaman UT Saat dilimi+3 Rakım 918 m

> Albedo 0.20

Hava durumu verileri: OLYMPOS MERMER Meteonorm 7.2 (2003-2013), Sat=4% - Sentetik

Simülasyon varyantı: Yeni simülasyon varyantı

Simülasyon tarihi 01/12/20 18h06

Simülasyon parametreleri Sistem tipi Bina üzerinde sistem

2 yönlendirme 15°/-170° ve 15°/10° e im/azimut

Si-mono

Kullanılan modeller Transpozisvon Perez Difüz Perez, Meteonorm

Ufuk Ufuk tanımlanmadı Yakın gölgelemeler Lineer gölgelemeler Kullanıcı ihtiyaçları : Sınırsız yükleme (ebeke)

Kolektör alanlarının özellikleri (2 tanımlanmı alanların türü)

Model AXIpremium HC AC-320MH/60S Üretici Axitec Energy Orijinal PVsyst veritabanı Alt alan "Alt alan #1" Yönlendirme #1 E im/Azimut 15°/-170°

PV modül savısı Seri 21 modül Paralel 48 dizi Toplam PV modül sayısı Modül sayısı 1008 birim gücü 320 Wp Alan global gücü Nominal (STC) 323 kWp letme artlarında

291 kWp (50°C)

Alan çalı ma özellikleri (50°C) U mpp 632 V I mpp 461 A

Alt alan "Alt alan #2" Yönlendirme #2 E im/Azimut 15°/10° Paralel 52 dizi PV modül sayısı Seri 20 modül Toplam PV modül sayısı Modül sayısı 1040 birim gücü 320 Wp

Nominal (STC) 333 kWp letme artlarında 301 kWp (50°C) Alan global gücü

U mpp 602 V Alan çalı ma özellikleri (50°C) I mpp 499 A

Toplam Alanların global gücü Nominal (STC) 655 kWp Toplam 2048 modül Modül yüzeyi 3403 m² Hücre yüzeyi 2990 m²

Alt alan "Alt alan #1": nvertör Model PVS-100-TL

Orijinal PVsyst veritabanı Üretici ABB

Özellikler Calı ma voltaiı 360-1000 V birim gücü 92 kWac nvertör paketi nvertör sayısı 18 * MPPT 17 % Toplam güç 276 kWac

Nom. güç oranı 1.17

Alt alan "Alt alan #2": nvertör Model PVS-100-TL

Üretici Orijinal PVsyst veritabanı ABB

Özellikler Calı ma voltajı 360-1000 V birim gücü 93 kWac nvertör paketi nvertör sayısı 18 * MPPT 17 % Toplam güç 279 kWac

Nom. güç oranı 1.19

Toplam nvertör sayısı 6 Toplam güç 555 kWac

PV alanı kayıp faktörleri

PV modül

Termal kayıp faktörü Uc (sabit) 20.0 W/m2K Uv (rüzgar) 0.0 W/m2K / m/s 1.5 STC'de% Ohmik kablolama kaybı Alan#1 23 mOhm Kayıp oranı 20 mOhm Alan#2 Kayıp oranı 1.5 STC'de% Global 1.5 STC'de% Kayıp oranı

PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 2/6

ebekeye ba lı sistem: Simülasyon parametreleri

Modül kalite kaybı Kayıp oranı -0.4 %

Modül uyumsuzluk kaybı Kayıp oranı 1.0 MPP'de% Dizi uyumsuzluk kaybı Kayıp oranı 0.10 %

Yansıma etkisi (IAM): Fresnel, normal cam, n = 1.526

| 0° | 30° | 50° | 60° | 70° | 75° | 80° | 85° | 90° |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.000 | 0.998 | 0.981 | 0.948 | 0.862 | 0.776 | 0.636 | 0.403 | 0.000 |

PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 3/6

ebekeye ba lı sistem: Yakın gölgelemelerin tanımlanması

Proje: OLYMPOS MERMER

Simülasyon varyantı: Yeni simülasyon varyantı

Sistemin genel parametreleri Sistem tipi Bina üzerinde sistem


Yakın gölgelemeler Lineer gölgelemeler

Kolektör düzleminin yönlendirmesi 2 yönlendirme E im/Azimut = 15°/-170° ve 15°/10°

PV modül Model AXIpremium HC AC-320MH/60S 320 Wp PV dizisi Modül sayısı 2048 Toplam nom. güç 655 kWp nvertör Model PVS-100-TL Pnom 92.0 kW ac nvertör Model PVS-100-TL Pnom 93.0 kW ac nvertör paketi Ö e sayısı 6.0 Toplam nom. güç 555 kW ac


Kullanıcı ihtiyaçları Sınırsız yükleme (ebeke)

Yakın gölgeleme sahnesinin perspektifi



zo gölgeleme diyagramı

OLYMPOS MERMER



PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 4/6

ebekeye ba lı sistem: Genel sonuçlar

OLYMPOS MERMER Proje:

Simülasyon varyantı: Yeni simülasyon varyantı

Sistemin genel parametreleri Bina üzerinde sistem Sistem tipi

Yakın gölgelemeler Lineer gölgelemeler

E im/Azimut = $15^{\circ}/-170^{\circ}$ ve $15^{\circ}/10^{\circ}$ Kolektör düzleminin yönlendirmesi 2 yönlendirme

PV modül AXIpremium HC AC-320MH/60S Model 320 Wp PV dizisi Modül sayısı 2048 Toplam nom. güç 655 kWp nvertör Model PVS-100-TL Pnom 92.0 kW ac nvertör Model PVS-100-TL Pnom 93.0 kW ac nvertör paketi Ö e sayısı 6.0 Toplam nom. güç 555 kW ac


Kullanıcı ihtiyaçları Sınırsız yükleme (ebeke)


Simülasyonun genel sonuçları

Sistem üretimi Üretilen enerji 903.9 MWh/yıl Üretilebilir 1379 kWh/kWp/yıl

Performans orani PR 84.83 %

Normalize üretim (kWp ba ı): Nominal güç 655 kWp





Yeni simülasyon varyantı Bilanço ve genel sonuçlar

| | GlobHor | DiffHor | T_Amb | GlobInc | GlobEff | EArray | E_Grid | PR |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|-------|
| | kWh/m² | kWh/m² | °C | kWh/m² | kWh/m² | MWh | MWh | |
| Ocak | 66.7 | 28.28 | 1.89 | 65.8 | 60.4 | 39.0 | 38.2 | 0.886 |
| ubat | 78.3 | 40.33 | 2.74 | 77.2 | 72.1 | 46.6 | 45.7 | 0.903 |
| Mart | 123.8 | 56.32 | 7.15 | 121.7 | 115.3 | 72.3 | 70.9 | 0.889 |
| Nisan | 153.2 | 67.90 | 10.80 | 150.3 | 143.2 | 87.1 | 85.4 | 0.868 |
| Mayıs | 193.5 | 78.90 | 15.67 | 190.1 | 182.1 | 108.5 | 106.4 | 0.854 |
| Haziran | 212.2 | 61.90 | 20.59 | 207.9 | 200.0 | 115.0 | 112.8 | 0.828 |
| Temmuz | 222.9 | 59.01 | 24.33 | 218.5 | 210.2 | 118.8 | 116.5 | 0.814 |
| A ustos | 194.7 | 64.61 | 24.02 | 191.0 | 183.4 | 104.3 | 102.3 | 0.817 |
| Eylül | 162.2 | 46.88 | 18.53 | 159.3 | 151.4 | 88.8 | 87.2 | 0.835 |
| Ekim | 111.3 | 43.72 | 13.73 | 109.4 | 103.0 | 62.4 | 61.2 | 0.853 |
| Kasım | 77.1 | 31.49 | 7.60 | 76.1 | 70.3 | 44.2 | 43.3 | 0.869 |
| Aralık | 59.4 | 27.81 | 3.25 | 58.6 | 53.9 | 34.7 | 34.0 | 0.884 |
| Yıl | 1655.2 | 607.15 | 12.58 | 1625.8 | 1545.2 | 921.7 | 903.9 | 0.848 |

Açıklama: GlobHor

Global yatay ı ınlama

DiffHor Yatay difüz ı ınlama T_Amb Cevre sıcaklı ı

GlobInc Kolektöre yansıyan global GlobEff **EArray** IAM ve gölgeleme için düzeltilmi etkin Global

Dizinin çıkı ında etkin enerji E_Grid ebekeye enjekte edilen enerji

PR Performans orani PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 5/6

ebekeye ba lı sistem: Özel grafikler

Proje: OLYMPOS MERMER

Simülasyon varyantı: Yeni simülasyon varyantı

Sistemin genel parametreleri Sistem tipi Bina üzerinde sistem


Yakın gölgelemeler Lineer gölgelemeler

Kolektör düzleminin yönlendirmesi 2 yönlendirme E im/Azimut = 15°/-170° ve 15°/10°


PV modül AXIpremium HC AC-320MH/60S Model 320 Wp PV dizisi 2048 Modül sayısı Toplam nom. güç 655 kWp nvertör Model PVS-100-TL 92.0 kW ac Pnom nvertör Model PVS-100-TL Pnom 93.0 kW ac nvertör paketi Ö e sayısı Toplam nom. güç 555 kW ac

Kullanıcı ihtiyaçları Sınırsız yükleme (ebeke)

Günlük giri / çıkı diyagramı



Sistem çıkı gücü da ılımı



PVSYST V6.81 01/12/20 Sayfa 6/6

ebekeye ba lı sistem: Kayıplar diyagramı

Proje: OLYMPOS MERMER

Simülasyon varyantı: Yeni simülasyon varyantı

Sistemin genel parametreleri Sistem tipi Bina üzerinde sistem

Yakın gölgelemeler Lineer gölgelemeler

Kolektör düzleminin yönlendirmesi 2 yönlendirme E im/Azimut = 15°/-170° ve 15°/10°

PV modül AXIpremium HC AC-320MH/60S Model 320 Wp PV dizisi 2048 Modül sayısı Toplam nom. güç 655 kWp nvertör Model PVS-100-TL 92.0 kW ac Pnom nvertör Model PVS-100-TL Pnom 93.0 kW ac nvertör paketi Ö e sayısı 6.0 Toplam nom. güç 555 kW ac

Kullanıcı ihtiyaçları Sınırsız yükleme (ebeke)

Yıl boyu kayıplar diyagramı

