

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	01.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 31.01.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,050	13:00	1,034
02:00	0,098	14:00	1,465
03:00	0,098	15:00	1,394
04:00	0,098	16:00	1,699
05:00	0,075	17:00	1,550
06:00	0,101	18:00	1,415
07:00	0,106	19:00	1,302
08:00	0,067	20:00	1,227
09:00	0,135	21:00	1,031
10:00	0,218	22:00	0,856
11:00	0,452	23:00	0,871
12:00	0,625	24:00	0,767

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 16,734 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 16177659270d, сформирован 31.01.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-30 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	0,050	0,409	1.8
02:00	01:00–02:00	0,026	0,098	0,338	1.8
03:00	02:00–03:00	0,013	0,098	0,394	2.1
04:00	03:00–04:00	0,028	0,098	0,493	2.0
05:00	04:00–05:00	0,017	0,075	0,452	2.4
06:00	05:00–06:00	0,027	0,101	0,436	2.4
07:00	06:00–07:00	0,019	0,106	0,414	2.4
08:00	07:00–08:00	0,000	0,067	0,582	2.1
09:00	08:00–09:00	0,014	0,135	1,305	3.2
10:00	09:00–10:00	0,019	0,218	1,976	4.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,452	2,904	4.9
12:00	11:00–12:00	0,000	0,625	3,418	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,009	1,034	3,785	5.6
14:00	13:00–14:00	0,053	1,465	3,656	6.5
15:00	14:00–15:00	0,121	1,394	3,575	6.6
16:00	15:00–16:00	0,024	1,699	3,306	6.9
17:00	16:00–17:00	0,011	1,550	3,663	6.7
18:00	17:00–18:00	0,000	1,415	3,636	6.3
19:00	18:00–19:00	0,008	1,302	3,280	6.4
20:00	19:00–20:00	0,019	1,227	3,147	6.3
21:00	20:00–21:00	0,011	1,031	3,362	6.1
22:00	21:00–22:00	0,022	0,856	3,407	6.2
23:00	22:00–23:00	0,005	0,871	3,533	5.9
24:00	23:00–24:00	0,008	0,767	2,888	5.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 24 ч
- низкая уверенность в 14 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 05:00	17:00	вниз	0,702	1,550 → 0,848	01.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.