

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	02.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 01.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,830	13:00	4,669
02:00	0,734	14:00	4,763
03:00	0,850	15:00	4,712
04:00	1,198	16:00	4,462
05:00	2,016	17:00	3,912
06:00	2,224	18:00	3,144
07:00	2,303	19:00	2,911
08:00	2,500	20:00	2,042
09:00	2,784	21:00	1,581
10:00	2,920	22:00	1,172
11:00	3,781	23:00	1,369
12:00	4,388	24:00	1,242

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 62,507 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз e7b51bee108e, сформирован 01.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-01-31 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,008	0,830	3,245	5.8
02:00	01:00–02:00	0,019	0,734	3,710	5.6
03:00	02:00–03:00	0,000	0,850	3,763	5.9
04:00	03:00–04:00	0,096	1,198	4,383	6.3
05:00	04:00–05:00	0,374	2,016	4,495	7.4
06:00	05:00–06:00	1,139	2,224	4,654	7.6
07:00	06:00–07:00	1,252	2,303	4,714	7.7
08:00	07:00–08:00	1,190	2,500	4,711	7.8
09:00	08:00–09:00	1,173	2,784	4,862	8.3
10:00	09:00–10:00	1,393	2,920	4,944	8.2
11:00	10:00–11:00	1,772	3,781	4,974	9.4
12:00	11:00–12:00	2,817	4,388	4,943	10.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	3,518	4,669	4,977	10.7
14:00	13:00–14:00	3,830	4,763	4,988	11.1
15:00	14:00–15:00	3,658	4,712	4,973	11.0
16:00	15:00–16:00	2,641	4,462	4,968	10.5
17:00	16:00–17:00	1,835	3,912	4,981	9.7
18:00	17:00–18:00	1,433	3,144	4,994	8.3
19:00	18:00–19:00	0,768	2,911	4,880	8.2
20:00	19:00–20:00	0,151	2,042	4,101	7.2
21:00	20:00–21:00	0,025	1,581	3,834	6.7
22:00	21:00–22:00	0,012	1,172	3,341	6.6
23:00	22:00–23:00	0,098	1,369	3,588	6.5
24:00	23:00–24:00	0,054	1,242	3,439	6.3

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 9 ч
- резкий рост на 1.75 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 1.87 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
01.02 11:00	03:00	вверх	0,511	0,850 → 1,361	02.02 00:00
01.02 11:00	04:00	вверх	0,881	1,198 → 2,079	02.02 01:00
01.02 11:00	05:00	вверх	0,510	2,016 → 2,526	02.02 02:00
01.02 11:00	06:00	вверх	0,641	2,224 → 2,865	02.02 03:00
01.02 17:00	07:00	вверх	0,751	2,303 → 3,054	02.02 04:00
01.02 17:00	09:00	вверх	0,813	2,784 → 3,597	02.02 06:00
02.02 05:00	19:00	вниз	0,625	2,911 → 2,286	02.02 16:00
02.02 05:00	20:00	вниз	0,613	2,042 → 1,429	02.02 17:00
02.02 05:00	21:00	вниз	0,694	1,581 → 0,887	02.02 18:00
02.02 11:00	23:00	вниз	0,584	1,369 → 0,785	02.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.