

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	03.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 02.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объём, МВт	Час	Объём, МВт
01:00	1,361	13:00	0,068
02:00	1,063	14:00	0,101
03:00	1,217	15:00	0,124
04:00	1,356	16:00	0,208
05:00	1,925	17:00	0,719
06:00	0,923	18:00	1,063
07:00	0,704	19:00	1,333
08:00	0,474	20:00	1,459
09:00	0,202	21:00	1,532
10:00	0,164	22:00	1,364
11:00	0,140	23:00	1,542
12:00	0,070	24:00	1,419

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 20,531 МВт·ч

Обоснование объёмов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 1f773c9ada95, сформирован 02.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-01 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,074	1,361	3,660	6.3
02:00	01:00–02:00	0,018	1,063	4,084	6.1
03:00	02:00–03:00	0,024	1,217	4,324	6.3
04:00	03:00–04:00	0,004	1,356	4,537	6.6
05:00	04:00–05:00	0,000	1,925	4,558	7.2
06:00	05:00–06:00	0,000	0,923	3,976	6.1
07:00	06:00–07:00	0,005	0,704	3,334	5.6
08:00	07:00–08:00	0,000	0,474	2,832	5.0
09:00	08:00–09:00	0,020	0,202	2,144	4.2
10:00	09:00–10:00	0,004	0,164	1,745	3.6
11:00	10:00–11:00	0,042	0,140	1,075	2.7
12:00	11:00–12:00	0,000	0,070	1,061	2.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,002	0,068	0,688	2.0
14:00	13:00-14:00	0,024	0,101	0,647	2.2
15:00	14:00-15:00	0,021	0,124	0,688	3.0
16:00	15:00-16:00	0,017	0,208	1,378	3.9
17:00	16:00-17:00	0,000	0,719	2,578	5.4
18:00	17:00-18:00	0,033	1,063	3,407	5.8
19:00	18:00-19:00	0,000	1,333	3,729	6.3
20:00	19:00-20:00	0,020	1,459	3,845	6.4
21:00	20:00-21:00	0,013	1,532	3,886	6.5
22:00	21:00-22:00	0,014	1,364	3,855	6.7
23:00	22:00-23:00	0,048	1,542	3,794	6.6
24:00	23:00-24:00	0,000	1,419	3,703	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 16 ч
- низкая уверенность в 16 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
02.02 11:00	02:00	вверх	0,842	1,063 → 1,905	02.02 23:00
02.02 11:00	03:00	вверх	1,233	1,217 → 2,450	03.02 00:00
02.02 11:00	04:00	вверх	1,427	1,356 → 2,783	03.02 01:00
02.02 11:00	05:00	вверх	0,769	1,925 → 2,694	03.02 02:00
02.02 11:00	06:00	вверх	1,326	0,923 → 2,249	03.02 03:00
02.02 17:00	07:00	вверх	1,127	0,704 → 1,831	03.02 04:00
03.02 05:00	22:00	вверх	0,724	1,364 → 2,088	03.02 19:00
03.02 05:00	23:00	вверх	0,662	1,542 → 2,204	03.02 20:00
03.02 11:00	23:00	вниз	0,586	2,204 → 1,618	03.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.