

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	04.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 03.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,440	13:00	0,887
02:00	1,103	14:00	0,735
03:00	1,135	15:00	0,364
04:00	1,221	16:00	0,590
05:00	1,153	17:00	0,706
06:00	1,087	18:00	0,271
07:00	1,317	19:00	0,474
08:00	1,601	20:00	1,242
09:00	1,260	21:00	2,630
10:00	1,197	22:00	3,421
11:00	1,036	23:00	4,694
12:00	0,836	24:00	4,772

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 35,172 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз ce3a5f0fb70a, сформирован 03.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-02 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	1,440	3,744	6.4
02:00	01:00–02:00	0,030	1,103	3,898	6.0
03:00	02:00–03:00	0,000	1,135	3,925	6.2
04:00	03:00–04:00	0,029	1,221	4,290	6.2
05:00	04:00–05:00	0,000	1,153	4,215	5.9
06:00	05:00–06:00	0,015	1,087	4,130	6.1
07:00	06:00–07:00	0,069	1,317	4,143	6.3
08:00	07:00–08:00	0,046	1,601	4,029	6.5
09:00	08:00–09:00	0,000	1,260	3,971	6.5
10:00	09:00–10:00	0,053	1,197	4,087	6.0
11:00	10:00–11:00	0,032	1,036	3,708	5.7
12:00	11:00–12:00	0,000	0,836	3,514	5.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,029	0,887	3,252	5.4
14:00	13:00–14:00	0,000	0,735	2,716	5.4
15:00	14:00–15:00	0,000	0,364	2,760	4.6
16:00	15:00–16:00	0,000	0,590	2,455	5.1
17:00	16:00–17:00	0,000	0,706	2,731	5.4
18:00	17:00–18:00	0,027	0,271	1,796	3.8
19:00	18:00–19:00	0,006	0,474	1,778	4.8
20:00	19:00–20:00	0,000	1,242	2,703	6.4
21:00	20:00–21:00	0,191	2,630	4,446	7.9
22:00	21:00–22:00	0,936	3,421	4,997	9.2 *
23:00	22:00–23:00	3,497	4,694	4,976	11.0 *
24:00	23:00–24:00	3,571	4,772	5,000	10.9 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 4 ч
- риск обледенения в 3 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 21:00–22:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.45 МВт за 3 ч к 22:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
03.02 11:00	02:00	вверх	0,542	1,103 → 1,645	03.02 23:00
03.02 11:00	06:00	вверх	0,758	1,087 → 1,845	04.02 03:00
03.02 17:00	07:00	вверх	1,278	1,317 → 2,595	04.02 04:00
03.02 17:00	08:00	вверх	0,530	1,601 → 2,131	04.02 05:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.