

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	05.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 04.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,908	13:00	4,888
02:00	4,917	14:00	4,881
03:00	4,923	15:00	4,904
04:00	4,931	16:00	4,902
05:00	4,934	17:00	4,881
06:00	4,934	18:00	4,960
07:00	4,942	19:00	4,889
08:00	4,936	20:00	4,840
09:00	4,934	21:00	4,784
10:00	4,877	22:00	4,382
11:00	4,958	23:00	3,641
12:00	4,939	24:00	3,003

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 114,088 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 17831bc252ea, сформирован 04.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-03 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	3,971	4,908	5,000	11.6 *
02:00	01:00–02:00	4,220	4,917	5,000	11.7 *
03:00	02:00–03:00	4,518	4,923	4,998	12.0 *
04:00	03:00–04:00	4,776	4,931	5,000	12.6 *
05:00	04:00–05:00	4,826	4,934	4,996	12.7
06:00	05:00–06:00	4,832	4,934	4,998	12.8
07:00	06:00–07:00	4,853	4,942	4,997	13.0
08:00	07:00–08:00	4,849	4,936	4,996	13.3
09:00	08:00–09:00	4,852	4,934	4,992	14.0
10:00	09:00–10:00	4,794	4,877	4,965	14.8
11:00	10:00–11:00	4,884	4,958	5,000	14.7
12:00	11:00–12:00	4,855	4,939	4,988	15.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	4,814	4,888	4,974	15.1
14:00	13:00-14:00	4,795	4,881	4,965	15.0
15:00	14:00-15:00	4,814	4,904	4,984	14.7
16:00	15:00-16:00	4,823	4,902	4,986	14.7
17:00	16:00-17:00	4,774	4,881	4,974	13.7
18:00	17:00-18:00	4,566	4,960	5,000	12.8
19:00	18:00-19:00	4,356	4,889	4,975	12.1
20:00	19:00-20:00	4,002	4,840	4,965	11.7
21:00	20:00-21:00	3,191	4,784	4,991	11.2
22:00	21:00-22:00	2,532	4,382	4,989	10.6
23:00	22:00-23:00	1,515	3,641	5,000	9.2
24:00	23:00-24:00	1,265	3,003	4,890	8.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 10 ч
- риск обледенения в 4 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00-01:00 ... 03:00-04:00
- резкий спад на 1.78 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 3 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
05.02 05:00	23:00	вверх	0,537	3,641 → 4,178	05.02 20:00
05.02 05:00	24:00	вверх	0,588	3,003 → 3,591	05.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.