

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	06.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 05.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,769	13:00	4,061
02:00	2,428	14:00	4,909
03:00	1,706	15:00	4,880
04:00	1,046	16:00	4,878
05:00	0,552	17:00	4,939
06:00	0,173	18:00	4,912
07:00	0,101	19:00	4,960
08:00	0,115	20:00	4,931
09:00	0,234	21:00	4,899
10:00	0,944	22:00	4,871
11:00	1,570	23:00	4,931
12:00	3,552	24:00	4,894

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 73,255 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз fc7750b5387a, сформирован 05.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-04 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,119	2,769	4,883	8.0
02:00	01:00–02:00	0,627	2,428	4,716	7.7
03:00	02:00–03:00	0,119	1,706	4,415	6.9
04:00	03:00–04:00	0,009	1,046	3,694	6.1
05:00	04:00–05:00	0,000	0,552	3,015	5.1
06:00	05:00–06:00	0,004	0,173	2,064	3.9
07:00	06:00–07:00	0,000	0,101	1,545	3.1
08:00	07:00–08:00	0,019	0,115	1,037	3.2
09:00	08:00–09:00	0,009	0,234	2,239	4.3
10:00	09:00–10:00	0,002	0,944	2,894	5.7
11:00	10:00–11:00	0,001	1,570	4,110	6.6
12:00	11:00–12:00	0,304	3,552	4,965	9.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	1,260	4,061	5,000	9.6
14:00	13:00–14:00	3,206	4,909	5,000	12.0
15:00	14:00–15:00	4,617	4,880	4,982	12.9
16:00	15:00–16:00	4,774	4,878	4,976	13.1
17:00	16:00–17:00	4,847	4,939	4,990	13.5
18:00	17:00–18:00	4,820	4,912	4,978	13.5
19:00	18:00–19:00	4,867	4,960	5,000	13.4
20:00	19:00–20:00	4,843	4,931	4,990	13.1
21:00	20:00–21:00	4,812	4,899	4,982	13.0
22:00	21:00–22:00	4,777	4,871	4,957	12.5
23:00	22:00–23:00	4,835	4,931	5,000	12.5
24:00	23:00–24:00	4,608	4,894	4,981	12.0

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.89 МВт за 3 ч к 02:00
- резкий рост на 3.34 МВт за 3 ч к 13:00
- низкая уверенность в 9 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
05.02 11:00	01:00	вверх	0,746	2,769 → 3,515	05.02 22:00
05.02 11:00	04:00	вверх	0,822	1,046 → 1,868	06.02 01:00
05.02 11:00	05:00	вверх	0,626	0,552 → 1,178	06.02 02:00
05.02 17:00	10:00	вниз	0,803	0,944 → 0,141	06.02 07:00
05.02 17:00	11:00	вниз	1,094	1,570 → 0,476	06.02 08:00
05.02 17:00	12:00	вниз	2,203	3,552 → 1,349	06.02 09:00
05.02 23:00	13:00	вниз	1,486	4,061 → 2,575	06.02 10:00
05.02 23:00	14:00	вниз	0,503	4,909 → 4,406	06.02 11:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.