

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	07.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 06.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,867	13:00	0,731
02:00	4,603	14:00	1,071
03:00	4,091	15:00	0,754
04:00	3,255	16:00	0,730
05:00	2,429	17:00	0,340
06:00	1,457	18:00	0,401
07:00	0,699	19:00	0,657
08:00	0,249	20:00	1,310
09:00	0,098	21:00	2,213
10:00	0,151	22:00	2,923
11:00	0,288	23:00	3,443
12:00	0,488	24:00	3,580

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 40,828 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз а55e17aa1363, сформирован 06.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-05 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,202	4,867	5,000	11.4
02:00	01:00–02:00	3,296	4,603	4,986	10.9
03:00	02:00–03:00	2,940	4,091	4,904	9.9 *
04:00	03:00–04:00	2,103	3,255	4,612	8.8 *
05:00	04:00–05:00	0,461	2,429	4,167	7.8 *
06:00	05:00–06:00	0,118	1,457	3,861	6.6 *
07:00	06:00–07:00	0,059	0,699	2,079	5.5 *
08:00	07:00–08:00	0,065	0,249	1,099	4.0 *
09:00	08:00–09:00	0,010	0,098	0,646	3.6 *
10:00	09:00–10:00	0,030	0,151	0,765	3.9
11:00	10:00–11:00	0,000	0,288	1,446	4.3
12:00	11:00–12:00	0,000	0,488	2,990	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,049	0,731	3,105	5.0
14:00	13:00–14:00	0,044	1,071	2,789	6.0
15:00	14:00–15:00	0,022	0,754	2,178	5.6
16:00	15:00–16:00	0,054	0,730	2,207	5.3
17:00	16:00–17:00	0,021	0,340	1,649	4.3
18:00	17:00–18:00	0,000	0,401	2,050	4.5
19:00	18:00–19:00	0,014	0,657	2,548	5.3
20:00	19:00–20:00	0,021	1,310	4,067	6.3
21:00	20:00–21:00	0,216	2,213	4,567	7.5
22:00	21:00–22:00	0,577	2,923	4,920	8.5 *
23:00	22:00–23:00	1,554	3,443	4,989	8.9 *
24:00	23:00–24:00	1,746	3,580	4,925	9.1 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 10 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00–03:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.64 МВт за 3 ч к 05:00
- резкий рост на 2.27 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 12 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
06.02 11:00	01:00	вниз	0,529	4,867 → 4,338	06.02 22:00
06.02 11:00	04:00	вниз	0,955	3,255 → 2,300	07.02 01:00
06.02 11:00	05:00	вниз	1,313	2,429 → 1,116	07.02 02:00
06.02 11:00	06:00	вниз	1,151	1,457 → 0,306	07.02 03:00
06.02 17:00	07:00	вниз	0,539	0,699 → 0,160	07.02 04:00
06.02 17:00	11:00	вверх	0,568	0,288 → 0,856	07.02 08:00
06.02 17:00	12:00	вверх	1,324	0,488 → 1,812	07.02 09:00
06.02 23:00	13:00	вверх	1,106	0,731 → 1,837	07.02 10:00
06.02 23:00	14:00	вверх	0,615	1,071 → 1,686	07.02 11:00
07.02 05:00	21:00	вверх	0,543	2,213 → 2,756	07.02 18:00
07.02 05:00	22:00	вверх	0,924	2,923 → 3,847	07.02 19:00
07.02 05:00	23:00	вверх	1,064	3,443 → 4,507	07.02 20:00
07.02 05:00	24:00	вверх	1,290	3,580 → 4,870	07.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.