

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	08.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 07.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,440	13:00	0,065
02:00	3,675	14:00	0,097
03:00	3,736	15:00	0,469
04:00	3,501	16:00	2,564
05:00	3,838	17:00	4,376
06:00	3,019	18:00	4,913
07:00	2,414	19:00	4,936
08:00	1,724	20:00	4,974
09:00	0,870	21:00	4,928
10:00	0,532	22:00	4,934
11:00	0,406	23:00	4,918
12:00	0,159	24:00	4,887

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 69,375 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a3bc42b69ec2, сформирован 07.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-06 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,853	3,440	4,878	9.0 *
02:00	01:00–02:00	2,051	3,675	4,869	9.4 *
03:00	02:00–03:00	2,144	3,736	4,896	9.5 *
04:00	03:00–04:00	2,197	3,501	4,857	9.2 *
05:00	04:00–05:00	2,067	3,838	4,777	9.6 *
06:00	05:00–06:00	1,129	3,019	4,601	8.6 *
07:00	06:00–07:00	0,408	2,414	4,295	8.0 *
08:00	07:00–08:00	0,126	1,724	3,756	6.8 *
09:00	08:00–09:00	0,021	0,870	3,651	6.0
10:00	09:00–10:00	0,006	0,532	3,007	5.1
11:00	10:00–11:00	0,016	0,406	1,792	4.7
12:00	11:00–12:00	0,050	0,159	0,913	3.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,006	0,065	0,597	2.5
14:00	13:00–14:00	0,016	0,097	0,576	2.7
15:00	14:00–15:00	0,017	0,469	1,635	4.9
16:00	15:00–16:00	0,712	2,564	4,232	7.9
17:00	16:00–17:00	2,784	4,376	4,969	10.1
18:00	17:00–18:00	4,810	4,913	4,988	13.0
19:00	18:00–19:00	4,855	4,936	4,991	13.7
20:00	19:00–20:00	4,880	4,974	5,000	14.1
21:00	20:00–21:00	4,848	4,928	4,988	14.3
22:00	21:00–22:00	4,856	4,934	4,992	14.4
23:00	22:00–23:00	4,835	4,918	4,990	14.6
24:00	23:00–24:00	4,805	4,887	4,979	15.1

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 4 ч
- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 07:00–08:00
- резкий спад на 2.15 МВт за 3 ч к 08:00
- резкий рост на 4.45 МВт за 3 ч к 17:00
- низкая уверенность в 11 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
07.02 11:00	01:00	вверх	1,456	3,440 → 4,896	07.02 22:00
07.02 11:00	02:00	вверх	1,187	3,675 → 4,862	07.02 23:00
07.02 11:00	03:00	вверх	0,961	3,736 → 4,697	08.02 00:00
07.02 11:00	04:00	вверх	1,179	3,501 → 4,680	08.02 01:00
07.02 11:00	05:00	вверх	0,541	3,838 → 4,379	08.02 02:00
07.02 11:00	06:00	вверх	0,586	3,019 → 3,605	08.02 03:00
07.02 23:00	15:00	вверх	0,559	0,469 → 1,028	08.02 12:00
07.02 23:00	16:00	вверх	0,961	2,564 → 3,525	08.02 13:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.