

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	09.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 08.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,873	13:00	4,901
02:00	4,936	14:00	4,887
03:00	4,928	15:00	4,902
04:00	4,927	16:00	4,870
05:00	4,917	17:00	4,872
06:00	4,930	18:00	4,838
07:00	4,934	19:00	4,809
08:00	4,873	20:00	4,562
09:00	4,947	21:00	4,462
10:00	4,945	22:00	2,420
11:00	4,918	23:00	2,011
12:00	4,908	24:00	1,465

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 108,035 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 819f5d461138, сформирован 08.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-07 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,788	4,873	4,963	15.0
02:00	01:00–02:00	4,861	4,936	4,992	15.6
03:00	02:00–03:00	4,848	4,928	4,990	15.7
04:00	03:00–04:00	4,846	4,927	4,986	15.7
05:00	04:00–05:00	4,838	4,917	4,985	15.5
06:00	05:00–06:00	4,845	4,930	4,990	15.5
07:00	06:00–07:00	4,855	4,934	4,995	15.4
08:00	07:00–08:00	4,786	4,873	4,960	15.4
09:00	08:00–09:00	4,864	4,947	5,000	14.5
10:00	09:00–10:00	4,859	4,945	5,000	14.4
11:00	10:00–11:00	4,827	4,918	5,000	14.6
12:00	11:00–12:00	4,808	4,908	4,972	14.5

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	4,791	4,901	4,992	14.5
14:00	13:00-14:00	4,787	4,887	4,976	14.2
15:00	14:00-15:00	4,803	4,902	4,980	13.9
16:00	15:00-16:00	4,610	4,870	4,963	13.3
17:00	16:00-17:00	4,030	4,872	4,973	12.6
18:00	17:00-18:00	3,104	4,838	4,995	11.3
19:00	18:00-19:00	2,420	4,809	4,988	11.4
20:00	19:00-20:00	1,535	4,562	5,000	10.5
21:00	20:00-21:00	1,175	4,462	5,000	10.4
22:00	21:00-22:00	0,320	2,420	5,000	8.1
23:00	22:00-23:00	0,155	2,011	4,793	7.2
24:00	23:00-24:00	0,023	1,465	3,991	6.6

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 18 ч
- резкий спад на 3.00 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 6 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
09.02 05:00	19:00	вниз	0,556	4,809 → 4,253	09.02 16:00
09.02 05:00	20:00	вниз	0,600	4,562 → 3,962	09.02 17:00
09.02 05:00	21:00	вниз	0,888	4,462 → 3,574	09.02 18:00
09.02 11:00	23:00	вниз	0,633	2,011 → 1,378	09.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.