

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	10.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 09.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,444	13:00	1,026
02:00	0,935	14:00	1,365
03:00	0,542	15:00	1,196
04:00	0,623	16:00	1,050
05:00	0,540	17:00	0,587
06:00	0,166	18:00	0,600
07:00	0,418	19:00	0,500
08:00	0,496	20:00	1,650
09:00	0,476	21:00	1,758
10:00	0,656	22:00	2,739
11:00	0,716	23:00	4,442
12:00	0,801	24:00	4,890

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 29,616 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 43fd67a84b77, сформирован 09.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-08 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,021	1,444	3,933	6.3
02:00	01:00–02:00	0,006	0,935	3,961	5.9
03:00	02:00–03:00	0,000	0,542	3,872	5.1
04:00	03:00–04:00	0,000	0,623	3,583	5.3
05:00	04:00–05:00	0,000	0,540	2,958	5.1
06:00	05:00–06:00	0,000	0,166	2,398	4.0
07:00	06:00–07:00	0,000	0,418	3,917	4.8
08:00	07:00–08:00	0,000	0,496	3,620	4.7
09:00	08:00–09:00	0,000	0,476	3,853	5.0
10:00	09:00–10:00	0,000	0,656	4,168	5.0
11:00	10:00–11:00	0,000	0,716	3,478	5.3
12:00	11:00–12:00	0,018	0,801	3,096	5.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,011	1,026	3,306	5.7
14:00	13:00–14:00	0,040	1,365	3,786	6.2
15:00	14:00–15:00	0,007	1,196	3,940	6.3
16:00	15:00–16:00	0,000	1,050	3,886	5.9
17:00	16:00–17:00	0,000	0,587	3,737	5.1
18:00	17:00–18:00	0,000	0,600	3,667	4.8
19:00	18:00–19:00	0,000	0,500	3,078	4.8
20:00	19:00–20:00	0,004	1,650	3,925	6.8
21:00	20:00–21:00	0,034	1,758	4,777	6.7
22:00	21:00–22:00	0,184	2,739	4,984	8.6
23:00	22:00–23:00	2,356	4,442	4,996	10.3
24:00	23:00–24:00	3,699	4,890	4,985	11.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- резкий рост на 3.13 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
09.02 17:00	02:00	вниз	0,514	0,935 → 0,421	09.02 23:00
09.02 17:00	10:00	вверх	0,726	0,656 → 1,382	10.02 07:00
09.02 17:00	11:00	вверх	0,690	0,716 → 1,406	10.02 08:00
09.02 23:00	15:00	вниз	0,784	1,196 → 0,412	10.02 12:00
10.02 05:00	16:00	вниз	0,542	1,050 → 0,508	10.02 13:00
10.02 05:00	21:00	вверх	0,742	1,758 → 2,500	10.02 18:00
10.02 05:00	22:00	вверх	1,491	2,739 → 4,230	10.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.