

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	11.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 10.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,852	13:00	1,459
02:00	4,851	14:00	2,006
03:00	4,813	15:00	1,599
04:00	4,062	16:00	3,205
05:00	3,097	17:00	3,598
06:00	1,682	18:00	4,837
07:00	0,350	19:00	4,903
08:00	0,193	20:00	4,856
09:00	0,138	21:00	4,902
10:00	0,160	22:00	4,888
11:00	0,227	23:00	4,704
12:00	0,764	24:00	4,318

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,464 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 7b49cf75163c, сформирован 10.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-09 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	4,204	4,852	4,958	12.3
02:00	01:00–02:00	3,478	4,851	4,998	11.9
03:00	02:00–03:00	2,699	4,813	4,994	11.5
04:00	03:00–04:00	0,839	4,062	5,000	9.8
05:00	04:00–05:00	0,188	3,097	5,000	8.5
06:00	05:00–06:00	0,029	1,682	4,767	7.0
07:00	06:00–07:00	0,000	0,350	2,904	4.5
08:00	07:00–08:00	0,008	0,193	2,173	3.6
09:00	08:00–09:00	0,021	0,138	1,148	3.2
10:00	09:00–10:00	0,000	0,160	1,326	3.6
11:00	10:00–11:00	0,000	0,227	1,724	3.9
12:00	11:00–12:00	0,000	0,764	4,292	5.3

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,018	1,459	4,849	6.2
14:00	13:00–14:00	0,026	2,006	4,847	7.0
15:00	14:00–15:00	0,003	1,599	4,737	6.9
16:00	15:00–16:00	0,578	3,205	4,746	8.8
17:00	16:00–17:00	0,477	3,598	4,996	9.3
18:00	17:00–18:00	3,422	4,837	4,988	11.1
19:00	18:00–19:00	4,368	4,903	4,981	11.9
20:00	19:00–20:00	4,413	4,856	4,965	12.1
21:00	20:00–21:00	4,684	4,902	4,978	12.3
22:00	21:00–22:00	4,210	4,888	4,984	11.3
23:00	22:00–23:00	3,639	4,704	4,995	10.8
24:00	23:00–24:00	2,761	4,318	4,982	10.1 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 19 ч
- риск обледенения в 1 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 23:00–24:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 3.71 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.78 МВт за 3 ч к 13:00
- резкий рост на 3.24 МВт за 3 ч к 17:00
- низкая уверенность в 11 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
10.02 23:00	05:00	вниз	0,514	3,097 → 2,583	11.02 02:00
10.02 23:00	12:00	вверх	0,529	0,764 → 1,293	11.02 09:00
10.02 23:00	14:00	вниз	1,304	2,006 → 0,702	11.02 11:00
10.02 23:00	15:00	вниз	0,833	1,599 → 0,766	11.02 12:00
10.02 23:00	16:00	вниз	1,324	3,205 → 1,881	11.02 13:00
11.02 05:00	17:00	вниз	0,566	3,598 → 3,032	11.02 14:00
11.02 05:00	24:00	вниз	0,552	4,318 → 3,766	11.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.