

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	12.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 11.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,901	13:00	0,068
02:00	3,626	14:00	0,060
03:00	3,290	15:00	0,066
04:00	3,059	16:00	0,141
05:00	2,894	17:00	0,267
06:00	2,452	18:00	0,361
07:00	1,726	19:00	0,559
08:00	0,846	20:00	0,787
09:00	0,278	21:00	1,083
10:00	0,165	22:00	1,201
11:00	0,117	23:00	0,875
12:00	0,117	24:00	0,543

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 28,482 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз ab7264c564d3, сформирован 11.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-10 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	1,989	3,901	4,976	9.5
02:00	01:00–02:00	1,361	3,626	4,966	9.3
03:00	02:00–03:00	1,055	3,290	4,968	8.8 *
04:00	03:00–04:00	0,915	3,059	4,965	8.6 *
05:00	04:00–05:00	0,539	2,894	4,731	8.4
06:00	05:00–06:00	0,362	2,452	4,538	7.9 *
07:00	06:00–07:00	0,151	1,726	4,120	6.9 *
08:00	07:00–08:00	0,043	0,846	3,241	5.6 *
09:00	08:00–09:00	0,009	0,278	2,515	4.4 *
10:00	09:00–10:00	0,000	0,165	1,503	3.7 *
11:00	10:00–11:00	0,027	0,117	1,019	3.3
12:00	11:00–12:00	0,024	0,117	0,766	3.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,000	0,068	0,535	2.8
14:00	13:00-14:00	0,000	0,060	0,370	2.5
15:00	14:00-15:00	0,000	0,066	0,398	2.6
16:00	15:00-16:00	0,050	0,141	0,631	3.2
17:00	16:00-17:00	0,029	0,267	0,974	4.3
18:00	17:00-18:00	0,032	0,361	1,122	4.8 *
19:00	18:00-19:00	0,009	0,559	1,472	5.4 *
20:00	19:00-20:00	0,044	0,787	1,740	5.9 *
21:00	20:00-21:00	0,077	1,083	2,360	6.2 *
22:00	21:00-22:00	0,022	1,201	3,356	6.5 *
23:00	22:00-23:00	0,027	0,875	2,958	5.9 *
24:00	23:00-24:00	0,025	0,543	2,580	5.2 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- риск обледенения в 14 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 02:00-03:00 ... 23:00-24:00
- резкий спад на 2.17 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
11.02 11:00	01:00	вниз	0,911	3,901 → 2,990	11.02 22:00
11.02 11:00	02:00	вниз	0,899	3,626 → 2,727	11.02 23:00
11.02 11:00	03:00	вниз	1,082	3,290 → 2,208	12.02 00:00
11.02 11:00	04:00	вниз	0,861	3,059 → 2,198	12.02 01:00
11.02 11:00	05:00	вниз	0,939	2,894 → 1,955	12.02 02:00
11.02 11:00	06:00	вниз	1,766	2,452 → 0,686	12.02 03:00
11.02 17:00	07:00	вниз	1,458	1,726 → 0,268	12.02 04:00
11.02 17:00	08:00	вниз	0,682	0,846 → 0,164	12.02 05:00
12.02 05:00	15:00	вверх	0,503	0,066 → 0,569	12.02 12:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.