

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	13.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 12.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,315	13:00	0,088
02:00	0,205	14:00	0,066
03:00	0,115	15:00	0,107
04:00	0,049	16:00	0,105
05:00	0,046	17:00	0,120
06:00	0,096	18:00	0,143
07:00	0,115	19:00	0,190
08:00	0,127	20:00	0,293
09:00	0,112	21:00	0,622
10:00	0,079	22:00	0,988
11:00	0,115	23:00	1,977
12:00	0,150	24:00	2,350

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 8,573 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 2ed0369883f4, сформирован 12.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-11 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	0,315	2,562	4.6 *
02:00	01:00–02:00	0,001	0,205	2,119	4.3 *
03:00	02:00–03:00	0,011	0,115	1,465	3.0 *
04:00	03:00–04:00	0,000	0,049	0,989	2.7 *
05:00	04:00–05:00	0,000	0,046	0,559	2.7 *
06:00	05:00–06:00	0,021	0,096	0,411	2.9 *
07:00	06:00–07:00	0,027	0,115	0,473	3.4 *
08:00	07:00–08:00	0,028	0,127	0,408	3.4 *
09:00	08:00–09:00	0,026	0,112	0,404	3.1 *
10:00	09:00–10:00	0,003	0,079	0,488	3.1 *
11:00	10:00–11:00	0,026	0,115	0,505	2.9 *
12:00	11:00–12:00	0,054	0,150	0,732	2.5 *

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,017	0,088	0,619	2.4
14:00	13:00-14:00	0,000	0,066	0,669	2.8
15:00	14:00-15:00	0,010	0,107	0,730	3.2
16:00	15:00-16:00	0,006	0,105	0,650	3.1
17:00	16:00-17:00	0,014	0,120	0,791	3.2
18:00	17:00-18:00	0,026	0,143	0,888	3.5
19:00	18:00-19:00	0,031	0,190	1,153	3.8 *
20:00	19:00-20:00	0,011	0,293	1,789	4.3 *
21:00	20:00-21:00	0,009	0,622	2,725	5.2 *
22:00	21:00-22:00	0,010	0,988	3,449	6.3 *
23:00	22:00-23:00	0,054	1,977	4,138	7.1 *
24:00	23:00-24:00	0,286	2,350	4,638	7.7 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч
- риск обледенения в 18 ч ($t -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00-01:00 ... 23:00-24:00
- резкий рост на 1.73 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 5 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
13.02 05:00	21:00	вверх	1,416	0,622 → 2,038	13.02 18:00
13.02 05:00	22:00	вверх	1,599	0,988 → 2,587	13.02 19:00
13.02 05:00	23:00	вверх	1,096	1,977 → 3,073	13.02 20:00
13.02 05:00	24:00	вверх	0,772	2,350 → 3,122	13.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.