

**Заявка на продажу**

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель         | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2                              |
| Контрагент          | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция            | Продажа                                                                                          |
| Операционные сутки  | 14.02.2026                                                                                       |
| Срок подачи (п. 51) | до 13.02.2026 08:00 по времени Астаны                                                            |

| Час   | Объем, МВт | Час   | Объем, МВт |
|-------|------------|-------|------------|
| 01:00 | 2,722      | 13:00 | 0,493      |
| 02:00 | 3,139      | 14:00 | 0,510      |
| 03:00 | 3,355      | 15:00 | 0,398      |
| 04:00 | 3,220      | 16:00 | 0,369      |
| 05:00 | 3,111      | 17:00 | 0,698      |
| 06:00 | 3,028      | 18:00 | 1,281      |
| 07:00 | 1,814      | 19:00 | 1,253      |
| 08:00 | 1,196      | 20:00 | 1,329      |
| 09:00 | 0,665      | 21:00 | 1,248      |
| 10:00 | 0,583      | 22:00 | 0,917      |
| 11:00 | 0,418      | 23:00 | 0,540      |
| 12:00 | 0,616      | 24:00 | 0,389      |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

**Итого за сутки: 33,292 МВт·ч**

**Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)**

Прогноз efcc8c8ba086, сформирован 13.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-12 18:00:00 UTC.

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 01:00 | 00:00–01:00 | 0,660    | 2,722    | 4,746    | 8.1 *      |
| 02:00 | 01:00–02:00 | 1,090    | 3,139    | 4,999    | 8.6 *      |
| 03:00 | 02:00–03:00 | 1,792    | 3,355    | 4,983    | 8.9 *      |
| 04:00 | 03:00–04:00 | 1,584    | 3,220    | 4,981    | 8.8 *      |
| 05:00 | 04:00–05:00 | 0,993    | 3,111    | 4,873    | 8.5 *      |
| 06:00 | 05:00–06:00 | 1,050    | 3,028    | 4,918    | 8.6 *      |
| 07:00 | 06:00–07:00 | 0,558    | 1,814    | 4,510    | 6.9 *      |
| 08:00 | 07:00–08:00 | 0,055    | 1,196    | 3,829    | 6.0 *      |
| 09:00 | 08:00–09:00 | 0,000    | 0,665    | 3,688    | 5.6        |
| 10:00 | 09:00–10:00 | 0,000    | 0,583    | 3,733    | 5.0        |
| 11:00 | 10:00–11:00 | 0,000    | 0,418    | 3,066    | 4.5        |
| 12:00 | 11:00–12:00 | 0,000    | 0,616    | 3,756    | 5.1        |

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,006    | 0,493    | 3,423    | 4.3        |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,000    | 0,510    | 3,209    | 4.7        |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,001    | 0,398    | 2,096    | 4.7        |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,046    | 0,369    | 2,252    | 4.2        |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,000    | 0,698    | 2,922    | 5.3        |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,026    | 1,281    | 3,993    | 6.1        |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 0,000    | 1,253    | 3,491    | 6.3        |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 0,000    | 1,329    | 3,643    | 6.4        |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 0,000    | 1,248    | 3,487    | 6.2        |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 0,010    | 0,917    | 2,480    | 6.3        |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 0,022    | 0,540    | 1,806    | 5.1 *      |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 0,017    | 0,389    | 1,667    | 4.8 *      |

\* риск обледенения

### Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- риск обледенения в 10 ч ( $t = -8...+1$  °C, влажность  $\geq 90\%$ ): 00:00–01:00 ... 23:00–24:00
- резкий спад на 2.36 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

### Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час   | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до   |
|----------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 13.02 11:00    | 01:00 | вверх       | 1,190      | 2,722 → 3,912     | 13.02 22:00 |
| 13.02 11:00    | 02:00 | вверх       | 1,236      | 3,139 → 4,375     | 13.02 23:00 |
| 13.02 11:00    | 03:00 | вверх       | 1,328      | 3,355 → 4,683     | 14.02 00:00 |
| 13.02 11:00    | 04:00 | вверх       | 1,258      | 3,220 → 4,478     | 14.02 01:00 |
| 13.02 11:00    | 05:00 | вверх       | 1,239      | 3,111 → 4,350     | 14.02 02:00 |
| 13.02 23:00    | 18:00 | вниз        | 1,205      | 1,281 → 0,076     | 14.02 15:00 |
| 14.02 05:00    | 17:00 | вниз        | 0,548      | 0,698 → 0,150     | 14.02 14:00 |
| 14.02 05:00    | 19:00 | вниз        | 1,152      | 1,253 → 0,101     | 14.02 16:00 |
| 14.02 05:00    | 20:00 | вниз        | 1,203      | 1,329 → 0,126     | 14.02 17:00 |
| 14.02 05:00    | 21:00 | вниз        | 1,127      | 1,248 → 0,121     | 14.02 18:00 |
| 14.02 05:00    | 22:00 | вниз        | 0,742      | 0,917 → 0,175     | 14.02 19:00 |

### Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.