

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	15.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 14.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,143	13:00	4,831
02:00	0,073	14:00	4,878
03:00	0,129	15:00	4,899
04:00	0,103	16:00	4,899
05:00	0,141	17:00	4,873
06:00	0,175	18:00	4,875
07:00	0,268	19:00	4,901
08:00	0,636	20:00	4,885
09:00	1,349	21:00	4,899
10:00	2,554	22:00	4,715
11:00	3,640	23:00	4,540
12:00	4,617	24:00	4,203

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,226 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a0e4baa5d667, сформирован 14.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-13 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,018	0,143	1,030	3.4 *
02:00	01:00–02:00	0,001	0,073	0,562	2.8 *
03:00	02:00–03:00	0,036	0,129	0,509	3.2 *
04:00	03:00–04:00	0,021	0,103	0,419	3.0 *
05:00	04:00–05:00	0,032	0,141	0,597	3.6 *
06:00	05:00–06:00	0,037	0,175	0,560	4.0 *
07:00	06:00–07:00	0,068	0,268	0,853	4.5 *
08:00	07:00–08:00	0,036	0,636	1,887	5.4 *
09:00	08:00–09:00	0,044	1,349	3,704	6.6
10:00	09:00–10:00	0,411	2,554	4,623	7.8
11:00	10:00–11:00	1,605	3,640	4,931	9.2
12:00	11:00–12:00	3,333	4,617	4,984	10.7

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	4,048	4,831	4,977	11.4
14:00	13:00–14:00	4,577	4,878	4,974	12.0
15:00	14:00–15:00	4,702	4,899	4,987	12.6
16:00	15:00–16:00	4,739	4,899	4,989	12.5
17:00	16:00–17:00	4,577	4,873	4,977	12.2
18:00	17:00–18:00	4,229	4,875	4,988	11.9
19:00	18:00–19:00	4,366	4,901	4,989	11.9
20:00	19:00–20:00	4,195	4,885	4,979	12.0
21:00	20:00–21:00	3,985	4,899	4,999	11.6
22:00	21:00–22:00	3,064	4,715	4,974	11.2
23:00	22:00–23:00	2,845	4,540	4,974	10.6
24:00	23:00–24:00	2,488	4,203	4,981	10.0

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °С, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 07:00–08:00
- резкий рост на 3.27 МВт за 3 ч к 11:00
- низкая уверенность в 4 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
14.02 17:00	08:00	вверх	0,639	0,636 → 1,275	15.02 05:00
14.02 17:00	09:00	вверх	0,860	1,349 → 2,209	15.02 06:00
14.02 17:00	10:00	вверх	1,518	2,554 → 4,072	15.02 07:00
14.02 17:00	11:00	вверх	1,161	3,640 → 4,801	15.02 08:00
15.02 11:00	23:00	вниз	0,695	4,540 → 3,845	15.02 20:00
15.02 11:00	24:00	вниз	0,615	4,203 → 3,588	15.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.