

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	16.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 15.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,181	13:00	4,411
02:00	4,027	14:00	3,643
03:00	3,910	15:00	3,600
04:00	3,421	16:00	3,597
05:00	3,108	17:00	3,536
06:00	2,866	18:00	4,333
07:00	2,542	19:00	4,425
08:00	2,995	20:00	4,627
09:00	2,535	21:00	4,212
10:00	3,687	22:00	3,870
11:00	3,679	23:00	3,937
12:00	3,575	24:00	3,235

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 87,952 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 6e109912f351, сформирован 15.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-14 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,306	4,181	4,957	10.0
02:00	01:00–02:00	1,945	4,027	4,959	9.8
03:00	02:00–03:00	1,855	3,910	4,957	9.7
04:00	03:00–04:00	1,592	3,421	4,955	9.0
05:00	04:00–05:00	0,914	3,108	4,886	8.5
06:00	05:00–06:00	1,105	2,866	4,920	8.3
07:00	06:00–07:00	0,829	2,542	4,893	7.8
08:00	07:00–08:00	0,707	2,995	4,869	8.2
09:00	08:00–09:00	0,493	2,535	4,913	8.1
10:00	09:00–10:00	1,679	3,687	4,906	9.3
11:00	10:00–11:00	1,447	3,679	4,933	9.2
12:00	11:00–12:00	1,605	3,575	4,820	9.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,494	4,411	4,872	10.4
14:00	13:00-14:00	1,573	3,643	4,773	9.2
15:00	14:00-15:00	1,187	3,600	4,888	9.4
16:00	15:00-16:00	1,219	3,597	4,989	9.2
17:00	16:00-17:00	1,151	3,536	5,000	9.2
18:00	17:00-18:00	2,025	4,333	4,984	10.1
19:00	18:00-19:00	2,152	4,425	5,000	10.3
20:00	19:00-20:00	2,339	4,627	5,000	10.8
21:00	20:00-21:00	1,673	4,212	4,979	9.9
22:00	21:00-22:00	1,734	3,870	4,984	10.1
23:00	22:00-23:00	1,626	3,937	5,000	9.6
24:00	23:00-24:00	1,389	3,235	4,939	8.7

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 7 ч
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
15.02 11:00	01:00	вниз	0,654	4,181 → 3,527	15.02 22:00
15.02 11:00	05:00	вверх	0,625	3,108 → 3,733	16.02 02:00
15.02 11:00	06:00	вверх	1,453	2,866 → 4,319	16.02 03:00
15.02 17:00	02:00	вниз	0,609	4,027 → 3,418	15.02 23:00
15.02 17:00	07:00	вверх	1,490	2,542 → 4,032	16.02 04:00
15.02 17:00	08:00	вверх	0,675	2,995 → 3,670	16.02 05:00
15.02 17:00	10:00	вниз	0,712	3,687 → 2,975	16.02 07:00
15.02 17:00	11:00	вниз	0,676	3,679 → 3,003	16.02 08:00
15.02 23:00	03:00	вниз	0,600	3,910 → 3,310	16.02 00:00
15.02 23:00	13:00	вниз	1,010	4,411 → 3,401	16.02 10:00
15.02 23:00	16:00	вверх	0,828	3,597 → 4,425	16.02 13:00
15.02 23:00	17:00	вверх	1,148	3,536 → 4,684	16.02 14:00
15.02 23:00	18:00	вниз	0,658	4,333 → 3,675	16.02 15:00
16.02 05:00	19:00	вниз	1,013	4,425 → 3,412	16.02 16:00
16.02 05:00	20:00	вниз	1,169	4,627 → 3,458	16.02 17:00
16.02 05:00	21:00	вниз	0,614	4,212 → 3,598	16.02 18:00
16.02 05:00	23:00	вниз	0,552	3,937 → 3,385	16.02 20:00
16.02 05:00	24:00	вниз	0,639	3,235 → 2,596	16.02 21:00
16.02 11:00	22:00	вниз	0,530	3,870 → 3,340	16.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК