

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	17.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 16.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,260	13:00	0,953
02:00	2,822	14:00	1,288
03:00	2,543	15:00	1,550
04:00	2,389	16:00	2,510
05:00	1,947	17:00	2,466
06:00	1,050	18:00	3,018
07:00	0,541	19:00	3,181
08:00	0,606	20:00	4,072
09:00	0,474	21:00	4,306
10:00	0,466	22:00	4,053
11:00	0,611	23:00	4,132
12:00	0,750	24:00	4,159

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 53,147 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз cc248b8885b6, сформирован 16.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-15 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,298	3,260	4,933	8.7
02:00	01:00-02:00	1,012	2,822	4,970	8.1
03:00	02:00-03:00	0,727	2,543	4,948	7.8
04:00	03:00-04:00	0,193	2,389	4,888	7.8
05:00	04:00-05:00	0,061	1,947	4,712	7.0
06:00	05:00-06:00	0,024	1,050	3,540	5.9
07:00	06:00-07:00	0,001	0,541	2,605	5.0
08:00	07:00-08:00	0,010	0,606	1,855	5.1
09:00	08:00-09:00	0,032	0,474	1,857	4.8
10:00	09:00-10:00	0,015	0,466	1,599	4.8
11:00	10:00-11:00	0,050	0,611	2,042	5.0
12:00	11:00-12:00	0,024	0,750	3,504	5.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,014	0,953	3,875	5.4
14:00	13:00–14:00	0,015	1,288	3,901	6.1
15:00	14:00–15:00	0,114	1,550	4,214	6.7
16:00	15:00–16:00	0,386	2,510	4,532	7.7
17:00	16:00–17:00	0,180	2,466	4,662	7.9
18:00	17:00–18:00	0,510	3,018	4,910	8.3
19:00	18:00–19:00	0,874	3,181	4,955	8.7
20:00	19:00–20:00	1,625	4,072	4,928	9.9
21:00	20:00–21:00	1,742	4,306	4,974	10.1
22:00	21:00–22:00	1,579	4,053	4,992	10.3
23:00	22:00–23:00	2,251	4,132	4,980	9.8
24:00	23:00–24:00	2,114	4,159	4,968	9.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 5 ч
- резкий спад на 1.84 МВт за 3 ч к 06:00
- резкий рост на 1.55 МВт за 3 ч к 15:00
- резкий рост на 1.60 МВт за 3 ч к 19:00
- низкая уверенность в 20 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
16.02 11:00	01:00	вниз	0,577	3,260 → 2,683	16.02 22:00
16.02 11:00	02:00	вниз	0,514	2,822 → 2,308	16.02 23:00
16.02 11:00	03:00	вниз	0,815	2,543 → 1,728	17.02 00:00
16.02 11:00	04:00	вниз	0,639	2,389 → 1,750	17.02 01:00
16.02 11:00	05:00	вниз	0,531	1,947 → 1,416	17.02 02:00
16.02 23:00	12:00	вниз	0,504	0,750 → 0,246	17.02 09:00
16.02 23:00	13:00	вниз	0,670	0,953 → 0,283	17.02 10:00
16.02 23:00	14:00	вниз	0,707	1,288 → 0,581	17.02 11:00
16.02 23:00	15:00	вниз	0,727	1,550 → 0,823	17.02 12:00
16.02 23:00	16:00	вниз	0,957	2,510 → 1,553	17.02 13:00
17.02 05:00	17:00	вниз	0,926	2,466 → 1,540	17.02 14:00
17.02 05:00	18:00	вниз	0,633	3,018 → 2,385	17.02 15:00
17.02 05:00	20:00	вниз	0,604	4,072 → 3,468	17.02 17:00
17.02 05:00	21:00	вниз	0,597	4,306 → 3,709	17.02 18:00
17.02 11:00	23:00	вниз	0,770	4,132 → 3,362	17.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.