

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	18.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 17.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,239	13:00	4,845
02:00	3,968	14:00	4,915
03:00	4,141	15:00	4,909
04:00	4,192	16:00	4,909
05:00	4,240	17:00	4,803
06:00	4,104	18:00	4,843
07:00	4,098	19:00	4,782
08:00	4,220	20:00	4,048
09:00	4,258	21:00	4,375
10:00	4,676	22:00	3,394
11:00	4,934	23:00	3,393
12:00	4,927	24:00	3,391

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 104,604 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 2ba3d798bcb6, сформирован 17.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-16 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,462	4,239	4,995	9.9
02:00	01:00–02:00	2,400	3,968	4,970	9.8
03:00	02:00–03:00	2,625	4,141	4,978	9.9
04:00	03:00–04:00	2,759	4,192	4,984	10.0
05:00	04:00–05:00	2,580	4,240	4,949	10.1
06:00	05:00–06:00	2,562	4,104	4,949	10.0
07:00	06:00–07:00	2,450	4,098	4,996	9.9
08:00	07:00–08:00	2,845	4,220	4,949	10.0
09:00	08:00–09:00	2,738	4,258	4,968	10.3
10:00	09:00–10:00	3,256	4,676	4,984	11.0
11:00	10:00–11:00	4,439	4,934	5,000	11.7
12:00	11:00–12:00	4,595	4,927	5,000	11.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	4,697	4,845	4,942	12.9
14:00	13:00–14:00	4,824	4,915	4,994	13.2
15:00	14:00–15:00	4,796	4,909	4,992	12.7
16:00	15:00–16:00	4,726	4,909	4,992	12.8
17:00	16:00–17:00	3,591	4,803	4,972	11.6
18:00	17:00–18:00	3,232	4,843	5,000	11.3
19:00	18:00–19:00	3,030	4,782	4,990	11.4
20:00	19:00–20:00	1,776	4,048	4,996	9.8
21:00	20:00–21:00	2,120	4,375	4,962	10.2
22:00	21:00–22:00	1,504	3,394	5,000	9.2
23:00	22:00–23:00	1,409	3,393	4,962	8.9
24:00	23:00–24:00	1,543	3,391	4,887	8.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- низкая уверенность в 11 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
17.02 11:00	06:00	вверх	0,526	4,104 → 4,630	18.02 03:00
18.02 05:00	21:00	вниз	0,505	4,375 → 3,870	18.02 18:00
18.02 05:00	22:00	вверх	0,661	3,394 → 4,055	18.02 19:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.