

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	19.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 18.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,296	13:00	2,667
02:00	3,308	14:00	1,803
03:00	3,285	15:00	1,351
04:00	3,210	16:00	1,168
05:00	2,928	17:00	1,122
06:00	2,925	18:00	0,954
07:00	2,935	19:00	0,866
08:00	2,841	20:00	0,500
09:00	2,440	21:00	0,533
10:00	3,036	22:00	0,205
11:00	3,361	23:00	0,501
12:00	2,927	24:00	0,748

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 48,910 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 77f19f713602, сформирован 18.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-17 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,429	3,296	4,921	8.8
02:00	01:00-02:00	1,215	3,308	4,960	8.8
03:00	02:00-03:00	1,262	3,285	5,000	8.8
04:00	03:00-04:00	1,318	3,210	4,981	8.8
05:00	04:00-05:00	1,055	2,928	4,939	8.1
06:00	05:00-06:00	1,118	2,925	4,966	8.3
07:00	06:00-07:00	1,194	2,935	4,908	8.2
08:00	07:00-08:00	1,123	2,841	4,778	8.1
09:00	08:00-09:00	1,023	2,440	4,772	7.8
10:00	09:00-10:00	1,164	3,036	4,857	8.5
11:00	10:00-11:00	1,510	3,361	4,713	8.9
12:00	11:00-12:00	1,101	2,927	4,779	8.4

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,619	2,667	4,289	7.8
14:00	13:00–14:00	0,261	1,803	3,647	6.8
15:00	14:00–15:00	0,230	1,351	3,436	6.4
16:00	15:00–16:00	0,136	1,168	3,275	6.0
17:00	16:00–17:00	0,072	1,122	3,428	5.9
18:00	17:00–18:00	0,002	0,954	3,379	5.4
19:00	18:00–19:00	0,025	0,866	2,949	5.5
20:00	19:00–20:00	0,014	0,500	2,584	4.6
21:00	20:00–21:00	0,000	0,533	2,795	4.8
22:00	21:00–22:00	0,000	0,205	1,794	4.2
23:00	22:00–23:00	0,024	0,501	2,454	4.6
24:00	23:00–24:00	0,008	0,748	2,514	5.2

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.57 МВт за 3 ч к 14:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
18.02 17:00	06:00	вниз	0,600	2,925 → 2,325	19.02 03:00
18.02 17:00	07:00	вниз	0,739	2,935 → 2,196	19.02 04:00
18.02 17:00	08:00	вниз	1,067	2,841 → 1,774	19.02 05:00
18.02 17:00	09:00	вниз	1,021	2,440 → 1,419	19.02 06:00
18.02 17:00	10:00	вниз	1,566	3,036 → 1,470	19.02 07:00
18.02 17:00	11:00	вниз	1,549	3,361 → 1,812	19.02 08:00
18.02 17:00	12:00	вниз	1,203	2,927 → 1,724	19.02 09:00
18.02 23:00	13:00	вниз	0,948	2,667 → 1,719	19.02 10:00
18.02 23:00	15:00	вверх	0,591	1,351 → 1,942	19.02 12:00
18.02 23:00	16:00	вверх	0,665	1,168 → 1,833	19.02 13:00
18.02 23:00	17:00	вверх	0,603	1,122 → 1,725	19.02 14:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.