

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	20.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 19.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,271	13:00	0,388
02:00	1,101	14:00	0,275
03:00	1,172	15:00	0,231
04:00	1,497	16:00	0,201
05:00	1,966	17:00	0,240
06:00	2,324	18:00	0,353
07:00	2,575	19:00	0,704
08:00	2,522	20:00	2,230
09:00	1,535	21:00	2,703
10:00	1,111	22:00	3,818
11:00	0,777	23:00	4,111
12:00	0,556	24:00	3,910

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 37,571 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 91b1d1ce9491, сформирован 19.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-18 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,022	1,271	3,306	6.0
02:00	01:00-02:00	0,004	1,101	3,498	6.0
03:00	02:00-03:00	0,011	1,172	4,157	6.1
04:00	03:00-04:00	0,018	1,497	4,535	6.5
05:00	04:00-05:00	0,047	1,966	4,488	7.0
06:00	05:00-06:00	0,271	2,324	4,429	7.6
07:00	06:00-07:00	0,321	2,575	4,490	7.9
08:00	07:00-08:00	0,456	2,522	4,289	7.6
09:00	08:00-09:00	0,045	1,535	4,057	6.9
10:00	09:00-10:00	0,022	1,111	3,731	5.8
11:00	10:00-11:00	0,014	0,777	2,784	5.3
12:00	11:00-12:00	0,020	0,556	1,935	4.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,030	0,388	1,628	4.1
14:00	13:00-14:00	0,011	0,275	1,225	3.9
15:00	14:00-15:00	0,042	0,231	1,290	3.3
16:00	15:00-16:00	0,000	0,201	1,325	3.7
17:00	16:00-17:00	0,021	0,240	2,288	3.6
18:00	17:00-18:00	0,000	0,353	2,897	4.0
19:00	18:00-19:00	0,000	0,704	4,149	5.1
20:00	19:00-20:00	0,008	2,230	4,782	7.3
21:00	20:00-21:00	0,098	2,703	4,984	7.8
22:00	21:00-22:00	0,772	3,818	4,982	10.0
23:00	22:00-23:00	1,982	4,111	4,985	9.8
24:00	23:00-24:00	1,597	3,910	4,960	9.6

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 13 ч
- резкий спад на 1.74 МВт за 3 ч к 10:00
- резкий рост на 3.12 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 19 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
19.02 11:00	21:00	вниз	0,584	2,703 → 2,119	20.02 18:00
19.02 17:00	09:00	вверх	1,127	1,535 → 2,662	20.02 06:00
19.02 17:00	10:00	вверх	1,004	1,111 → 2,115	20.02 07:00
19.02 17:00	11:00	вверх	0,794	0,777 → 1,571	20.02 08:00
19.02 17:00	12:00	вверх	0,805	0,556 → 1,361	20.02 09:00
19.02 23:00	13:00	вверх	0,706	0,388 → 1,094	20.02 10:00
19.02 23:00	14:00	вверх	0,656	0,275 → 0,931	20.02 11:00
19.02 23:00	15:00	вверх	0,504	0,231 → 0,735	20.02 12:00
20.02 05:00	19:00	вниз	0,563	0,704 → 0,141	20.02 16:00
20.02 05:00	20:00	вниз	1,939	2,230 → 0,291	20.02 17:00
20.02 05:00	21:00	вниз	1,475	2,119 → 0,644	20.02 18:00
20.02 05:00	22:00	вниз	2,247	3,818 → 1,571	20.02 19:00
20.02 05:00	23:00	вниз	1,096	4,111 → 3,015	20.02 20:00
20.02 11:00	23:00	вниз	0,623	3,015 → 2,392	20.02 20:00
20.02 11:00	24:00	вниз	0,635	3,910 → 3,275	20.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.