

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	21.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 20.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,992	13:00	1,193
02:00	3,709	14:00	1,405
03:00	3,655	15:00	2,014
04:00	3,264	16:00	2,021
05:00	2,956	17:00	2,343
06:00	2,617	18:00	2,708
07:00	2,452	19:00	1,839
08:00	2,272	20:00	2,402
09:00	1,450	21:00	1,953
10:00	0,708	22:00	2,475
11:00	0,297	23:00	2,709
12:00	1,087	24:00	2,647

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 54,168 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 041af8f67aef, сформирован 20.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-19 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	1,784	3,992	4,949	9.6
02:00	01:00-02:00	1,550	3,709	4,958	9.4
03:00	02:00-03:00	1,574	3,655	5,000	9.3
04:00	03:00-04:00	1,319	3,264	5,000	8.8
05:00	04:00-05:00	0,858	2,956	4,820	8.2
06:00	05:00-06:00	0,564	2,617	4,758	7.9
07:00	06:00-07:00	0,264	2,452	4,772	7.6
08:00	07:00-08:00	0,139	2,272	4,631	7.3
09:00	08:00-09:00	0,053	1,450	4,401	6.7
10:00	09:00-10:00	0,000	0,708	2,932	5.3
11:00	10:00-11:00	0,000	0,297	2,939	4.0
12:00	11:00-12:00	0,008	1,087	4,499	5.8

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,001	1,193	4,797	5.7
14:00	13:00-14:00	0,094	1,405	4,748	6.2
15:00	14:00-15:00	0,374	2,014	4,892	7.3
16:00	15:00-16:00	0,471	2,021	4,672	7.2
17:00	16:00-17:00	0,924	2,343	4,585	7.5
18:00	17:00-18:00	0,560	2,708	4,441	7.9
19:00	18:00-19:00	0,195	1,839	4,014	7.0
20:00	19:00-20:00	0,315	2,402	4,279	7.6
21:00	20:00-21:00	0,181	1,953	4,777	7.0
22:00	21:00-22:00	0,183	2,475	5,000	7.9
23:00	22:00-23:00	0,432	2,709	4,883	7.9
24:00	23:00-24:00	0,498	2,647	4,760	7.9

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.98 МВт за 3 ч к 10:00
- низкая уверенность в 24 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
20.02 17:00	12:00	вверх	1,444	1,087 → 2,531	21.02 09:00
20.02 23:00	13:00	вверх	2,541	1,193 → 3,734	21.02 10:00
20.02 23:00	14:00	вверх	2,874	1,405 → 4,279	21.02 11:00
20.02 23:00	15:00	вверх	2,866	2,014 → 4,880	21.02 12:00
20.02 23:00	16:00	вверх	2,394	2,021 → 4,415	21.02 13:00
20.02 23:00	17:00	вверх	1,137	2,343 → 3,480	21.02 14:00
21.02 05:00	22:00	вниз	1,104	2,475 → 1,371	21.02 19:00
21.02 05:00	23:00	вниз	1,379	2,709 → 1,330	21.02 20:00
21.02 05:00	24:00	вниз	1,573	2,647 → 1,074	21.02 21:00
21.02 11:00	20:00	вниз	0,514	2,402 → 1,888	21.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.