

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	22.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 21.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,410	13:00	3,965
02:00	1,815	14:00	4,502
03:00	1,014	15:00	4,739
04:00	0,841	16:00	4,804
05:00	0,658	17:00	4,790
06:00	0,121	18:00	4,575
07:00	0,093	19:00	4,658
08:00	0,061	20:00	4,248
09:00	0,131	21:00	3,018
10:00	0,302	22:00	2,056
11:00	1,261	23:00	1,708
12:00	3,241	24:00	1,663

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 56,674 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз c0d94f235895, сформирован 21.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-20 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,289	2,410	4,793	7.4
02:00	01:00–02:00	0,091	1,815	4,653	6.9
03:00	02:00–03:00	0,000	1,014	4,157	6.1
04:00	03:00–04:00	0,000	0,841	3,512	5.8
05:00	04:00–05:00	0,006	0,658	2,577	5.5
06:00	05:00–06:00	0,030	0,121	1,273	3.6
07:00	06:00–07:00	0,026	0,093	0,578	3.1
08:00	07:00–08:00	0,004	0,061	0,436	2.8
09:00	08:00–09:00	0,054	0,131	0,757	3.3
10:00	09:00–10:00	0,026	0,302	1,827	4.2
11:00	10:00–11:00	0,019	1,261	2,969	6.2
12:00	11:00–12:00	0,740	3,241	4,976	8.7

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	2,069	3,965	4,955	9.6
14:00	13:00–14:00	3,369	4,502	4,979	10.4
15:00	14:00–15:00	3,775	4,739	4,976	11.2
16:00	15:00–16:00	3,666	4,804	4,989	11.7
17:00	16:00–17:00	3,250	4,790	4,996	11.4
18:00	17:00–18:00	2,346	4,575	4,981	10.5
19:00	18:00–19:00	2,424	4,658	5,000	10.9
20:00	19:00–20:00	1,533	4,248	4,989	10.1
21:00	20:00–21:00	0,745	3,018	4,949	8.3
22:00	21:00–22:00	0,272	2,056	4,650	7.3
23:00	22:00–23:00	0,076	1,708	4,100	6.7
24:00	23:00–24:00	0,017	1,663	4,484	6.6

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 11 ч
- резкий спад на 1.57 МВт за 3 ч к 03:00
- резкий рост на 3.66 МВт за 3 ч к 12:00
- резкий спад на 2.60 МВт за 3 ч к 21:00
- низкая уверенность в 15 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
21.02 11:00	01:00	вниз	1,501	2,410 → 0,909	21.02 22:00
21.02 11:00	02:00	вниз	1,477	1,815 → 0,338	21.02 23:00
21.02 11:00	03:00	вниз	0,884	1,014 → 0,130	22.02 00:00
21.02 11:00	04:00	вниз	0,772	0,841 → 0,069	22.02 01:00
21.02 11:00	05:00	вниз	0,580	0,658 → 0,078	22.02 02:00
21.02 17:00	09:00	вверх	1,081	0,131 → 1,212	22.02 06:00
21.02 17:00	10:00	вверх	1,407	0,302 → 1,709	22.02 07:00
21.02 17:00	11:00	вверх	2,239	1,261 → 3,500	22.02 08:00
21.02 17:00	12:00	вверх	1,377	3,241 → 4,618	22.02 09:00
21.02 23:00	13:00	вверх	0,882	3,965 → 4,847	22.02 10:00
22.02 05:00	18:00	вниз	0,622	4,575 → 3,953	22.02 15:00
22.02 05:00	19:00	вниз	1,199	4,658 → 3,459	22.02 16:00
22.02 05:00	20:00	вниз	1,359	4,248 → 2,889	22.02 17:00
22.02 05:00	21:00	вниз	1,263	3,018 → 1,755	22.02 18:00
22.02 05:00	22:00	вниз	0,687	2,056 → 1,369	22.02 19:00
22.02 05:00	23:00	вниз	0,678	1,708 → 1,030	22.02 20:00
22.02 05:00	24:00	вниз	1,168	1,663 → 0,495	22.02 21:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК