

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	23.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 22.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	1,337	13:00	1,296
02:00	1,003	14:00	1,811
03:00	0,553	15:00	2,096
04:00	0,223	16:00	2,500
05:00	0,130	17:00	2,968
06:00	0,130	18:00	3,460
07:00	0,069	19:00	3,777
08:00	0,089	20:00	4,286
09:00	0,067	21:00	4,689
10:00	0,081	22:00	4,587
11:00	0,382	23:00	4,842
12:00	0,599	24:00	4,909

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 45,884 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз a7370f3fe662, сформирован 22.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-21 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,000	1,337	3,918	6.1
02:00	01:00–02:00	0,008	1,003	4,064	5.8
03:00	02:00–03:00	0,000	0,553	3,954	4.9
04:00	03:00–04:00	0,000	0,223	2,873	3.9
05:00	04:00–05:00	0,000	0,130	1,605	3.2
06:00	05:00–06:00	0,038	0,130	1,518	2.9
07:00	06:00–07:00	0,000	0,069	0,916	2.6
08:00	07:00–08:00	0,000	0,089	0,782	2.5
09:00	08:00–09:00	0,000	0,067	1,137	2.5
10:00	09:00–10:00	0,001	0,081	1,070	2.6
11:00	10:00–11:00	0,021	0,382	1,616	4.3
12:00	11:00–12:00	0,038	0,599	2,704	4.9

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,000	1,296	3,686	6.2
14:00	13:00–14:00	0,007	1,811	4,299	7.0
15:00	14:00–15:00	0,098	2,096	4,601	7.5
16:00	15:00–16:00	0,355	2,500	4,633	7.9
17:00	16:00–17:00	0,756	2,968	4,827	8.4
18:00	17:00–18:00	1,232	3,460	4,925	8.9
19:00	18:00–19:00	1,820	3,777	4,969	9.4
20:00	19:00–20:00	2,407	4,286	4,941	10.2
21:00	20:00–21:00	3,094	4,689	4,977	10.9
22:00	21:00–22:00	3,111	4,587	4,975	10.8
23:00	22:00–23:00	3,868	4,842	4,971	11.4
24:00	23:00–24:00	4,096	4,909	5,000	11.5

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- низкая уверенность в 13 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
22.02 11:00	01:00	вниз	1,029	1,337 → 0,308	22.02 22:00
22.02 11:00	02:00	вниз	0,817	1,003 → 0,186	22.02 23:00
23.02 05:00	21:00	вниз	0,583	4,689 → 4,106	23.02 18:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.