

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	24.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 23.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,871	13:00	2,033
02:00	4,770	14:00	1,726
03:00	4,568	15:00	1,638
04:00	4,364	16:00	1,651
05:00	4,508	17:00	1,781
06:00	4,161	18:00	2,141
07:00	3,517	19:00	1,567
08:00	3,133	20:00	1,457
09:00	2,577	21:00	0,826
10:00	2,235	22:00	0,179
11:00	2,020	23:00	0,149
12:00	1,880	24:00	0,120

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 57,872 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз ea6a295fefda, сформирован 23.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-22 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	4,086	4,871	4,984	11.4
02:00	01:00-02:00	3,552	4,770	4,971	11.2
03:00	02:00-03:00	3,325	4,568	4,989	10.7
04:00	03:00-04:00	3,080	4,364	4,952	10.4
05:00	04:00-05:00	2,835	4,508	4,974	10.7
06:00	05:00-06:00	2,828	4,161	4,951	10.1
07:00	06:00-07:00	2,098	3,517	4,814	9.1
08:00	07:00-08:00	1,538	3,133	4,587	8.5
09:00	08:00-09:00	1,071	2,577	4,667	8.1
10:00	09:00-10:00	0,648	2,235	4,398	7.6
11:00	10:00-11:00	0,539	2,020	4,202	7.2
12:00	11:00-12:00	0,379	1,880	4,312	7.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,409	2,033	4,516	7.1
14:00	13:00–14:00	0,354	1,726	4,395	6.9
15:00	14:00–15:00	0,362	1,638	4,398	7.0
16:00	15:00–16:00	0,401	1,651	4,397	6.9
17:00	16:00–17:00	0,288	1,781	4,566	7.0
18:00	17:00–18:00	0,104	2,141	4,676	7.3
19:00	18:00–19:00	0,008	1,567	4,158	6.8
20:00	19:00–20:00	0,015	1,457	3,790	6.7
21:00	20:00–21:00	0,017	0,826	3,043	5.6
22:00	21:00–22:00	0,000	0,179	2,127	4.5
23:00	22:00–23:00	0,018	0,149	1,829	3.3
24:00	23:00–24:00	0,024	0,120	0,807	2.8

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 12 ч
- резкий спад на 1.58 МВт за 3 ч к 08:00
- низкая уверенность в 15 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
23.02 17:00	11:00	вверх	0,756	2,020 → 2,776	24.02 08:00
24.02 05:00	15:00	вверх	0,512	1,638 → 2,150	24.02 12:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.