

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	25.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 24.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	0,122	13:00	2,779
02:00	0,073	14:00	2,971
03:00	0,093	15:00	1,996
04:00	0,148	16:00	1,840
05:00	0,291	17:00	1,285
06:00	0,342	18:00	0,979
07:00	0,586	19:00	0,888
08:00	0,637	20:00	0,830
09:00	0,874	21:00	1,582
10:00	1,623	22:00	2,067
11:00	2,119	23:00	3,353
12:00	2,822	24:00	4,277

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 34,577 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 9010814ec4ef, сформирован 24.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-23 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,026	0,122	0,654	3.0
02:00	01:00–02:00	0,015	0,073	0,601	2.6
03:00	02:00–03:00	0,000	0,093	1,250	3.1
04:00	03:00–04:00	0,001	0,148	1,671	4.0
05:00	04:00–05:00	0,033	0,291	2,011	4.4
06:00	05:00–06:00	0,029	0,342	1,793	4.7
07:00	06:00–07:00	0,021	0,586	2,852	5.4
08:00	07:00–08:00	0,000	0,637	3,377	5.4
09:00	08:00–09:00	0,004	0,874	4,039	6.1
10:00	09:00–10:00	0,027	1,623	4,452	6.9
11:00	10:00–11:00	0,036	2,119	4,315	7.3
12:00	11:00–12:00	0,853	2,822	4,731	8.2

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	0,745	2,779	4,815	7.9
14:00	13:00-14:00	0,719	2,971	4,575	8.3
15:00	14:00-15:00	0,118	1,996	4,264	7.4
16:00	15:00-16:00	0,068	1,840	4,109	7.1
17:00	16:00-17:00	0,014	1,285	3,756	6.3
18:00	17:00-18:00	0,000	0,979	2,987	5.7
19:00	18:00-19:00	0,025	0,888	3,466	5.5
20:00	19:00-20:00	0,000	0,830	3,222	5.6
21:00	20:00-21:00	0,000	1,582	3,814	6.8
22:00	21:00-22:00	0,061	2,067	4,989	7.6
23:00	22:00-23:00	0,104	3,353	4,997	8.8
24:00	23:00-24:00	0,576	4,277	5,000	10.1

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 17 ч
- резкий рост на 1.95 МВт за 3 ч к 11:00
- резкий спад на 1.69 МВт за 3 ч к 16:00
- резкий рост на 2.70 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 18 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
24.02 17:00	09:00	вниз	0,653	0,874 → 0,221	25.02 06:00
24.02 17:00	10:00	вниз	1,469	1,623 → 0,154	25.02 07:00
24.02 17:00	11:00	вниз	1,932	2,119 → 0,187	25.02 08:00
24.02 17:00	12:00	вниз	2,653	2,822 → 0,169	25.02 09:00
24.02 23:00	13:00	вниз	2,656	2,779 → 0,123	25.02 10:00
24.02 23:00	14:00	вниз	2,813	2,971 → 0,158	25.02 11:00
24.02 23:00	15:00	вниз	1,901	1,996 → 0,095	25.02 12:00
24.02 23:00	16:00	вниз	1,731	1,840 → 0,109	25.02 13:00
24.02 23:00	17:00	вниз	1,184	1,285 → 0,101	25.02 14:00
24.02 23:00	18:00	вниз	0,853	0,979 → 0,126	25.02 15:00
25.02 05:00	19:00	вниз	0,742	0,888 → 0,146	25.02 16:00
25.02 05:00	20:00	вниз	0,619	0,830 → 0,211	25.02 17:00
25.02 05:00	21:00	вниз	1,234	1,582 → 0,348	25.02 18:00
25.02 05:00	22:00	вниз	1,379	2,067 → 0,688	25.02 19:00
25.02 05:00	23:00	вниз	1,179	3,353 → 2,174	25.02 20:00
25.02 05:00	24:00	вниз	1,539	4,277 → 2,738	25.02 21:00
25.02 11:00	23:00	вниз	0,753	2,174 → 1,421	25.02 20:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.

- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.

ЧЕРНОВИК