

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	26.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 25.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	4,152	13:00	1,634
02:00	4,207	14:00	2,228
03:00	4,645	15:00	2,359
04:00	4,404	16:00	2,572
05:00	4,364	17:00	2,462
06:00	3,199	18:00	2,598
07:00	3,425	19:00	2,891
08:00	2,085	20:00	3,371
09:00	1,524	21:00	3,907
10:00	0,783	22:00	3,688
11:00	1,216	23:00	3,801
12:00	1,768	24:00	3,782

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,065 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 2eec17fd3edf, сформирован 25.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-24 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	0,906	4,152	5,000	9.8
02:00	01:00–02:00	1,620	4,207	4,986	10.2
03:00	02:00–03:00	2,751	4,645	4,984	10.8
04:00	03:00–04:00	2,854	4,404	4,995	10.5
05:00	04:00–05:00	2,003	4,364	5,000	10.3
06:00	05:00–06:00	1,337	3,199	5,000	8.8
07:00	06:00–07:00	0,451	3,425	4,986	9.0
08:00	07:00–08:00	0,054	2,085	4,777	7.2
09:00	08:00–09:00	0,038	1,524	4,816	6.8
10:00	09:00–10:00	0,004	0,783	4,558	5.2
11:00	10:00–11:00	0,000	1,216	4,079	6.2
12:00	11:00–12:00	0,075	1,768	4,550	7.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,004	1,634	4,587	6.7
14:00	13:00–14:00	0,036	2,228	4,401	7.5
15:00	14:00–15:00	0,081	2,359	4,108	8.0
16:00	15:00–16:00	0,444	2,572	4,476	8.0
17:00	16:00–17:00	0,935	2,462	4,436	8.0 *
18:00	17:00–18:00	0,819	2,598	4,716	8.0 *
19:00	18:00–19:00	1,040	2,891	4,776	8.3 *
20:00	19:00–20:00	1,131	3,371	4,769	8.9 *
21:00	20:00–21:00	2,212	3,907	4,993	9.6 *
22:00	21:00–22:00	2,022	3,688	4,977	9.5 *
23:00	22:00–23:00	2,369	3,801	4,981	9.5 *
24:00	23:00–24:00	1,908	3,782	4,994	9.4 *

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 14 ч
- риск обледенения в 8 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 16:00–17:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.46 МВт за 3 ч к 00:00
- резкий спад на 2.64 МВт за 3 ч к 09:00
- низкая уверенность в 22 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
25.02 11:00	06:00	вверх	1,260	3,199 → 4,459	26.02 03:00
25.02 17:00	07:00	вниз	0,541	3,425 → 2,884	26.02 04:00
25.02 17:00	08:00	вверх	0,920	2,085 → 3,005	26.02 05:00
25.02 17:00	12:00	вниз	0,527	1,768 → 1,241	26.02 09:00
25.02 23:00	10:00	вниз	0,528	0,783 → 0,255	26.02 07:00
25.02 23:00	13:00	вверх	0,755	1,634 → 2,389	26.02 10:00
26.02 05:00	19:00	вверх	0,752	2,891 → 3,643	26.02 16:00
26.02 11:00	18:00	вверх	0,517	2,598 → 3,115	26.02 15:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.