

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	27.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 26.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,780	13:00	1,504
02:00	3,812	14:00	2,171
03:00	3,765	15:00	2,743
04:00	3,659	16:00	3,210
05:00	3,901	17:00	4,075
06:00	2,934	18:00	3,925
07:00	2,338	19:00	4,018
08:00	1,741	20:00	4,180
09:00	1,674	21:00	4,088
10:00	1,452	22:00	3,497
11:00	1,278	23:00	3,245
12:00	0,922	24:00	2,946

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 70,858 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 459d5d0d438b, сформирован 26.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+cqr; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-25 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,122	3,780	4,957	9.4 *
02:00	01:00–02:00	2,026	3,812	4,982	9.5 *
03:00	02:00–03:00	1,938	3,765	4,965	9.5 *
04:00	03:00–04:00	1,724	3,659	4,946	9.4 *
05:00	04:00–05:00	1,292	3,901	4,899	9.7 *
06:00	05:00–06:00	0,979	2,934	4,827	8.5 *
07:00	06:00–07:00	0,484	2,338	4,478	7.8 *
08:00	07:00–08:00	0,151	1,741	4,082	6.8 *
09:00	08:00–09:00	0,038	1,674	4,221	7.1 *
10:00	09:00–10:00	0,055	1,452	3,974	6.5
11:00	10:00–11:00	0,029	1,278	3,265	6.3
12:00	11:00–12:00	0,029	0,922	3,357	6.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,036	1,504	4,038	6.6
14:00	13:00–14:00	0,157	2,171	4,530	7.4
15:00	14:00–15:00	0,644	2,743	4,804	8.4
16:00	15:00–16:00	1,537	3,210	4,970	8.8
17:00	16:00–17:00	2,220	4,075	5,000	9.9
18:00	17:00–18:00	2,256	3,925	4,976	9.6
19:00	18:00–19:00	2,592	4,018	4,979	9.6 *
20:00	19:00–20:00	2,853	4,180	4,941	10.0 *
21:00	20:00–21:00	2,285	4,088	4,925	9.9
22:00	21:00–22:00	1,696	3,497	4,918	9.2 *
23:00	22:00–23:00	1,443	3,245	4,857	8.7 *
24:00	23:00–24:00	1,141	2,946	4,787	8.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- риск обледенения в 13 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 22:00–23:00
- резкий спад на 2.16 МВт за 3 ч к 07:00
- резкий рост на 1.91 МВт за 3 ч к 16:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
26.02 11:00	02:00	вниз	0,546	3,812 → 3,266	26.02 23:00
26.02 11:00	05:00	вниз	0,946	3,901 → 2,955	27.02 02:00
26.02 11:00	06:00	вниз	0,718	2,934 → 2,216	27.02 03:00
26.02 17:00	04:00	вниз	0,594	3,659 → 3,065	27.02 01:00
26.02 17:00	07:00	вниз	0,594	2,338 → 1,744	27.02 04:00
26.02 17:00	09:00	вниз	0,785	1,674 → 0,889	27.02 06:00
26.02 23:00	10:00	вниз	0,652	1,452 → 0,800	27.02 07:00
26.02 23:00	11:00	вниз	0,525	1,278 → 0,753	27.02 08:00
26.02 23:00	13:00	вниз	0,578	1,504 → 0,926	27.02 10:00
26.02 23:00	14:00	вниз	0,705	2,171 → 1,466	27.02 11:00
26.02 23:00	15:00	вниз	1,221	2,743 → 1,522	27.02 12:00
27.02 05:00	16:00	вниз	0,526	3,210 → 2,684	27.02 13:00
27.02 05:00	17:00	вниз	0,859	4,075 → 3,216	27.02 14:00
27.02 05:00	18:00	вниз	0,532	3,925 → 3,393	27.02 15:00
27.02 05:00	20:00	вниз	0,592	4,180 → 3,588	27.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.